

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 3

Номер прибора: 1800565

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	62,50	34,54	27,96	25,822	25,190	0,632	5,262	3,141	0,754	0,736
22.11.2025 23	24,00	67,50	35,89	31,61	27,140	26,490	0,650	5,792	3,630	0,858	0,838
23.11.2025 23	24,00	63,96	35,09	28,87	26,642	26,084	0,558	5,445	3,273	0,769	0,753
24.11.2025 23	23,98	61,08	36,35	24,73	27,729	26,987	0,742	4,976	3,090	0,724	0,705
25.11.2025 23	24,00	37,72	30,24	7,48	11,176	10,585	0,591	1,632	1,091	0,251	0,239
26.11.2025 23	24,00	33,95	25,99	7,96	12,091	11,685	0,406	1,519	1,050	0,252	0,244
27.11.2025 23	24,00	66,36	38,74	27,62	28,770	28,127	0,643	5,364	3,885	0,794	0,777
28.11.2025 23	24,00	62,82	35,66	27,16	28,385	27,843	0,542	5,252	3,824	0,771	0,756
29.11.2025 23	24,00	65,43	35,60	29,83	28,339	27,800	0,538	4,915	3,498	0,845	0,829
30.11.2025 23	24,00	61,19	34,05	27,14	27,548	27,063	0,485	4,915	3,589	0,748	0,735
01.12.2025 23	24,00	55,63	33,10	22,53	26,849	26,359	0,490	5,058	3,834	0,626	0,615
02.12.2025 23	24,00	52,25	31,94	20,31	28,517	28,110	0,407	5,578	4,385	0,579	0,571
03.12.2025 23	24,00	58,36	33,48	24,88	29,151	28,953	0,198	4,915	3,783	0,720	0,716
04.12.2025 23	24,00	62,64	37,72	24,92	39,970	39,586	0,384	5,048	3,926	0,994	0,985
05.12.2025 23	24,00	71,61	40,71	30,90	40,016	39,655	0,361	4,691	3,508	1,236	1,225
06.12.2025 23	24,00	73,66	41,30	32,36	39,406	39,075	0,331	5,262	4,058	1,275	1,264
07.12.2025 23	23,92	72,34	40,70	31,64	38,638	38,316	0,322	5,211	4,028	1,222	1,212
08.12.2025 23	24,00	69,12	40,54	28,58	40,643	40,203	0,440	5,170	3,916	1,160	1,147
09.12.2025 23	24,00	70,02	40,93	29,09	39,478	39,101	0,377	4,966	3,732	1,146	1,136
10.12.2025 23	24,00	73,85	40,05	33,80	32,884	32,658	0,226	5,037	3,763	1,110	1,103
11.12.2025 23	24,00	71,96	38,50	33,46	31,694	31,452	0,242	4,976	3,681	1,060	1,052
12.12.2025 23	24,00	74,61	41,63	32,98	36,779	36,472	0,307	5,119	3,834	1,212	1,202
13.12.2025 23	24,00	73,17	41,22	31,95	37,685	37,378	0,308	5,119	3,834	1,203	1,194
14.12.2025 23	24,00	76,66	44,24	32,42	44,820	44,394	0,426	5,119	3,855	1,453	1,440
15.12.2025 23	24,00	76,00	43,88	32,12	43,943	43,541	0,402	5,058	3,834	1,412	1,399
16.12.2025 23	24,00	77,28	43,70	33,58	43,273	42,882	0,391	5,048	3,855	1,453	1,440
17.12.2025 23	24,00	71,50	41,66	29,84	43,643	43,214	0,430	5,119	3,936	1,301	1,288
18.12.2025 23	24,00	75,74	43,48	32,26	43,393	42,993	0,400	5,323	4,150	1,400	1,387
19.12.2025 23	24,00	74,67	43,76	30,91	43,509	43,115	0,394	5,139	3,956	1,344	1,332
20.12.2025 23	24,00	74,74	43,70	31,04	43,985	43,585	0,399	5,017	3,793	1,365	1,353
Среднее	24,00	66,28	38,28	28,00	33,731	33,296	0,434	4,901	3,591	1,001	0,989
Итого	719,90				1011,915	998,893	13,023			30,037	29,675

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
21.11.2025	25065,643	22707,421	709,681
20.12.2025	26077,559	23706,314	739,718

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru