

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 3

Номер прибора: 1800565

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.02.2026 23	24,00	71,25	39,03	32,22	67,180	66,674	0,506	0,523	0,421	1,089	2,146
22.02.2026 23	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,047	
23.02.2026 23	24,00	72,58	39,61	32,97	67,697	67,275	0,422	0,522	0,422	1,105	2,218
24.02.2026 23	24,00	72,03	39,49	32,54	33,591	33,366	0,226	0,518	0,417	1,093	1,086
25.02.2026 23	24,00	72,51	39,35	33,16	33,255	33,062	0,193	0,521	0,422	1,102	1,096
26.02.2026 23	24,00	73,96	39,39	34,57	32,927	32,730	0,196	0,521	0,424	1,137	1,131
27.02.2026 23	24,00	76,09	40,11	35,98	35,794	35,569	0,225	0,522	0,426	1,275	1,267
28.02.2026 23	24,00	74,04	42,91	31,13	45,089	44,722	0,367	0,520	0,425	1,403	1,393
01.03.2026 23	24,00	73,60	43,19	30,41	45,081	44,717	0,364	0,518	0,423	1,370	1,360
02.03.2026 23	24,00	58,12	37,13	20,99	46,731	45,939	0,792	0,478	0,383	1,032	1,014
03.03.2026 23	24,00	71,04	40,51	30,53	38,556	38,165	0,390	0,534	0,433	1,159	1,148
04.03.2026 23	24,00	74,22	38,83	35,39	31,519	31,332	0,187	0,537	0,436	1,115	1,109
05.03.2026 23	24,00	74,25	38,29	35,96	31,607	31,425	0,182	0,534	0,432	1,136	1,130
06.03.2026 23	24,00	75,00	38,91	36,09	31,653	31,476	0,176	0,537	0,435	1,142	1,136
07.03.2026 23	24,00	75,98	38,86	37,12	31,670	31,492	0,178	0,538	0,436	-	1,169
08.03.2026 23	48,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,304	
09.03.2026 23	24,00	73,86	38,16	35,70	63,292	62,929	0,363	0,536	0,434	1,126	2,246
10.03.2026 23	24,00	74,28	38,50	35,78	31,592	31,416	0,176	0,539	0,436	1,130	1,124
11.03.2026 23	24,00	74,88	38,92	35,96	31,622	31,441	0,180	0,535	0,429	1,136	1,130
12.03.2026 23	24,00	71,69	37,89	33,80	30,753	30,565	0,188	0,526	0,429	1,040	1,035
13.03.2026 23	24,00	74,26	38,32	35,94	30,238	29,977	0,261	0,519	0,424	1,086	1,077
14.03.2026 23	24,00	72,73	37,89	34,84	30,076	29,846	0,230	0,521	0,425	1,047	1,040
15.03.2026 23	24,00	70,09	37,22	32,87	30,025	29,806	0,219	0,517	0,421	0,986	0,980
16.03.2026 23	24,00	70,08	37,51	32,57	29,816	29,586	0,230	0,519	0,424	0,970	0,964
17.03.2026 23	24,00	72,26	38,13	34,13	28,905	28,749	0,156	0,514	0,425	0,986	0,981
18.03.2026 23	24,00	70,65	37,61	33,04	28,964	28,687	0,277	0,515	0,426	0,956	0,948
19.03.2026 23	24,00	69,13	37,22	31,91	28,961	28,752	0,209	0,515	0,425	0,924	0,918
20.03.2026 23	24,00	66,50	36,86	29,64	29,050	28,693	0,357	0,457	0,366	0,859	0,849
Среднее	24,86	72,12	38,84	33,28	37,140	34,228	0,259	0,483	0,393	1,098	1,132
Итого	696,00				965,641	958,391	7,249			30,754	31,694

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
21.02.2026			821,379
20.03.2026	29557,950	27154,591	852,134

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru