

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 3

Номер прибора: 1800565

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	71,59	38,37	33,22	29,126	28,700	0,426	0,462	0,370	0,966	0,953
22.03.2026 23	24,00	70,65	37,80	32,85	28,595	28,266	0,329	0,468	0,380	0,939	0,928
23.03.2026 23	24,00	71,13	38,19	32,94	28,541	28,335	0,206	0,473	0,385	0,940	0,933
24.03.2026 23	24,00	72,89	38,56	34,33	28,313	28,135	0,179	0,473	0,386	0,971	0,966
25.03.2026 23	24,00	71,38	38,10	33,28	28,187	28,034	0,153	0,475	0,389	0,937	0,933
26.03.2026 23	24,00	69,04	37,22	31,82	28,080	27,920	0,160	0,473	0,389	0,893	0,888
27.03.2026 23	24,00	70,59	38,25	32,34	29,401	29,123	0,278	0,470	0,374	0,947	0,939
28.03.2026 23	24,00	70,13	37,76	32,37	28,182	27,770	0,412	0,461	0,375	0,911	0,898
29.03.2026 23	24,00	71,30	37,96	33,34	27,948	27,588	0,360	0,489	0,404	0,931	0,920
30.03.2026 23	24,00	70,31	38,35	31,96	29,071	28,715	0,357	0,502	0,409	0,925	0,915
31.03.2026 23	24,00	70,23	37,80	32,43	28,476	28,069	0,407	0,520	0,432	0,923	0,910
01.04.2026 23	24,00	67,98	37,35	30,63	28,779	28,375	0,403	0,493	0,403	0,879	0,867
02.04.2026 23	24,00	69,96	38,28	31,68	29,186	28,854	0,332	0,486	0,393	0,924	0,914
03.04.2026 23	24,00	69,73	38,64	31,09	29,590	29,404	0,187	0,487	0,393	0,919	0,914
04.04.2026 23	24,00	70,27	38,17	32,10	29,515	29,349	0,166	0,511	0,418	0,946	0,942
05.04.2026 23	24,00	71,71	38,78	32,93	29,278	29,122	0,156	0,518	0,426	0,963	0,959
06.04.2026 23	24,00	70,78	38,55	32,23	29,576	29,415	0,161	0,519	0,425	0,952	0,947
07.04.2026 23	24,00	68,91	37,62	31,29	29,316	29,138	0,179	0,519	0,427	0,916	0,911
08.04.2026 23	24,00	72,11	37,70	34,41	28,695	28,510	0,185	0,514	0,427	0,987	0,981
09.04.2026 23	24,00	73,64	37,82	35,82	28,667	28,465	0,202	0,515	0,428	1,026	1,019
10.04.2026 23	24,00	71,25	37,59	33,66	29,014	28,800	0,214	0,465	0,375	0,975	0,969
11.04.2026 23	24,00	71,41	37,77	33,64	28,947	28,740	0,207	0,456	0,364	0,973	0,967
12.04.2026 23	24,00	68,71	37,11	31,60	29,179	28,959	0,220	0,508	0,415	0,921	0,915
13.04.2026 23	24,00	63,37	35,39	27,98	28,817	28,527	0,290	0,481	0,388	0,833	0,825
14.04.2026 23	24,00	70,44	38,21	32,23	31,379	30,922	0,458	0,477	0,367	1,010	0,996
15.04.2026 23	24,00	72,42	39,15	33,27	31,150	30,704	0,445	0,455	0,346	1,035	1,021
16.04.2026 23	24,00	43,40	28,73	14,67	17,043	16,263	0,780	0,209	0,148	0,426	0,400
17.04.2026 23	24,00	56,97	34,02	22,95	18,226	17,948	0,278	0,224	0,152	0,596	0,587
18.04.2026 23	24,00	19,47	17,19	2,28	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007	0,000	0,000
Среднее	24,00	67,30	36,77	30,53	27,251	26,971	0,280	0,452	0,365	0,882	0,873
Итого	696,00				790,278	782,148	8,129			25,565	25,317

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
21.03.2026	29557,950	27154,591	852,134
20.04.2026	30348,228	27936,739	877,698

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru