

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: ТСЖ "Рассвет"

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 2

Номер прибора: 14885

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	70,64	35,00	35,64	35,154	35,234	-0,080	4,401	3,393	1,253	1,256
22.03.2026 23	24,00	69,72	34,82	34,89	41,308	41,366	-0,058	4,421	3,499	1,440	1,443
23.03.2026 23	24,00	69,76	34,10	35,66	35,929	24,988	10,941	4,387	3,565	1,294	0,891
24.03.2026 23	24,00	71,88	36,81	35,07	44,804	7,021	37,783	4,116	3,570	1,588	0,246
25.03.2026 23	24,00	70,53	36,38	34,15	50,112	0,000	50,112	4,335	3,622	1,673	0,000
26.03.2026 23	24,00	68,26	36,80	31,45	48,781	0,000	48,781	4,360	3,628	1,562	0,000
27.03.2026 23	24,00	69,61	31,17	38,44	38,696	9,811	28,885	4,423	3,549	1,353	0,377
28.03.2026 23	24,00	69,41	34,70	34,71	38,995	39,080	-0,086	4,479	3,466	1,364	1,357
29.03.2026 23	24,00	70,36	33,53	36,82	32,945	33,012	-0,068	4,617	3,618	1,209	1,216
30.03.2026 23	24,00	69,47	33,62	35,84	36,519	36,590	-0,071	4,902	3,810	1,312	1,311
31.03.2026 23	24,00	69,28	34,81	34,47	42,863	42,941	-0,078	5,066	4,023	1,476	1,480
01.04.2026 23	24,00	68,26	32,76	35,50	31,956	32,027	-0,070	4,830	3,763	1,133	1,137
02.04.2026 23	24,00	70,56	30,83	39,73	19,660	19,719	-0,059	4,743	3,630	0,799	0,783
03.04.2026 23	24,00	69,23	33,54	35,69	35,631	35,680	-0,049	4,716	3,631	1,265	1,273
04.04.2026 23	24,00	69,47	32,93	36,54	36,563	29,556	7,007	4,945	3,872	1,319	1,080
05.04.2026 23	24,00	70,81	35,22	35,59	41,756	0,000	41,756	5,023	3,981	1,490	0,000
06.04.2026 23	24,00	70,99	39,95	31,05	36,096	0,000	36,096	5,045	3,925	1,325	0,000
07.04.2026 23	24,00	68,19	38,06	30,13	57,899	0,000	57,899	5,022	3,986	1,738	0,000
08.04.2026 23	24,00	71,32	38,06	33,26	54,636	35,302	19,334	4,983	3,975	1,818	1,174
09.04.2026 23	24,00	72,93	37,05	35,88	49,476	49,495	-0,019	5,000	3,982	1,771	1,776
10.04.2026 23	24,00	70,53	35,86	34,67	46,329	46,338	-0,010	4,509	3,465	1,611	1,607
11.04.2026 23	24,00	70,58	35,54	35,04	45,918	45,928	-0,011	4,417	3,355	1,601	1,609
12.04.2026 23	24,00	68,47	35,10	33,37	45,430	45,434	-0,004	4,899	3,819	1,504	1,516
13.04.2026 23	24,00	67,76	31,51	36,25	30,656	30,673	-0,017	4,975	3,840	1,097	1,112
14.04.2026 23	24,00	69,65	34,10	35,55	41,859	41,945	-0,087	4,375	3,338	1,484	1,491
15.04.2026 23	24,00	71,88	33,38	38,50	35,578	35,654	-0,076	4,258	3,150	1,368	1,373
16.04.2026 23	24,00	55,43	30,95	24,49	23,209	22,354	0,856	2,824	1,759	0,599	0,547
17.04.2026 23	24,00	70,88	33,77	37,11	21,041	21,065	-0,024	3,613	2,234	0,793	0,782
18.04.2026 23	24,00	23,25	22,67	0,58	0,000	0,000	0,000	2,306	1,764	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	22,92	22,53	0,39	0,000	0,000	0,000	2,171	1,758	0,000	0,000
20.04.2026 23	24,00	22,18	21,70	0,48	0,000	0,000	0,000	2,097	1,760	0,000	0,000
Среднее	24,00	64,97	33,46	31,51	35,477	24,555	10,922	4,331	3,378	1,233	0,866
Итого	744,00				1099,799	761,214	338,585			38,237	26,838

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.03.2026	19781,205	19621,348	604,072
20.04.2026	38,906	38,068	1,229

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru