

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 1

Номер прибора: 1800520

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	60,56	41,75	18,81	88,402	88,149	0,253	6,006	5,517	1,715	1,715
22.11.2025 23	24,00	64,90	43,72	21,18	90,401	90,056	0,345	6,006	5,517	1,913	1,908
23.11.2025 23	24,00	61,72	42,54	19,18	90,071	89,847	0,224	6,006	5,517	1,727	1,725
24.11.2025 23	24,00	62,63	42,99	19,64	90,376	90,131	0,245	6,006	5,517	1,772	1,770
25.11.2025 23	24,00	33,09	28,16	4,93	21,251	22,064	-0,813	6,006	5,517	0,416	0,426
26.11.2025 23	24,00	32,05	27,76	4,29	24,196	23,060	1,136	6,006	5,517	0,297	0,282
27.11.2025 23	24,00	63,30	46,50	16,80	73,342	72,662	0,681	6,006	5,517	1,243	1,232
28.11.2025 23	24,00	59,99	38,36	21,63	72,231	71,132	1,099	6,006	5,517	1,560	1,539
29.11.2025 23	24,00	62,35	39,21	23,14	71,962	71,394	0,568	6,006	5,517	1,663	1,652
30.11.2025 23	24,00	58,41	37,62	20,79	69,589	68,477	1,111	6,006	5,517	1,446	1,425
01.12.2025 23	24,00	53,37	35,90	17,47	65,523	64,846	0,677	6,006	5,517	1,155	1,154
02.12.2025 23	24,00	50,04	34,31	15,73	67,922	67,339	0,583	6,006	5,517	1,066	1,059
03.12.2025 23	24,00	55,58	35,86	19,72	66,506	65,631	0,875	6,006	5,517	1,311	1,296
04.12.2025 23	24,00	59,37	36,61	22,76	66,112	65,308	0,804	6,006	5,517	1,503	1,487
05.12.2025 23	24,00	67,83	40,54	27,29	73,461	72,782	0,679	6,006	5,517	2,006	1,990
06.12.2025 23	24,00	70,05	42,79	27,26	79,455	78,962	0,493	6,006	5,517	2,164	2,153
07.12.2025 23	23,92	68,68	42,12	26,56	78,048	77,712	0,336	6,006	5,517	2,069	2,063
08.12.2025 23	24,00	66,01	41,67	24,34	80,592	78,714	1,878	6,006	5,517	1,962	1,921
09.12.2025 23	24,00	66,86	42,06	24,80	79,823	79,588	0,235	6,006	5,517	1,978	1,975
10.12.2025 23	24,00	70,50	43,68	26,82	81,073	80,236	0,837	6,006	5,517	2,173	2,152
11.12.2025 23	24,00	68,75	42,93	25,82	81,568	78,024	3,544	6,006	5,517	2,102	2,015
12.12.2025 23	24,00	71,00	43,99	27,01	81,710	80,473	1,237	6,006	5,517	2,205	2,173
13.12.2025 23	24,00	69,70	43,43	26,27	82,275	77,776	4,499	6,006	5,517	2,159	2,042
14.12.2025 23	24,00	72,91	43,74	29,17	81,598	79,896	1,701	6,006	5,517	2,378	2,331
15.12.2025 23	24,00	72,15	43,31	28,84	80,046	71,313	8,733	6,006	5,517	2,307	2,057
16.12.2025 23	24,00	73,24	42,96	30,28	78,685	71,891	6,794	6,006	5,517	2,381	2,178
17.12.2025 23	24,00	67,99	41,12	26,87	78,334	59,968	18,366	6,006	5,517	2,105	1,607
18.12.2025 23	24,00	71,97	42,82	29,15	78,237	54,210	24,027	6,006	5,517	2,278	1,569
19.12.2025 23	24,00	71,06	43,09	27,97	78,606	77,333	1,274	6,006	5,517	2,197	2,163
20.12.2025 23	24,00	71,15	43,05	28,10	79,485	78,647	0,838	6,006	5,517	2,231	2,210
Среднее	24,00	63,24	40,49	22,75	74,363	71,587	2,775	6,006	5,517	1,783	1,709
Итого	719,92				2230,880	2147,621	83,259			53,485	51,267

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
21.11.2025	45494,819	42105,491	1127,117
20.12.2025	47725,699	44253,112	1180,601

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru