

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 1

Номер прибора: 1800520

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	67,83	42,49	25,34	74,935	0,000	74,935	0,589	0,541	1,895	0,000
22.03.2026 23	24,00	66,88	41,72	25,16	72,811	0,000	72,811	0,589	0,541	1,830	0,000
23.03.2026 23	24,00	67,36	41,85	25,51	72,731	0,000	72,731	0,589	0,541	1,854	0,000
24.03.2026 23	24,00	68,93	42,22	26,71	72,386	0,000	72,386	0,589	0,541	1,932	0,000
25.03.2026 23	24,00	67,53	41,67	25,86	71,778	0,000	71,778	0,589	0,541	1,855	0,000
26.03.2026 23	24,00	65,35	40,72	24,63	71,198	0,000	71,198	0,589	0,541	1,752	0,000
27.03.2026 23	24,00	66,93	42,06	24,87	75,295	0,000	75,295	0,589	0,541	1,862	0,000
28.03.2026 23	24,00	66,43	41,47	24,96	71,888	0,000	71,888	0,589	0,541	1,791	0,000
29.03.2026 23	24,00	67,46	41,73	25,73	71,380	0,000	71,380	0,589	0,541	1,835	0,000
30.03.2026 23	24,00	66,68	42,03	24,65	74,289	0,000	74,289	0,589	0,541	1,821	0,000
31.03.2026 23	24,00	66,44	41,51	24,93	72,438	0,000	72,438	0,589	0,541	1,804	0,000
01.04.2026 23	24,00	64,42	40,83	23,59	73,232	0,000	73,232	0,589	0,541	1,726	0,000
02.04.2026 23	24,00	65,90	40,74	25,16	68,691	0,000	68,691	0,589	0,541	1,702	0,000
03.04.2026 23	24,00	64,17	35,54	28,63	49,186	0,000	49,186	0,589	0,541	1,406	0,000
04.04.2026 23	24,00	64,29	34,71	29,58	48,883	0,000	48,883	0,589	0,541	1,444	0,000
05.04.2026 23	24,00	65,51	35,21	30,30	48,744	0,000	48,744	0,589	0,541	1,475	0,000
06.04.2026 23	24,00	64,79	34,95	29,84	49,181	0,000	49,181	0,589	0,541	1,464	0,000
07.04.2026 23	24,00	63,05	34,32	28,73	48,550	0,000	48,550	0,589	0,541	1,392	0,000
08.04.2026 23	24,00	65,18	33,61	31,57	47,406	0,000	47,406	0,589	0,541	1,495	0,000
09.04.2026 23	24,00	66,16	33,48	32,68	47,389	0,000	47,389	0,589	0,541	1,547	0,000
10.04.2026 23	24,00	63,62	33,40	30,22	48,168	0,000	48,168	0,589	0,541	1,453	0,000
11.04.2026 23	24,00	63,85	33,62	30,23	48,528	0,000	48,528	0,589	0,541	1,466	0,000
12.04.2026 23	24,00	44,65	28,04	16,61	24,126	0,000	24,126	0,589	0,541	0,678	0,000
13.04.2026 23	24,00	23,83	23,06	0,77	3,616	0,000	3,616	0,589	0,541	0,006	0,000
14.04.2026 23	24,00	59,28	50,42	8,86	46,208	0,000	46,208	0,589	0,541	0,887	0,000
15.04.2026 23	24,00	70,06	48,36	21,70	109,698	0,000	109,698	0,589	0,541	2,377	0,000
16.04.2026 23	24,00	41,25	32,56	8,69	60,090	0,000	60,090	0,589	0,541	1,009	0,000
17.04.2026 23	24,00	58,25	44,91	13,34	68,335	0,000	68,335	0,589	0,541	1,320	0,000
18.04.2026 23	24,00	19,08	19,13	-0,05	0,000	0,000	0,000	0,589	0,541	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	14,46	14,17	0,29	0,000	0,000	0,000	0,589	0,541	0,000	0,000
Среднее	24,00	59,32	37,02	22,30	56,372	0,000	56,372	0,589	0,541	1,436	0,000
Итого	720,00				1691,160	0,000	1691,160			43,076	0,000

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
21.03.2026	55160,717	45003,395	1378,746
20.04.2026	56851,877	45003,395	1421,822

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru