

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Красной Армии, д. 32

Номер прибора: 1601573

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	35,96	90,00	-54,04	362,264	0,000	362,264	6,118	5,608	-19,577	-0,000
22.11.2025 23	24,00	35,47	90,00	-54,53	305,430	0,000	305,430	6,118	5,608	-16,486	-0,000
23.11.2025 23	24,00	34,78	90,00	-55,22	363,712	0,000	363,712	6,118	5,608	-20,073	-0,000
24.11.2025 23	24,00	36,90	90,00	-53,10	363,568	0,000	363,568	6,118	5,608	-19,297	-0,000
25.11.2025 23	24,00	35,70	90,02	-54,32	364,318	0,000	364,318	6,118	5,608	-19,770	-0,000
26.11.2025 23	24,00	38,05	90,00	-51,95	364,330	0,000	364,330	6,118	5,608	-18,919	-0,000
27.11.2025 23	24,00	34,12	55,30	-21,18	276,596	121,834	154,762	5,119	4,395	-7,958	-2,580
28.11.2025 23	24,00	35,04	32,09	2,95	213,364	205,528	7,836	4,405	3,528	0,632	0,606
29.11.2025 23	24,00	43,11	38,44	4,67	211,326	203,811	7,515	4,517	3,630	0,989	0,952
30.11.2025 23	24,00	43,30	38,67	4,63	211,136	203,646	7,491	4,487	3,600	0,980	0,943
01.12.2025 23	24,00	38,43	35,03	3,40	208,077	200,758	7,319	4,252	3,375	0,711	0,683
02.12.2025 23	24,00	39,52	34,51	5,01	170,762	164,857	5,906	4,079	3,365	0,719	0,826
03.12.2025 23	24,00	40,21	36,01	4,20	203,102	195,926	7,176	4,364	3,549	0,856	0,823
04.12.2025 23	24,00	41,30	36,61	4,69	197,131	190,109	7,021	4,303	3,518	0,925	0,892
05.12.2025 23	24,00	45,36	39,63	5,73	196,391	189,403	6,989	4,303	3,528	1,124	1,085
06.12.2025 23	24,00	43,89	38,55	5,34	187,268	180,610	6,657	4,171	3,436	1,003	0,964
07.12.2025 23	24,00	45,51	34,22	11,29	90,824	87,721	3,104	3,141	2,814	0,684	0,990
08.12.2025 23	24,00	44,94	38,60	6,34	175,648	169,537	6,112	3,987	3,355	1,113	1,075
09.12.2025 23	24,00	46,81	40,06	6,75	172,814	166,829	5,986	3,956	3,334	1,165	1,126
10.12.2025 23	24,00	40,35	36,97	3,38	117,805	113,580	4,225	3,457	3,029	0,828	0,384
11.12.2025 23	24,00	46,10	39,32	6,78	169,194	163,404	5,790	3,814	3,212	1,146	1,108
12.12.2025 23	24,00	41,60	37,67	3,93	129,733	125,212	4,521	3,620	3,151	0,894	0,492
13.12.2025 23	24,00	45,67	39,14	6,53	178,456	172,442	6,014	4,140	3,487	1,166	1,126
14.12.2025 23	24,00	47,50	40,14	7,36	178,555	172,492	6,064	4,120	3,457	1,314	1,270
15.12.2025 23	24,00	46,41	39,46	6,95	178,973	172,875	6,097	4,099	3,447	1,243	1,201
16.12.2025 23	24,00	46,83	39,53	7,30	176,500	170,448	6,052	4,079	3,426	1,288	1,244
17.12.2025 23	24,00	44,68	38,11	6,57	179,536	173,267	6,269	4,079	3,416	1,179	1,138
18.12.2025 23	24,00	46,55	39,63	6,92	179,288	173,072	6,216	4,079	3,416	1,241	1,198
19.12.2025 23	24,00	47,06	40,25	6,81	179,277	173,019	6,258	4,079	3,416	1,220	1,178
20.12.2025 23	24,00	47,08	40,23	6,85	179,410	173,101	6,309	4,079	3,416	1,228	1,186
Среднее	24,00	41,94	48,94	-7,00	216,160	135,449	80,710	4,515	3,865	-3,281	0,664
Итого	720,00				6484,790	4063,482	2421,308			-98,433	19,910

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
21.11.2025	223670,579	223291,440	1468,578
20.12.2025	230155,369	227354,921	1370,146

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 29.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Красной Армии, д. 32

Номер прибора: 1601573

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
29.11.2025 23	24,00	43,11	38,44	4,67	211,326	203,811	7,515	4,517	3,630	0,989	0,952
30.11.2025 23	24,00	43,30	38,67	4,63	211,136	203,646	7,491	4,487	3,600	0,980	0,943
01.12.2025 23	24,00	38,43	35,03	3,40	208,077	200,758	7,319	4,252	3,375	0,711	0,683
02.12.2025 23	24,00	39,52	34,51	5,01	170,762	164,857	5,906	4,079	3,365	0,719	0,826
03.12.2025 23	24,00	40,21	36,01	4,20	203,102	195,926	7,176	4,364	3,549	0,856	0,823
04.12.2025 23	24,00	41,30	36,61	4,69	197,131	190,109	7,021	4,303	3,518	0,925	0,892
05.12.2025 23	24,00	45,36	39,63	5,73	196,391	189,403	6,989	4,303	3,528	1,124	1,085
06.12.2025 23	24,00	43,89	38,55	5,34	187,268	180,610	6,657	4,171	3,436	1,003	0,964
07.12.2025 23	24,00	45,51	34,22	11,29	90,824	87,721	3,104	3,141	2,814	0,684	0,990
08.12.2025 23	24,00	44,94	38,60	6,34	175,648	169,537	6,112	3,987	3,355	1,113	1,075
09.12.2025 23	24,00	46,81	40,06	6,75	172,814	166,829	5,986	3,956	3,334	1,165	1,126
10.12.2025 23	24,00	40,35	36,97	3,38	117,805	113,580	4,225	3,457	3,029	0,828	0,384
11.12.2025 23	24,00	46,10	39,32	6,78	169,194	163,404	5,790	3,814	3,212	1,146	1,108
12.12.2025 23	24,00	41,60	37,67	3,93	129,733	125,212	4,521	3,620	3,151	0,894	0,492
13.12.2025 23	24,00	45,67	39,14	6,53	178,456	172,442	6,014	4,140	3,487	1,166	1,126
14.12.2025 23	24,00	47,50	40,14	7,36	178,555	172,492	6,064	4,120	3,457	1,314	1,270
15.12.2025 23	24,00	46,41	39,46	6,95	178,973	172,875	6,097	4,099	3,447	1,243	1,201
16.12.2025 23	24,00	46,83	39,53	7,30	176,500	170,448	6,052	4,079	3,426	1,288	1,244
17.12.2025 23	24,00	44,68	38,11	6,57	179,536	173,267	6,269	4,079	3,416	1,179	1,138
18.12.2025 23	24,00	46,55	39,63	6,92	179,288	173,072	6,216	4,079	3,416	1,241	1,198
19.12.2025 23	24,00	47,06	40,25	6,81	179,277	173,019	6,258	4,079	3,416	1,220	1,178
20.12.2025 23	24,00	47,08	40,23	6,85	179,410	173,101	6,309	4,079	3,416	1,228	1,186
Среднее	24,00	44,19	38,22	5,97	175,964	169,824	6,140	4,055	3,381	1,046	0,995
Итого	528,00				3871,208	3736,119	135,088			23,014	21,884

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
29.11.2025	226284,161	223618,802	1347,131
20.12.2025	230155,369	227354,921	1370,146

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru