

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Красной Армии, д. 22

Номер прибора: 904324

Дата	Теплосистема 1 - отопление							Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т		
21.03.2026 23	24,00	42,70	39,92	2,78	0,000	70,967	-70,967	0,000	0,198
22.03.2026 23	24,00	40,71	38,18	2,53	0,000	69,759	-69,759	0,000	0,177
23.03.2026 23	24,00	42,15	37,32	4,83	0,000	54,626	-54,626	0,000	0,169
24.03.2026 23	24,00	40,38	37,81	2,57	0,000	69,360	-69,360	0,000	0,179
25.03.2026 23	24,00	40,56	37,94	2,62	0,000	69,224	-69,224	0,000	0,182
26.03.2026 23	24,00	40,18	37,60	2,58	0,000	69,090	-69,090	0,000	0,179
27.03.2026 23	24,00	41,01	38,37	2,64	0,000	69,059	-69,059	0,000	0,182
28.03.2026 23	24,00	38,38	35,77	2,61	0,000	53,204	-53,204	0,000	0,130
29.03.2026 23	24,00	45,92	42,53	3,39	0,000	70,255	-70,255	0,000	0,238
30.03.2026 23	24,00	47,83	44,27	3,56	0,000	70,274	-70,274	0,000	0,250
31.03.2026 23	24,00	47,63	44,15	3,48	0,000	68,460	-68,460	0,000	0,241
01.04.2026 23	24,00	39,47	41,16	-1,69	0,000	39,676	-39,676	0,000	0,148
02.04.2026 23	24,00	44,72	38,98	5,74	0,000	36,159	-36,159	0,000	0,167
03.04.2026 23	24,00	43,83	40,29	3,54	0,000	55,425	-55,425	0,000	0,196
04.04.2026 23	24,00	42,13	38,76	3,37	0,000	55,402	-55,402	0,000	0,187
05.04.2026 23	24,00	44,37	40,69	3,68	0,000	55,383	-55,383	0,000	0,204
06.04.2026 23	24,00	35,53	39,95	-4,42	0,000	28,901	-28,901	0,000	0,118
07.04.2026 23	24,00	50,85	45,01	5,84	0,000	47,869	-47,869	0,000	0,280
08.04.2026 23	24,00	49,96	44,25	5,71	0,000	47,862	-47,862	0,000	0,273
09.04.2026 23	24,00	50,21	44,35	5,86	0,000	47,849	-47,849	0,000	0,280
10.04.2026 23	24,00	50,84	45,06	5,78	0,000	47,934	-47,934	0,000	0,277
11.04.2026 23	24,00	52,25	46,16	6,09	0,000	47,934	-47,934	0,000	0,292
12.04.2026 23	24,00	50,63	43,66	6,97	0,000	36,652	-36,652	0,000	0,237
13.04.2026 23	24,00	42,95	43,32	-0,37	0,000	34,254	-34,254	0,000	0,204
14.04.2026 23	24,00	48,67	42,06	6,61	0,000	37,802	-37,802	0,000	0,250
15.04.2026 23	24,00	50,40	43,56	6,84	0,000	37,713	-37,713	0,000	0,258
16.04.2026 23	24,00	36,96	32,96	4,00	0,000	41,182	-41,182	0,000	0,136
17.04.2026 23	24,00	39,98	45,82	-5,84	0,000	17,370	-17,370	0,000	0,138
18.04.2026 23	24,00	19,35	17,98	1,37	0,000	0,711	-0,711	0,000	0,001
19.04.2026 23	24,00	12,62	17,42	-4,80	0,000	0,111	-0,111	0,000	0,000
20.04.2026 23	24,00	12,06	12,97	-0,91	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Среднее	24,00	41,46	38,65	2,81	0,000	46,789	-46,789	0,000	0,186
Итого	744,00				0,000	1450,467	-1450,467	0,000	5,772

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2026	625504,319	96233,893	500,090	463,428
20.04.2026	625504,319	97684,360	500,090	469,200

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru