

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 01.11.2025 по 20.11.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Кошкина, д. 14

Номер прибора: 904355

Дата	Теплосистема 1 - отопление							Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т		
01.11.2025 23	24,00	14,36	14,19	0,17	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02.11.2025 23	24,00	10,96	10,82	0,14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03.11.2025 23	24,00	11,13	11,02	0,11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04.11.2025 23	24,00	11,45	11,26	0,19	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05.11.2025 23	24,00	13,91	13,67	0,24	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06.11.2025 23	24,00	13,33	13,10	0,23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07.11.2025 23	24,00	13,84	13,75	0,09	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08.11.2025 23	24,00	14,73	14,55	0,18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09.11.2025 23	24,00	13,31	13,17	0,14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.11.2025 23	24,00	14,74	14,53	0,21	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11.11.2025 23	24,00	13,16	13,08	0,08	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12.11.2025 23	24,00	60,89	43,35	17,54	4,669	5,093	-0,424	0,082	0,089
13.11.2025 23	24,00	54,57	41,20	13,37	15,566	16,921	-1,355	0,209	0,227
14.11.2025 23	24,00	55,41	41,59	13,82	16,284	17,524	-1,240	0,225	0,243
15.11.2025 23	24,00	52,40	39,82	12,58	13,078	14,022	-0,944	0,164	0,176
16.11.2025 23	24,00	54,57	42,11	12,46	18,876	20,595	-1,719	0,235	0,257
17.11.2025 23	24,00	58,81	44,25	14,56	13,469	14,671	-1,202	0,197	0,215
18.11.2025 23	24,00	52,31	40,25	12,06	13,242	14,268	-1,026	0,160	0,172
19.11.2025 23	24,00	53,63	39,70	13,93	9,773	10,520	-0,747	0,136	0,146
20.11.2025 23	24,00	47,70	37,48	10,22	13,306	14,373	-1,067	0,136	0,147
Среднее	24,00	31,76	25,64	6,12	5,913	6,399	-0,486	0,077	0,084
Итого	480,00				118,263	127,987	-9,724	1,544	1,673

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
01.11.2025	15721,540	15279,643	164,451	159,597
20.11.2025	15839,803	15407,630	165,995	161,270

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru