

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 01.11.2025 по 20.11.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Комсомольская, д. 1

Номер прибора: 1500719

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
01.11.2025 23	24,00	15,80	15,31	0,00	0,000	0,000	0,000	5,201	5,496	0,000	0,000
02.11.2025 23	24,00	12,67	11,87	0,00	0,000	0,000	0,000	5,088	5,496	0,000	0,000
03.11.2025 23	24,00	13,66	12,97	0,00	0,000	0,000	0,000	5,150	5,496	0,000	0,000
04.11.2025 23	24,00	13,71	13,02	0,00	0,000	0,000	0,000	5,190	5,496	0,000	0,000
05.11.2025 23	24,00	15,88	15,16	0,00	0,000	0,000	0,000	5,252	5,496	0,000	0,000
06.11.2025 23	24,00	15,25	14,61	0,00	0,000	0,000	0,000	5,211	5,496	0,000	0,000
07.11.2025 23	24,00	16,38	15,73	0,00	0,000	0,000	0,000	5,150	5,496	0,000	0,000
08.11.2025 23	24,00	16,73	16,15	0,00	0,000	0,000	0,000	5,303	5,496	0,000	0,000
09.11.2025 23	24,00	15,02	14,36	0,00	0,000	0,000	0,000	5,129	5,496	0,000	0,000
10.11.2025 23	24,00	15,66	15,08	0,00	0,000	0,000	0,000	5,180	5,496	0,000	0,000
11.11.2025 23	24,00	14,82	14,29	0,00	0,000	0,000	0,000	5,241	5,496	0,000	0,000
12.11.2025 23	24,00	16,06	15,51	0,00	0,000	0,000	0,000	5,272	5,496	0,000	0,000
13.11.2025 23	23,85	27,36	21,44	11,60	30,057	31,887	-1,831	4,844	5,017	0,355	0,370
14.11.2025 23	24,00	54,80	41,65	8,08	212,220	212,735	-0,515	4,160	3,793	1,714	1,719
15.11.2025 23	24,00	48,89	42,65	6,24	244,323	244,991	-0,668	4,120	3,671	1,523	1,529
16.11.2025 23	24,00	53,67	46,22	7,47	243,228	244,019	-0,791	4,252	3,804	1,814	1,823
17.11.2025 23	24,00	44,58	39,21	5,52	208,025	208,613	-0,588	4,324	4,007	1,147	1,152
18.11.2025 23	24,00	46,39	39,45	6,95	173,466	173,960	-0,494	4,385	4,191	1,203	1,209
19.11.2025 23	24,00	46,28	39,49	6,79	173,896	174,371	-0,475	4,375	4,181	1,179	1,184
20.11.2025 23	24,00	49,50	41,49	8,02	173,713	174,214	-0,501	4,354	4,171	1,390	1,397
Среднее	23,99	27,66	24,28	3,03	72,946	73,239	-0,293	4,859	4,940	0,516	0,519
Итого	479,85				1458,928	1464,790	-5,862			10,326	10,382

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
01.11.2025	-12,325	1826,341
20.11.2025	-18,187	1836,668

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru