

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Комсомольская, д. 1

Номер прибора: 1500719

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	48,80	41,03	7,77	173,840	174,314	-0,474	0,430	0,411	1,349	1,354
22.11.2025 23	24,00	52,01	42,82	9,18	169,255	169,736	-0,481	0,442	0,425	1,552	1,558
23.11.2025 23	24,00	47,59	39,91	7,67	165,619	166,037	-0,418	0,444	0,428	1,269	1,274
24.11.2025 23	24,00	51,57	42,54	9,02	165,633	166,074	-0,441	0,445	0,429	1,493	1,498
25.11.2025 23	24,00	49,43	41,19	8,23	165,790	166,238	-0,448	0,445	0,429	1,362	1,368
26.11.2025 23	24,00	54,59	44,67	9,91	165,772	166,249	-0,477	0,446	0,430	1,641	1,648
27.11.2025 23	24,00	48,90	40,77	8,12	165,770	166,156	-0,386	0,447	0,431	1,344	1,349
28.11.2025 23	24,00	49,23	40,92	8,31	165,826	166,208	-0,382	0,450	0,433	1,376	1,381
29.11.2025 23	24,00	48,40	40,33	8,07	165,831	166,205	-0,374	0,467	0,450	1,336	1,341
30.11.2025 23	24,00	48,52	40,42	8,09	166,111	166,475	-0,364	0,464	0,447	1,342	1,347
01.12.2025 23	24,00	43,97	37,45	6,52	166,210	166,593	-0,383	0,446	0,429	1,082	1,086
02.12.2025 23	24,00	47,15	39,16	7,97	159,990	160,354	-0,364	0,467	0,451	1,226	1,230
03.12.2025 23	24,00	51,15	33,08	9,77	108,943	109,199	-0,256	0,476	0,470	1,063	1,067
04.12.2025 23	24,00	49,07	40,30	8,77	165,930	166,288	-0,359	0,473	0,456	1,452	1,458
05.12.2025 23	24,00	53,67	43,23	10,44	165,754	166,132	-0,378	0,472	0,456	1,728	1,734
06.12.2025 23	24,00	54,92	44,13	10,78	165,701	166,095	-0,394	0,471	0,455	1,785	1,791
07.12.2025 23	24,00	53,74	43,44	10,29	165,704	166,052	-0,348	0,470	0,454	1,703	1,709
08.12.2025 23	24,00	53,16	43,10	10,06	165,979	166,353	-0,374	0,471	0,455	1,667	1,674
09.12.2025 23	24,00	56,16	42,47	10,96	147,207	147,565	-0,358	0,474	0,461	1,611	1,617
10.12.2025 23	24,00	58,24	41,83	12,07	144,495	144,903	-0,407	0,473	0,462	1,742	1,749
11.12.2025 23	24,00	54,36	43,83	10,53	165,613	166,032	-0,419	0,464	0,448	1,741	1,748
12.12.2025 23	24,00	57,19	45,70	11,50	165,414	165,846	-0,433	0,470	0,455	1,899	1,907
13.12.2025 23	24,00	56,01	44,82	11,18	165,440	165,810	-0,370	0,468	0,453	1,847	1,854
14.12.2025 23	24,00	56,86	44,97	11,88	165,343	165,692	-0,349	0,466	0,451	1,962	1,968
15.12.2025 23	24,00	56,19	44,64	11,56	165,385	165,740	-0,355	0,464	0,449	1,908	1,916
16.12.2025 23	24,00	56,87	44,97	11,91	165,327	165,669	-0,342	0,465	0,449	1,965	1,973
17.12.2025 23	24,00	52,85	42,47	10,38	165,438	165,757	-0,319	0,464	0,448	1,715	1,721
18.12.2025 23	24,00	54,96	43,86	11,10	165,411	165,758	-0,347	0,464	0,448	1,833	1,840
19.12.2025 23	24,00	55,33	44,37	10,96	165,441	165,815	-0,375	0,463	0,448	1,811	1,817
20.12.2025 23	24,00	55,64	44,41	11,24	165,365	165,707	-0,343	0,464	0,448	1,855	1,863
Среднее	24,00	52,55	42,23	9,80	162,651	163,035	-0,384	0,461	0,445	1,589	1,595
Итого	720,00				4879,537	4891,053	-11,516			47,656	47,840

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
21.11.2025	-18,187	1836,668
20.12.2025	-29,703	1884,324

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru