

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель: ТСН "Кириченко 90"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 90/1

Номер прибора: 1900951

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.10.2025 23	24,00	70,77	54,42	16,35	32,647	31,849	0,798	2,318	2,216	0,571	0,522
22.10.2025 23	24,00	71,34	54,76	16,58	30,927	30,153	0,774	2,243	2,157	0,543	0,496
23.10.2025 23	24,00	71,35	55,16	16,19	31,590	30,815	0,775	2,253	2,161	0,548	0,500
24.10.2025 23	24,00	72,22	56,03	16,19	32,230	31,440	0,790	2,249	2,152	0,558	0,509
25.10.2025 23	24,00	72,69	57,00	15,69	32,432	31,643	0,789	2,318	2,219	0,546	0,496
26.10.2025 23	24,00	71,70	55,56	16,14	32,309	31,533	0,776	2,500	2,404	0,556	0,509
27.10.2025 23	24,00	71,03	55,43	15,60	32,325	31,553	0,772	2,493	2,397	0,539	0,492
28.10.2025 23	24,00	72,37	56,70	15,67	32,602	31,823	0,779	2,381	2,282	0,547	0,499
29.10.2025 23	24,00	71,76	56,84	14,92	34,903	34,097	0,806	2,364	2,241	0,560	0,510
30.10.2025 23	24,00	71,64	58,76	12,88	40,186	39,287	0,899	2,708	2,516	0,561	0,505
31.10.2025 23	24,00	72,07	61,33	10,74	51,865	50,852	1,013	3,311	2,872	0,612	0,549
01.11.2025 23	24,00	69,50	59,52	9,98	55,029	54,047	0,982	3,369	2,849	0,568	0,509
02.11.2025 23	24,00	71,78	61,77	10,01	55,425	54,432	0,993	3,845	2,997	0,601	0,539
03.11.2025 23	24,00	72,60	62,23	10,37	53,441	52,473	0,968	4,068	3,154	0,596	0,535
04.11.2025 23	24,00	71,68	60,80	10,88	56,151	55,145	1,006	4,053	3,242	0,657	0,595
05.11.2025 23	24,00	71,39	60,83	10,56	52,789	51,831	0,958	3,809	3,089	0,600	0,541
06.11.2025 23	24,00	71,77	57,96	13,81	51,608	50,631	0,977	3,478	2,982	0,774	0,714
07.11.2025 23	24,00	65,66	47,90	17,76	64,408	63,287	1,121	3,628	3,494	1,181	1,118
08.11.2025 23	24,00	65,45	52,98	12,47	72,011	70,841	1,170	4,206	3,790	0,979	0,913
09.11.2025 23	24,00	67,35	55,70	11,65	71,474	70,289	1,185	4,272	3,803	0,914	0,845
10.11.2025 23	24,00	66,82	52,69	14,13	75,883	74,652	1,231	4,304	4,068	1,139	1,068
11.11.2025 23	22,03	64,88	56,06	8,82	65,817	64,802	1,015	4,058	3,623	0,645	0,589
12.11.2025 23	17,65	69,67	55,27	14,40	52,415	51,530	0,885	4,096	3,585	0,799	0,746
13.11.2025 23	24,00	65,42	57,16	8,26	67,384	66,356	1,028	4,012	3,397	0,592	0,535
14.11.2025 23	24,00	66,51	52,05	14,46	70,784	69,609	1,175	3,893	3,578	1,094	1,027
15.11.2025 23	24,00	65,63	46,99	18,64	73,497	72,162	1,335	3,688	3,664	1,420	1,345
16.11.2025 23	24,00	66,44	50,56	15,88	69,562	68,374	1,188	3,647	3,384	1,187	1,119
17.11.2025 23	24,00	67,54	52,03	15,51	70,903	69,681	1,222	3,688	3,409	1,188	1,116
18.11.2025 23	24,00	69,38	53,31	16,07	72,277	71,035	1,242	3,735	3,454	1,237	1,163
19.11.2025 23	24,00	68,94	53,19	15,75	72,517	71,266	1,251	3,781	3,532	1,226	1,152
20.11.2025 23	24,00	70,30	50,39	19,91	71,747	70,462	1,285	3,588	3,482	1,479	1,401
Среднее	23,73	69,60	55,53	14,07	54,166	53,160	1,006	3,366	3,038	0,807	0,747
Итого	735,68				1679,138	1647,950	31,188			25,018	23,157

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.10.2025 23	99519,704	97248,268	2085,350	1939,969
20.11.2025 23	101198,842	98896,218	2110,368	1963,126

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru