

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: ТСН "Кириченко 90"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 90/1

Номер прибора: 1900951

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	70,43	51,57	18,86	71,297	69,996	1,301	0,367	0,350	1,398	1,320
22.11.2025 23	24,00	70,49	51,14	19,35	71,073	69,763	1,310	0,361	0,345	1,428	1,349
23.11.2025 23	24,00	69,59	50,58	19,01	70,732	69,443	1,289	0,358	0,341	1,396	1,320
24.11.2025 23	24,00	70,54	51,31	19,23	70,906	69,584	1,322	0,359	0,342	1,417	1,337
25.11.2025 23	24,00	70,65	51,40	19,25	71,104	69,774	1,330	0,358	0,341	1,423	1,343
26.11.2025 23	24,00	69,34	49,58	19,76	65,465	64,251	1,214	0,334	0,318	1,285	1,213
27.11.2025 23	24,00	69,74	49,99	19,75	71,378	70,054	1,324	0,349	0,340	1,462	1,383
28.11.2025 23	24,00	69,96	50,36	19,60	71,438	70,125	1,313	0,353	0,340	1,452	1,373
29.11.2025 23	24,00	70,47	50,68	19,79	71,291	69,904	1,387	0,356	0,343	1,468	1,384
30.11.2025 23	24,00	70,05	49,49	20,56	70,852	69,469	1,383	0,348	0,338	1,511	1,428
01.12.2025 23	24,00	68,87	49,41	19,46	71,138	69,786	1,352	0,348	0,343	1,436	1,356
02.12.2025 23	24,00	73,06	52,98	20,08	74,560	73,062	1,498	0,390	0,370	1,566	1,471
03.12.2025 23	24,00	74,46	52,98	21,48	78,309	76,804	1,505	0,426	0,398	1,747	1,650
04.12.2025 23	24,00	73,48	52,88	20,60	81,517	79,911	1,606	0,433	0,422	1,746	1,644
05.12.2025 23	24,00	73,73	53,21	20,52	84,328	82,636	1,692	0,434	0,424	1,804	1,696
06.12.2025 23	24,00	73,97	53,62	20,35	86,181	84,470	1,711	0,442	0,432	1,827	1,718
07.12.2025 23	24,00	73,87	53,07	20,80	86,551	84,829	1,722	0,449	0,442	1,874	1,764
08.12.2025 23	24,00	74,00	53,40	20,60	83,102	81,525	1,577	0,445	0,421	1,776	1,675
09.12.2025 23	24,00	73,38	53,03	20,35	81,958	80,439	1,519	0,439	0,412	1,731	1,635
10.12.2025 23	24,00	73,64	53,11	20,53	79,697	78,223	1,474	0,443	0,404	1,699	1,605
11.12.2025 23	24,00	73,78	53,36	20,42	83,037	81,532	1,505	0,456	0,431	1,762	1,666
12.12.2025 23	24,00	74,15	53,62	20,53	82,474	81,012	1,462	0,464	0,429	1,754	1,661
13.12.2025 23	24,00	78,54	55,06	23,48	79,535	78,026	1,509	0,463	0,412	1,932	1,829
14.12.2025 23	24,00	93,90	62,40	31,50	75,096	73,639	1,457	0,449	0,382	2,447	2,325
15.12.2025 23	24,00	87,55	59,84	27,71	75,833	74,520	1,313	0,436	0,376	2,166	2,064
16.12.2025 23	24,00	85,42	58,71	26,71	78,154	76,720	1,434	0,443	0,393	2,163	2,055
17.12.2025 23	24,00	83,82	57,75	26,07	78,185	76,685	1,500	0,446	0,397	2,104	1,993
18.12.2025 23	24,00	77,47	54,67	22,80	80,078	78,585	1,493	0,438	0,399	1,894	1,793
19.12.2025 23	24,00	74,89	53,33	21,56	80,440	78,953	1,487	0,451	0,416	1,799	1,702
20.12.2025 23	24,00	74,99	53,54	21,45	82,749	81,189	1,560	0,455	0,437	1,842	1,740
Среднее	24,00	74,61	53,20	21,41	76,949	75,497	1,452	0,410	0,385	1,710	1,616
Итого	720,00				2308,458	2264,909	43,549			51,310	48,491

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.11.2025 23	101198,842	98896,218	2110,368	1963,126
20.12.2025 23	103507,300	101161,127	2161,678	2011,617

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru