

Ведомость учета параметров теплоносителя

за период с 21.04.2026 по 20.05.2026

Потребитель: ТСН "Кириченко 90"

Тип прибора: ТСРВ-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 90/1

Номер прибора: 1900951

Дата	Теплосистема 1 - Теплообменник									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2		
21.04.2026 23	24,00	70,38	51,91	18,47	32,181	31,761	0,420	2,63	1,88	0,603	0,578
22.04.2026 23	24,00	70,19	51,67	18,52	31,352	30,946	0,406	2,39	1,71	0,578	0,553
23.04.2026 23	24,00	70,53	51,85	18,68	30,743	30,349	0,394	2,36	1,67	0,578	0,554
24.04.2026 23	24,00	67,91	50,78	17,13	36,674	36,234	0,440	2,32	1,82	0,602	0,577
25.04.2026 23	24,00	65,46	50,84	14,62	40,871	40,398	0,473	2,30	1,91	0,571	0,544
26.04.2026 23	24,00	66,45	50,22	16,23	39,575	39,101	0,474	2,26	1,85	0,614	0,587
27.04.2026 23	24,00	66,38	50,65	15,73	38,855	38,400	0,455	2,27	1,85	0,590	0,565
28.04.2026 23	24,00	66,02	50,99	15,03	40,072	39,605	0,467	2,32	1,91	0,579	0,553
29.04.2026 23	24,00	66,08	51,15	14,93	40,991	40,508	0,483	2,37	1,97	0,605	0,578
30.04.2026 23	24,00	66,40	51,29	15,11	37,878	37,432	0,446	2,26	1,81	0,567	0,542
01.05.2026 23	24,00	66,82	51,41	15,41	37,720	37,275	0,445	2,26	1,80	0,573	0,547
02.05.2026 23	24,00	66,40	51,21	15,19	38,808	38,363	0,445	2,26	1,83	0,569	0,544
03.05.2026 23	24,00	66,39	50,38	16,01	39,662	39,197	0,465	2,21	1,82	0,616	0,590
04.05.2026 23	24,00	66,73	50,89	15,84	38,426	37,972	0,454	2,25	1,82	0,597	0,571
05.05.2026 23	24,00	66,79	50,57	16,22	38,830	38,371	0,459	2,31	1,88	0,615	0,588
06.05.2026 23	24,00	66,31	50,91	15,40	38,841	38,393	0,448	2,29	1,88	0,589	0,563
07.05.2026 23	22,40	66,41	50,38	16,03	35,167	34,759	0,408	2,22	1,81	0,539	0,515
08.05.2026 23	23,93	67,49	51,62	15,87	35,888	35,462	0,426	2,35	1,79	0,573	0,548
09.05.2026 23	24,00	66,89	51,73	15,16	36,588	36,168	0,420	2,25	1,76	0,540	0,515
10.05.2026 23	24,00	66,62	51,26	15,36	36,605	36,185	0,420	2,25	1,76	0,539	0,515
11.05.2026 23	24,00	67,05	50,78	16,27	37,479	37,032	0,447	2,27	1,80	0,594	0,568
12.05.2026 23	24,00	66,87	51,49	15,38	36,451	36,022	0,429	2,29	1,79	0,550	0,525
13.05.2026 23	24,00	66,71	51,22	15,49	37,725	37,283	0,442	2,40	1,90	0,566	0,541
14.05.2026 23	23,98	66,57	51,12	15,45	37,446	36,992	0,454	2,32	1,87	0,562	0,536
15.05.2026 23	24,00	66,63	51,54	15,09	35,834	35,357	0,477	2,24	1,78	0,528	0,501
16.05.2026 23	24,00	66,26	51,10	15,16	37,854	37,357	0,497	2,20	1,80	0,548	0,519
17.05.2026 23	24,00	66,89	50,53	16,36	37,509	37,017	0,492	2,26	1,85	0,594	0,565
18.05.2026 23	23,98	66,82	51,38	15,44	37,040	36,579	0,461	2,39	1,94	0,555	0,529
19.05.2026 23	24,00	66,52	51,33	15,19	36,533	36,084	0,449	2,31	1,85	0,539	0,513
20.05.2026 23	24,00	67,13	52,70	14,43	37,191	36,728	0,463	2,43	1,83	0,557	0,530
Среднее	23,94	67,00	51,16	15,84	37,226	36,778	0,449	2,31	1,83	0,574	0,549
Итого	718,30				1116,789	1103,330	13,459			17,229	16,456

Показания счетчиков:

Дата и время	Qтс, Гкал
21.04.2026	2382,648
20.05.2026	2399,877

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru