

Ведомость учета параметров теплоносителя

за период с 21.05.2026 по 20.06.2026

Потребитель: ТСН "Кириченко 90"

Тип прибора: ТСРВ-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 90/1

Номер прибора: 1900951

Дата	Теплосистема 1 - Теплообменник									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2		
21.05.2026 23	24,00	66,51	52,41	14,10	38,480	38,009	0,471	2,41	1,85	0,558	0,532
22.05.2026 23	23,98	66,72	52,20	14,52	40,122	39,627	0,495	2,44	1,92	0,603	0,575
23.05.2026 23	23,98	66,90	52,74	14,16	37,992	37,525	0,467	2,52	1,94	0,556	0,529
24.05.2026 23	24,00	65,97	50,68	15,29	37,510	37,059	0,451	2,27	1,87	0,535	0,510
25.05.2026 23	24,00	63,09	48,26	14,83	36,829	36,383	0,446	2,02	1,69	0,513	0,487
26.05.2026 23	24,00	66,83	52,42	14,41	39,256	38,769	0,487	2,50	1,95	0,584	0,556
27.05.2026 23	24,00	66,55	52,95	13,60	37,888	37,426	0,462	2,53	1,95	0,532	0,506
28.05.2026 23	24,00	66,53	52,87	13,66	38,428	37,958	0,470	2,51	1,93	0,546	0,519
29.05.2026 23	24,00	66,20	53,09	13,11	37,357	36,913	0,444	2,41	1,81	0,507	0,481
30.05.2026 23	24,00	66,03	52,71	13,32	40,806	40,310	0,496	2,42	1,90	0,562	0,534
31.05.2026 23	24,00	66,38	52,03	14,35	41,397	40,880	0,517	2,49	1,99	0,617	0,588
01.06.2026 23	24,00	40,06	34,81	5,25	17,182	17,092	0,090	0,99	0,82	0,146	0,142
02.06.2026 23	24,00	24,15	24,42	-0,27	0,008	0,000	0,008	0,00	0,00	0,000	0,000
03.06.2026 23	24,00	22,77	23,01	-0,24	0,003	0,000	0,003	0,00	0,00	0,000	0,000
04.06.2026 23	24,00	22,48	22,63	-0,15	0,001	0,000	0,001	0,00	0,00	0,000	0,000
05.06.2026 23	24,00	22,25	22,36	-0,11	0,001	0,000	0,001	0,00	0,00	0,000	0,000
06.06.2026 23	24,00	22,33	22,33	0,00	0,001	0,000	0,001	0,00	0,00	0,000	0,000
07.06.2026 23	24,00	22,51	22,44	0,07	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
08.06.2026 23	24,00	22,37	22,33	0,04	0,001	0,000	0,001	0,00	0,00	0,000	0,000
09.06.2026 23	24,00	25,15	23,77	1,38	10,890	10,738	0,152	0,54	0,51	0,048	0,047
10.06.2026 23	24,00	65,20	50,55	14,65	34,578	34,139	0,439	2,52	1,96	0,517	0,492
11.06.2026 23	24,00	68,29	55,22	13,07	38,273	37,605	0,668	2,85	2,54	0,519	0,480
12.06.2026 23	24,00	69,00	56,29	12,71	39,009	38,331	0,678	2,83	2,53	0,522	0,482
13.06.2026 23	24,00	67,66	56,02	11,64	42,276	41,588	0,688	2,80	2,44	0,516	0,476
14.06.2026 23	24,00	64,87	52,91	11,96	37,085	36,592	0,493	2,59	2,35	0,484	0,456
15.06.2026 23	24,00	64,06	48,06	16,00	25,647	25,416	0,231	2,44	2,25	0,412	0,399
16.06.2026 23	24,00	65,51	46,92	18,59	23,513	23,398	0,115	2,29	2,22	0,433	0,427
17.06.2026 23	24,00	65,42	47,17	18,25	23,765	23,558	0,207	2,32	2,24	0,447	0,435
18.06.2026 23	24,00	65,27	47,70	17,57	26,638	26,494	0,144	2,31	2,23	0,470	0,462
19.06.2026 23	24,00	66,09	49,44	16,65	28,760	28,567	0,193	2,36	2,26	0,485	0,474
20.06.2026 23	24,00	65,42	49,43	15,99	29,920	29,715	0,205	2,37	2,28	0,482	0,471
Среднее	24,00	54,15	43,55	10,59	25,923	25,616	0,307	1,80	1,53	0,374	0,357
Итого	743,97				803,616	794,092	9,524			11,593	11,059

Показания счетчиков:

Дата и время	Qтс, Гкал
21.05.2026	2399,877
20.06.2026	2411,470

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru