

Ведомость учета параметров теплоносителя

за период с 21.06.2026 по 20.07.2026

Потребитель: ТСН "Кириченко 90"

Тип прибора: ТСРВ-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 90/1

Номер прибора: 1900951

Дата	Теплосистема 1 - Теплообменник									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, МПа	P2, МПа		
21.06.2026 23	24,00	66,20	50,16	16,04	30,168	29,940	0,228	0,23	0,22	0,487	0,475
22.06.2026 23	24,00	66,16	50,40	15,76	30,814	30,571	0,243	0,23	0,22	0,490	0,476
23.06.2026 23	24,00	66,05	51,25	14,80	32,992	32,716	0,276	0,23	0,21	0,495	0,479
24.06.2026 23	24,00	67,02	52,04	14,98	32,930	32,620	0,310	0,23	0,20	0,500	0,482
25.06.2026 23	24,00	66,75	52,05	14,70	33,669	33,344	0,325	0,22	0,19	0,503	0,484
26.06.2026 23	24,00	66,25	52,01	14,24	34,881	34,533	0,348	0,22	0,19	0,500	0,480
27.06.2026 23	24,00	66,34	52,04	14,30	35,133	34,774	0,359	0,21	0,19	0,508	0,487
28.06.2026 23	24,00	65,90	51,39	14,51	35,788	35,415	0,373	0,22	0,20	0,523	0,502
29.06.2026 23	24,00	66,92	51,98	14,94	33,583	33,218	0,365	0,23	0,19	0,512	0,491
30.06.2026 23	24,00	66,19	51,90	14,29	35,524	35,151	0,373	0,22	0,19	0,509	0,488
01.07.2026 23	24,00	67,10	52,60	14,50	34,042	33,679	0,363	0,23	0,19	0,506	0,485
02.07.2026 23	24,00	66,29	52,36	13,93	35,178	34,825	0,353	0,22	0,19	0,493	0,472
03.07.2026 23	24,00	66,57	52,57	14,00	34,166	33,832	0,334	0,23	0,19	0,484	0,465
04.07.2026 23	24,00	66,04	52,14	13,90	35,989	35,694	0,295	0,23	0,20	0,503	0,486
05.07.2026 23	24,00	66,24	51,66	14,58	36,953	36,677	0,276	0,23	0,20	0,545	0,529
06.07.2026 23	24,00	66,61	52,41	14,20	34,621	34,366	0,255	0,23	0,19	0,492	0,478
07.07.2026 23	24,00	66,81	52,52	14,29	34,407	34,151	0,256	0,24	0,19	0,494	0,480
08.07.2026 23	24,00	65,45	53,45	12,00	33,630	33,340	0,290	0,23	0,18	0,418	0,402
09.07.2026 23	24,00	66,26	52,46	13,80	33,359	33,093	0,266	0,23	0,18	0,471	0,456
10.07.2026 23	24,00	65,87	52,69	13,18	34,495	34,258	0,237	0,24	0,19	0,453	0,440
11.07.2026 23	24,00	66,71	53,05	13,66	32,356	32,242	0,114	0,24	0,18	0,444	0,437
12.07.2026 23	24,00	66,76	52,92	13,84	33,190	33,112	0,078	0,24	0,18	0,460	0,456
13.07.2026 23	24,00	66,44	53,18	13,26	32,389	32,295	0,094	0,23	0,18	0,426	0,420
14.07.2026 23	24,00	66,25	53,39	12,86	32,868	32,795	0,073	0,25	0,18	0,414	0,410
15.07.2026 23	24,00	66,27	53,11	13,16	32,650	32,460	0,190	0,23	0,18	0,430	0,420
16.07.2026 23	23,58	66,01	52,96	13,05	32,421	32,193	0,228	0,24	0,19	0,425	0,412
17.07.2026 23	24,00	65,95	53,27	12,68	32,206	31,897	0,309	0,24	0,19	0,412	0,395
18.07.2026 23	24,00	66,31	53,20	13,11	31,765	31,425	0,340	0,24	0,18	0,429	0,410
19.07.2026 23	24,00	65,82	52,96	12,86	34,310	33,924	0,386	0,24	0,19	0,449	0,427
20.07.2026 23	24,00	66,31	53,33	12,98	31,978	31,610	0,368	0,24	0,18	0,428	0,407
Среднее	23,99	66,33	52,38	13,95	33,615	33,338	0,277	0,23	0,19	0,473	0,458
Итого	719,58				1008,455	1000,150	8,305			14,202	13,733

Показания счетчиков:

Дата и время	Qтс, Гкал
21.06.2026	2411,470
20.07.2026	2425,673

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru