

Ведомость учета параметров теплоносителя

за период с 21.07.2026 по 20.08.2026

Потребитель: ТСН "Кириченко 90"

Тип прибора: ТСРВ-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 90/1

Номер прибора: 1900951

Дата	Теплосистема 1 - Теплообменник									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2		
21.07.2026 23	24,00	66,39	53,40	12,99	30,815	30,472	0,343	2,42	1,78	0,414	0,395
22.07.2026 23	24,00	66,29	53,30	12,99	26,731	26,466	0,265	2,38	1,70	0,365	0,350
23.07.2026 23	23,63	65,97	53,29	12,68	26,132	25,892	0,240	2,40	1,70	0,359	0,346
24.07.2026 23	24,00	65,38	53,12	12,26	25,892	25,634	0,258	2,33	1,70	0,344	0,330
25.07.2026 23	24,00	66,02	53,23	12,79	25,241	24,992	0,249	2,37	1,74	0,348	0,334
26.07.2026 23	24,00	65,48	52,21	13,27	27,725	27,459	0,266	2,37	1,80	0,398	0,384
27.07.2026 23	24,00	64,80	53,24	11,56	25,328	25,124	0,204	2,37	1,77	0,328	0,317
28.07.2026 23	24,00	65,00	52,36	12,64	22,569	22,374	0,195	2,21	1,70	0,337	0,326
29.07.2026 23	24,00	65,70	50,42	15,28	18,016	17,886	0,130	1,83	1,56	0,322	0,315
30.07.2026 23	24,00	66,03	50,30	15,73	17,839	17,731	0,108	1,81	1,53	0,333	0,327
31.07.2026 23	24,00	65,68	50,20	15,48	18,111	18,005	0,106	1,80	1,53	0,332	0,327
01.08.2026 23	24,00	65,69	50,69	15,00	17,662	17,567	0,095	1,78	1,50	0,318	0,312
02.08.2026 23	21,18	65,81	49,75	16,06	16,250	16,216	0,034	1,75	1,48	0,311	0,308
03.08.2026 23	24,00	65,69	50,27	15,42	16,985	16,926	0,059	1,73	1,45	0,314	0,310
04.08.2026 23	24,00	65,24	50,75	14,49	20,307	20,240	0,067	1,71	1,48	0,341	0,337
05.08.2026 23	24,00	66,75	50,76	15,99	29,766	29,534	0,232	1,75	1,62	0,478	0,465
06.08.2026 23	24,00	66,53	50,99	15,54	30,288	29,929	0,359	1,80	1,68	0,480	0,460
07.08.2026 23	24,00	66,14	50,96	15,18	30,355	29,919	0,436	1,79	1,67	0,473	0,448
08.08.2026 23	24,00	66,33	51,42	14,91	30,075	29,616	0,459	1,79	1,66	0,462	0,436
09.08.2026 23	24,00	67,00	51,08	15,92	29,743	29,270	0,473	1,78	1,64	0,485	0,458
10.08.2026 23	24,00	66,88	51,72	15,16	29,559	29,096	0,463	1,77	1,63	0,462	0,436
11.08.2026 23	23,98	64,64	51,51	13,13	25,734	25,373	0,361	1,76	1,59	0,391	0,370
12.08.2026 23	24,00	65,83	51,01	14,82	30,272	29,825	0,447	1,75	1,63	0,462	0,437
13.08.2026 23	24,00	66,12	51,29	14,83	29,711	29,277	0,434	1,72	1,60	0,451	0,426
14.08.2026 23	24,00	65,64	50,76	14,88	29,852	29,424	0,428	1,71	1,58	0,455	0,431
15.08.2026 23	24,00	65,60	50,75	14,85	30,307	29,878	0,429	1,74	1,62	0,462	0,439
16.08.2026 23	24,00	65,75	50,68	15,07	30,019	29,600	0,419	1,82	1,69	0,462	0,439
17.08.2026 23	24,00	65,73	51,10	14,63	29,851	29,441	0,410	1,81	1,69	0,450	0,426
18.08.2026 23	24,00	65,23	50,69	14,54	29,447	29,049	0,398	1,78	1,65	0,436	0,414
19.08.2026 23	24,00	64,85	50,10	14,75	27,470	27,113	0,357	1,68	1,57	0,414	0,395
20.08.2026 23	24,00	62,70	47,07	15,63	23,961	23,692	0,269	1,86	1,81	0,379	0,365
Среднее	23,90	65,71	51,24	14,47	25,871	25,581	0,290	1,92	1,64	0,399	0,383
Итого	740,80				802,013	793,020	8,993			12,368	11,864

Показания счетчиков:

Дата и время	Qтс, Гкал
21.07.2026	2425,673
20.08.2026	2438,041

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru