

Ведомость учета параметров теплоносителя

за период с 21.08.2026 по 20.09.2026

Потребитель: ТСН "Кириченко 90"

Тип прибора: ТСРВ-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 90/1

Номер прибора: 1900951

Дата	Теплосистема 1 - Теплообменник									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2		
21.08.2026 23	24,00	64,29	49,14	15,15	26,769	26,433	0,336	1,72	1,64	0,416	0,397
22.08.2026 23	24,00	63,30	48,49	14,81	26,959	26,637	0,322	1,76	1,68	0,410	0,393
23.08.2026 23	24,00	62,90	48,15	14,75	26,586	26,281	0,305	1,79	1,72	0,400	0,384
24.08.2026 23	24,00	62,01	47,28	14,73	25,822	25,549	0,273	1,79	1,73	0,389	0,375
25.08.2026 23	24,00	62,62	48,50	14,12	27,547	27,239	0,308	1,81	1,74	0,400	0,383
26.08.2026 23	24,00	63,65	50,05	13,60	30,647	30,271	0,376	1,92	1,79	0,428	0,407
27.08.2026 23	24,00	62,66	49,75	12,91	29,973	29,629	0,344	1,90	1,77	0,395	0,377
28.08.2026 23	24,00	62,63	49,13	13,50	27,873	27,564	0,309	1,78	1,69	0,386	0,369
29.08.2026 23	24,00	62,98	48,81	14,17	27,787	27,472	0,315	1,77	1,68	0,402	0,385
30.08.2026 23	24,00	62,48	48,31	14,17	27,995	27,684	0,311	1,78	1,69	0,410	0,394
31.08.2026 23	24,00	62,36	48,18	14,18	28,509	28,197	0,312	1,78	1,69	0,412	0,396
01.09.2026 23	24,00	61,76	47,63	14,13	25,790	25,537	0,253	1,68	1,61	0,371	0,358
02.09.2026 23	24,00	62,46	47,36	15,10	24,327	24,083	0,244	1,62	1,57	0,376	0,363
03.09.2026 23	24,00	62,45	47,19	15,26	24,521	24,279	0,242	1,62	1,57	0,383	0,370
04.09.2026 23	18,98	61,84	49,84	12,00	15,937	15,805	0,132	1,60	1,52	0,220	0,213
05.09.2026 23	24,00	62,33	46,19	16,14	24,102	23,859	0,243	1,58	1,54	0,400	0,387
06.09.2026 23	24,00	61,79	46,49	15,30	24,714	24,486	0,228	1,58	1,54	0,387	0,375
07.09.2026 23	24,00	62,11	46,54	15,57	24,917	24,678	0,239	1,60	1,56	0,398	0,385
08.09.2026 23	24,00	61,84	46,13	15,71	24,288	24,065	0,223	1,58	1,54	0,390	0,378
09.09.2026 23	24,00	61,31	45,68	15,63	24,869	24,651	0,218	1,65	1,62	0,397	0,386
10.09.2026 23	24,00	61,25	45,33	15,92	22,416	22,219	0,197	1,57	1,53	0,371	0,361
11.09.2026 23	24,00	66,03	48,87	17,16	25,180	24,863	0,317	1,74	1,67	0,444	0,426
12.09.2026 23	24,00	65,83	48,52	17,31	25,161	24,851	0,310	1,70	1,64	0,446	0,428
13.09.2026 23	24,00	65,43	47,93	17,50	25,016	24,717	0,299	1,66	1,60	0,447	0,430
14.09.2026 23	24,00	64,76	47,58	17,18	24,794	24,512	0,282	1,64	1,59	0,436	0,421
15.09.2026 23	24,00	66,02	48,74	17,28	25,203	24,889	0,314	1,67	1,60	0,447	0,429
16.09.2026 23	24,00	66,19	50,56	15,63	29,666	29,288	0,378	1,90	1,76	0,474	0,453
17.09.2026 23	24,00	66,83	51,13	15,70	33,058	32,626	0,432	2,09	1,93	0,502	0,477
18.09.2026 23	24,00	66,20	51,71	14,49	30,817	30,498	0,319	2,05	1,87	0,443	0,425
19.09.2026 23	24,00	64,61	48,47	16,14	26,386	26,277	0,109	1,65	1,55	0,397	0,391
20.09.2026 23	24,00	67,70	51,72	15,98	31,047	30,627	0,420	2,02	1,86	0,502	0,478
Среднее	23,84	63,57	48,37	15,20	26,409	26,121	0,287	1,74	1,66	0,409	0,393
Итого	738,98				818,676	809,766	8,910			12,680	12,197

Показания счетчиков:

Дата и время	Qтс, Гкал
21.08.2026	2438,041
20.09.2026	2450,720

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru