

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: ТСН "Кириченко 90"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 90

Номер прибора: 1309551

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	71,18	51,62	19,56	72,027	71,292	0,736	4,038	1,937	1,442	1,394
22.11.2025 23	24,00	71,23	51,48	19,74	71,066	70,323	0,743	3,987	1,897	1,435	1,388
23.11.2025 23	24,00	70,32	50,40	19,89	71,179	70,430	0,750	3,946	1,876	1,448	1,401
24.11.2025 23	24,00	71,29	51,80	19,49	70,147	69,405	0,743	3,956	1,876	1,400	1,353
25.11.2025 23	24,00	71,41	52,09	19,31	70,529	69,791	0,738	3,946	1,866	1,395	1,348
26.11.2025 23	24,00	70,19	50,16	19,60	70,841	70,141	0,701	3,702	1,815	1,418	1,375
27.11.2025 23	24,00	70,49	51,07	19,41	75,479	74,804	0,675	3,855	1,825	1,495	1,452
28.11.2025 23	24,00	70,73	51,31	19,41	74,850	74,159	0,691	3,895	1,825	1,484	1,439
29.11.2025 23	24,00	71,25	51,62	19,62	74,065	73,373	0,692	3,926	1,866	1,484	1,440
30.11.2025 23	24,00	70,81	50,84	19,97	74,661	73,953	0,708	3,844	1,835	1,521	1,477
01.12.2025 23	24,00	69,60	50,37	19,23	75,790	75,099	0,691	3,844	1,876	1,487	1,444
02.12.2025 23	24,00	73,91	52,41	21,50	74,930	74,209	0,721	4,273	1,958	1,644	1,595
03.12.2025 23	24,00	75,23	53,24	21,98	74,737	73,997	0,740	4,640	2,029	1,678	1,626
04.12.2025 23	24,00	74,22	52,29	21,93	74,279	73,500	0,779	4,711	2,080	1,664	1,612
05.12.2025 23	24,00	74,48	52,48	22,01	78,471	77,674	0,797	4,721	1,927	1,764	1,710
06.12.2025 23	24,00	74,67	52,39	22,20	74,648	73,859	0,789	4,803	1,897	1,695	1,640
07.12.2025 23	24,00	74,55	51,38	23,24	74,793	74,003	0,790	4,874	1,968	1,774	1,720
08.12.2025 23	24,00	74,74	51,71	22,99	75,183	74,419	0,763	4,833	1,968	1,764	1,711
09.12.2025 23	24,00	74,09	51,16	22,92	70,005	69,295	0,710	4,772	1,948	1,637	1,588
10.12.2025 23	24,00	74,37	50,67	23,68	69,042	68,340	0,702	4,803	2,019	1,667	1,618
11.12.2025 23	24,00	74,50	50,72	23,80	70,759	70,064	0,696	4,935	2,080	1,715	1,668
12.12.2025 23	24,00	74,84	50,34	24,54	73,924	73,245	0,680	5,017	2,101	1,844	1,797
13.12.2025 23	24,00	79,64	52,25	27,34	77,031	76,347	0,684	5,007	2,101	2,139	2,087
14.12.2025 23	24,00	95,09	59,07	36,01	74,521	73,815	0,706	4,864	2,060	2,726	2,658
15.12.2025 23	24,00	88,50	56,24	32,30	72,895	72,210	0,685	4,731	1,948	2,392	2,332
16.12.2025 23	24,00	86,56	55,04	31,50	74,755	74,193	0,562	4,803	1,988	2,386	2,337
17.12.2025 23	24,00	84,67	53,83	31,06	67,334	66,752	0,581	4,833	2,029	2,121	2,073
18.12.2025 23	24,00	78,23	50,30	27,96	67,593	67,044	0,550	4,762	1,937	1,915	1,875
19.12.2025 23	24,00	75,62	48,86	26,77	64,857	64,291	0,566	4,884	2,090	1,761	1,721
20.12.2025 23	24,00	75,73	49,09	26,62	67,098	66,554	0,544	4,925	2,162	1,810	1,772
Среднее	24,00	75,40	51,87	23,52	72,583	71,886	0,697	4,471	1,960	1,737	1,688
Итого	720,00				2177,491	2156,579	20,911			52,103	50,651

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
21.11.2025	-1408,430	1217,722
20.12.2025	-1387,519	1269,825

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru