

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: ТСН "Кириченко 90"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 90

Номер прибора: 1309551

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	75,62	49,62	26,01	63,749	63,321	0,428	4,731	2,050	1,677	1,647
22.03.2026 23	24,00	76,22	47,83	28,28	59,271	58,790	0,481	4,680	1,978	1,696	1,663
23.03.2026 23	24,00	75,64	47,22	28,42	57,504	57,050	0,454	4,691	2,009	1,653	1,621
24.03.2026 23	24,00	75,36	47,23	28,13	60,793	60,359	0,434	4,762	2,080	1,728	1,698
25.03.2026 23	24,00	76,67	47,35	29,32	60,841	60,383	0,457	4,680	2,019	1,803	1,770
26.03.2026 23	24,00	75,28	47,13	28,14	61,619	61,180	0,440	4,721	1,978	1,753	1,722
27.03.2026 23	24,00	75,30	47,25	28,05	61,445	61,006	0,438	4,793	2,050	1,742	1,711
28.03.2026 23	24,00	74,60	46,61	27,98	61,174	60,731	0,443	4,844	2,111	1,730	1,699
29.03.2026 23	24,00	75,77	47,12	28,66	60,940	60,484	0,456	4,793	2,060	1,765	1,733
30.03.2026 23	24,00	75,56	47,50	28,05	60,942	60,501	0,441	4,772	2,029	1,728	1,697
31.03.2026 23	24,00	74,66	47,04	27,60	63,922	63,514	0,408	4,731	2,019	1,781	1,753
01.04.2026 23	24,00	75,81	47,72	28,02	63,052	62,661	0,391	4,701	2,019	1,784	1,756
02.04.2026 23	24,00	75,32	47,65	27,66	59,896	59,507	0,388	4,568	1,917	1,673	1,646
03.04.2026 23	24,00	75,16	47,63	27,53	58,959	58,557	0,402	4,660	1,978	1,640	1,612
04.04.2026 23	24,00	75,19	46,29	28,90	59,297	58,881	0,416	4,630	1,937	1,731	1,702
05.04.2026 23	24,00	74,98	46,62	28,36	62,693	62,304	0,389	4,670	1,988	1,794	1,767
06.04.2026 23	24,00	75,85	47,72	28,09	62,199	61,822	0,378	4,538	1,907	1,764	1,737
07.04.2026 23	24,00	70,80	46,23	24,51	65,883	65,576	0,307	4,528	1,978	1,627	1,607
08.04.2026 23	24,00	76,63	51,83	24,73	90,882	90,768	0,114	4,609	2,060	2,257	2,245
09.04.2026 23	24,00	79,13	51,89	27,23	81,887	81,630	0,257	4,660	2,039	2,244	2,223
10.04.2026 23	24,00	75,47	48,31	26,86	69,939	69,608	0,331	4,589	1,968	1,894	1,870
11.04.2026 23	24,00	75,41	46,94	28,23	66,079	65,702	0,377	4,640	2,019	1,881	1,855
12.04.2026 23	24,00	78,86	47,94	30,88	59,400	58,956	0,444	4,630	1,978	1,853	1,821
13.04.2026 23	24,00	75,36	46,44	28,93	60,519	60,088	0,431	4,517	1,948	1,768	1,738
14.04.2026 23	24,00	76,13	46,99	29,10	63,597	63,137	0,460	4,456	1,927	1,869	1,837
15.04.2026 23	24,00	75,37	47,22	28,13	64,644	64,191	0,454	4,528	2,009	1,837	1,806
16.04.2026 23	24,00	75,75	47,42	28,28	61,767	61,283	0,483	4,548	2,019	1,767	1,733
17.04.2026 23	24,00	73,13	45,00	26,85	49,407	49,070	0,337	4,466	1,703	1,340	1,318
18.04.2026 23	24,00	66,71	39,17	26,52	17,483	17,094	0,388	3,895	1,468	0,476	0,453
19.04.2026 23	24,00	65,78	40,59	24,89	20,159	19,526	0,633	3,885	1,438	0,522	0,486
20.04.2026 23	24,00	65,96	40,95	23,32	19,924	19,684	0,240	3,100	1,642	0,473	0,459
Среднее	24,00	74,63	46,85	27,60	59,028	58,625	0,403	4,549	1,946	1,653	1,625
Итого	744,00				1829,867	1817,366	12,501			51,252	50,384

Показания счетчиков:

Дата и время	Mтс, т	Qпод, Гкал
21.03.2026	-1342,123	1470,576
20.04.2026	-1329,621	1521,827

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru