

Ведомость учета параметров теплоносителя

за период с 21.04.2026 по 20.05.2026

Потребитель: ТСН "Кириченко 90"

Тип прибора: ТСРВ-026М

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 90

Номер прибора: 1309551

Дата	Теплосистема 1 - Теплообменник									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2		
21.04.2026 23	24,00	72,51	56,78	15,73	42,777	42,338	0,439	2,93	1,97	0,694	0,666
22.04.2026 23	24,00	72,43	56,37	16,06	41,770	41,346	0,424	2,69	1,82	0,691	0,664
23.04.2026 23	24,00	72,69	56,12	16,57	41,817	41,372	0,445	2,66	1,79	0,714	0,686
24.04.2026 23	24,00	69,38	54,19	15,19	41,361	40,923	0,439	2,62	1,83	0,648	0,622
25.04.2026 23	24,00	67,01	51,43	15,58	40,970	40,563	0,407	2,60	1,82	0,655	0,632
26.04.2026 23	24,00	68,07	51,44	16,63	41,162	40,745	0,417	2,57	1,78	0,702	0,678
27.04.2026 23	24,00	67,90	52,58	15,32	41,199	40,789	0,410	2,57	1,80	0,649	0,625
28.04.2026 23	24,00	67,52	52,15	15,37	41,370	40,966	0,403	2,62	1,84	0,653	0,630
29.04.2026 23	24,00	67,62	51,74	15,88	41,112	40,688	0,424	2,67	1,86	0,671	0,646
30.04.2026 23	24,00	68,11	52,92	15,19	41,301	40,883	0,419	2,56	1,79	0,645	0,621
01.05.2026 23	24,00	68,49	53,08	15,41	41,392	40,969	0,423	2,56	1,78	0,656	0,631
02.05.2026 23	24,00	67,98	52,22	15,76	41,201	40,790	0,411	2,56	1,79	0,667	0,643
03.05.2026 23	24,00	68,01	51,45	16,56	41,120	40,691	0,429	2,51	1,74	0,699	0,674
04.05.2026 23	24,00	68,49	52,63	15,86	41,254	40,845	0,409	2,55	1,78	0,672	0,648
05.05.2026 23	24,00	68,30	52,66	15,64	41,401	40,991	0,411	2,61	1,84	0,665	0,641
06.05.2026 23	24,00	67,84	51,89	15,95	41,309	40,908	0,401	2,59	1,84	0,676	0,652
07.05.2026 23	22,40	68,11	53,05	15,06	37,600	37,248	0,351	2,46	1,72	0,581	0,561
08.05.2026 23	23,90	68,73	53,74	14,99	42,651	42,219	0,431	2,65	1,82	0,656	0,633
09.05.2026 23	24,00	68,41	53,84	14,57	41,575	41,178	0,398	2,56	1,76	0,623	0,600
10.05.2026 23	24,00	68,25	53,66	14,59	41,730	41,327	0,403	2,56	1,76	0,627	0,603
11.05.2026 23	24,00	68,61	52,68	15,93	41,505	41,103	0,401	2,58	1,78	0,678	0,655
12.05.2026 23	24,00	68,57	53,84	14,73	41,654	41,272	0,382	2,59	1,79	0,631	0,608
13.05.2026 23	24,00	68,31	53,74	14,57	41,933	41,562	0,371	2,70	1,88	0,627	0,606
14.05.2026 23	24,00	68,21	53,16	15,05	40,925	40,538	0,387	2,63	1,85	0,632	0,610
15.05.2026 23	24,00	68,36	53,81	14,55	41,024	40,573	0,451	2,54	1,80	0,617	0,590
16.05.2026 23	24,00	67,83	52,89	14,94	40,852	40,421	0,430	2,50	1,77	0,629	0,604
17.05.2026 23	24,00	68,47	53,06	15,41	40,739	40,325	0,414	2,56	1,84	0,645	0,621
18.05.2026 23	24,00	68,34	53,75	14,59	41,303	40,881	0,422	2,69	1,94	0,621	0,596
19.05.2026 23	24,00	68,22	53,78	14,44	41,305	40,898	0,407	2,61	1,85	0,614	0,591
20.05.2026 23	24,00	68,49	54,40	14,09	44,997	44,498	0,499	2,73	1,86	0,656	0,627
Среднее	23,94	68,64	53,30	15,34	41,410	40,995	0,415	2,61	1,82	0,653	0,629
Итого	718,30				1242,309	1229,852	12,458			19,595	18,863

Показания счетчиков:

Дата и время	Qтс, Гкал
21.04.2026	1521,827
20.05.2026	1541,423

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru