

Ведомость учета параметров теплоносителя

за период с 21.05.2026 по 20.06.2026

Потребитель: ТСН "Кириченко 90"

Тип прибора: ТСРВ-026М

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 90

Номер прибора: 1309551

Дата	Теплосистема 1 - Теплообменник									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2		
21.05.2026 23	24,00	67,75	54,40	13,35	44,778	44,258	0,520	2,71	1,86	0,621	0,591
22.05.2026 23	24,00	68,00	54,65	13,35	44,631	44,036	0,595	2,75	1,89	0,623	0,588
23.05.2026 23	24,00	68,22	54,73	13,49	44,915	44,296	0,619	2,82	1,95	0,634	0,598
24.05.2026 23	24,00	67,46	52,51	14,95	40,005	39,511	0,494	2,56	1,84	0,619	0,591
25.05.2026 23	24,00	66,66	52,06	14,60	38,834	37,943	0,891	3,39	2,59	0,605	0,554
26.05.2026 23	24,00	68,17	54,62	13,55	45,304	44,767	0,537	2,79	1,94	0,638	0,607
27.05.2026 23	24,00	67,94	54,54	13,40	45,197	44,633	0,563	2,83	1,97	0,631	0,598
28.05.2026 23	24,00	67,85	54,71	13,14	45,205	44,617	0,588	2,81	1,95	0,621	0,586
29.05.2026 23	24,00	67,59	54,41	13,18	45,149	44,545	0,603	2,71	1,85	0,622	0,587
30.05.2026 23	24,00	67,35	53,65	13,70	45,213	44,602	0,611	2,73	1,86	0,646	0,611
31.05.2026 23	24,00	67,75	52,60	15,15	45,093	44,467	0,626	2,79	1,93	0,710	0,674
01.06.2026 23	24,00	50,44	44,27	6,17	20,984	18,047	2,937	4,48	3,87	0,230	0,111
02.06.2026 23	24,00	24,92	24,82	0,10	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	0,000
03.06.2026 23	24,00	24,19	23,99	0,20	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	0,000
04.06.2026 23	24,00	23,95	23,59	0,36	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	0,000
05.06.2026 23	24,00	23,78	23,79	-0,01	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	-0,000
06.06.2026 23	24,00	23,76	23,86	-0,10	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	-0,000
07.06.2026 23	24,00	23,78	23,92	-0,14	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	-0,000
08.06.2026 23	24,00	23,60	23,69	-0,09	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	-0,000
09.06.2026 23	24,00	34,10	27,85	6,25	11,430	11,126	0,304	4,37	3,96	0,077	0,070
10.06.2026 23	24,00	67,63	54,62	13,01	41,637	41,263	0,373	3,16	2,25	0,559	0,537
11.06.2026 23	24,00	69,46	56,75	12,71	45,321	44,805	0,516	3,20	2,56	0,600	0,569
12.06.2026 23	24,00	70,15	56,84	13,31	42,859	42,342	0,517	3,18	2,48	0,595	0,564
13.06.2026 23	24,00	68,71	56,27	12,44	44,244	43,823	0,421	3,11	2,24	0,570	0,545
14.06.2026 23	24,00	67,24	54,82	12,42	41,467	41,062	0,405	2,89	1,94	0,533	0,510
15.06.2026 23	24,00	66,08	53,17	12,91	40,907	40,400	0,506	2,74	1,97	0,550	0,522
16.06.2026 23	24,00	67,49	54,22	13,27	41,360	40,802	0,558	2,59	2,01	0,573	0,541
17.06.2026 23	24,00	67,79	55,44	12,35	43,982	43,481	0,500	2,62	2,05	0,566	0,537
18.06.2026 23	24,00	66,82	54,80	12,02	44,063	43,582	0,482	2,60	2,00	0,551	0,524
19.06.2026 23	24,00	67,83	55,89	11,94	44,627	44,159	0,468	2,65	2,01	0,555	0,527
20.06.2026 23	24,00	66,91	55,35	11,56	45,148	44,689	0,459	2,67	2,01	0,543	0,517
Среднее	24,00	56,24	46,48	9,76	32,011	31,524	0,487	3,65	2,95	0,435	0,408
Итого	744,00				992,353	977,259	15,094			13,472	12,657

Показания счетчиков:

Дата и время	Qтс, Гкал
21.05.2026	1541,423
20.06.2026	1554,895

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru