

Ведомость учета параметров теплоносителя

за период с 21.06.2026 по 20.07.2026

Потребитель: ТСН "Кириченко 90"

Тип прибора: ТСРВ-026М

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 90

Номер прибора: 1309551

Дата	Теплосистема 1 - Теплообменник									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, МПа	P2, МПа		
21.06.2026 23	24,00	67,85	55,74	12,11	45,783	45,323	0,460	0,26	0,20	0,576	0,549
22.06.2026 23	24,00	67,76	56,13	11,63	45,824	45,371	0,453	0,26	0,20	0,554	0,528
23.06.2026 23	24,00	67,58	56,08	11,50	45,799	45,350	0,449	0,26	0,19	0,547	0,522
24.06.2026 23	24,00	68,52	56,21	12,31	44,040	43,578	0,462	0,26	0,19	0,564	0,536
25.06.2026 23	24,00	68,26	55,56	12,70	41,522	41,039	0,483	0,25	0,19	0,549	0,521
26.06.2026 23	24,00	67,61	55,19	12,42	41,895	41,414	0,482	0,25	0,19	0,542	0,514
27.06.2026 23	24,00	67,64	56,07	11,57	43,323	42,847	0,476	0,24	0,19	0,523	0,496
28.06.2026 23	24,00	67,04	55,08	11,96	42,896	42,413	0,483	0,25	0,20	0,535	0,507
29.06.2026 23	24,00	68,43	56,11	12,32	43,629	43,145	0,484	0,26	0,20	0,560	0,532
30.06.2026 23	24,00	67,48	56,00	11,48	44,185	43,709	0,476	0,25	0,19	0,529	0,502
01.07.2026 23	24,00	68,55	57,00	11,55	45,539	45,071	0,468	0,26	0,19	0,548	0,521
02.07.2026 23	24,00	67,63	55,85	11,78	42,704	42,223	0,480	0,25	0,19	0,526	0,497
03.07.2026 23	24,00	67,97	56,06	11,91	42,879	42,397	0,482	0,26	0,20	0,533	0,505
04.07.2026 23	24,00	67,39	55,70	11,69	42,611	42,132	0,478	0,26	0,20	0,520	0,493
05.07.2026 23	24,00	67,62	55,17	12,45	42,620	42,137	0,483	0,26	0,20	0,552	0,525
06.07.2026 23	24,00	68,00	56,36	11,64	42,972	42,496	0,475	0,26	0,19	0,522	0,495
07.07.2026 23	24,00	68,22	56,53	11,69	44,251	43,778	0,473	0,27	0,19	0,540	0,512
08.07.2026 23	24,00	66,75	56,88	9,87	43,025	42,556	0,470	0,26	0,19	0,447	0,420
09.07.2026 23	24,00	67,65	55,88	11,77	42,642	42,163	0,479	0,26	0,19	0,524	0,496
10.07.2026 23	24,00	66,91	56,46	10,45	45,184	44,721	0,463	0,27	0,19	0,494	0,467
11.07.2026 23	24,00	68,19	57,19	11,00	45,433	44,967	0,466	0,27	0,19	0,522	0,495
12.07.2026 23	24,00	68,16	57,22	10,94	45,278	44,812	0,466	0,27	0,19	0,518	0,490
13.07.2026 23	24,00	67,84	56,72	11,12	44,895	44,439	0,456	0,26	0,19	0,521	0,494
14.07.2026 23	24,00	67,50	57,44	10,06	47,307	46,855	0,451	0,28	0,19	0,498	0,471
15.07.2026 23	24,00	67,70	56,36	11,34	43,792	43,317	0,475	0,26	0,19	0,519	0,491
16.07.2026 23	23,53	67,36	56,24	11,12	42,118	41,640	0,478	0,27	0,20	0,491	0,463
17.07.2026 23	24,00	67,38	56,42	10,96	42,934	42,465	0,469	0,27	0,20	0,493	0,465
18.07.2026 23	24,00	67,80	56,67	11,13	43,064	42,613	0,452	0,27	0,20	0,501	0,474
19.07.2026 23	24,00	67,19	55,76	11,43	43,458	43,007	0,451	0,27	0,20	0,517	0,492
20.07.2026 23	24,00	67,72	56,79	10,93	44,025	43,581	0,444	0,27	0,19	0,502	0,476
Среднее	23,98	67,72	56,23	11,49	43,854	43,385	0,469	0,26	0,19	0,526	0,498
Итого	719,53				1315,627	1301,558	14,069			15,767	14,949

Показания счетчиков:

Дата и время	Qтс, Гкал
21.06.2026	1554,895
20.07.2026	1570,662

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru