

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.01.2022 по 18.02.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: BKT-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Софьи Перовской, д. 8

Номер прибора: 00095350

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.01.2022 23	24,00	0,00	58,84	46,42	12,42	86,730	90,360	-3,630	5,00	4,50	1,077
23.01.2022 23	24,00	0,00	53,93	43,34	10,59	86,610	90,840	-4,230	5,00	4,50	0,916
24.01.2022 23	24,00	0,00	51,23	40,47	10,76	76,790	79,550	-2,760	5,00	4,50	0,818
25.01.2022 23	24,00	0,00	59,26	46,51	12,75	91,310	91,310	0,000	5,00	4,50	1,164
26.01.2022 23	24,00	0,00	60,69	47,53	13,16	90,930	90,930	0,000	5,00	4,50	1,198
27.01.2022 23	24,00	0,00	60,49	47,43	13,06	90,680	90,680	0,000	5,00	4,50	1,186
28.01.2022 23	24,00	0,00	58,99	46,61	12,38	90,560	90,560	0,000	5,00	4,50	1,121
29.01.2022 23	24,00	0,00	57,86	45,76	12,10	90,480	90,480	0,000	5,00	4,50	1,093
30.01.2022 23	24,00	0,00	58,27	46,02	12,25	90,380	90,380	0,000	5,00	4,50	1,109
31.01.2022 23	24,00	0,00	57,13	45,50	11,63	90,280	90,280	0,000	5,00	4,50	1,051
01.02.2022 23	24,00	0,00	57,79	46,12	11,67	90,880	90,880	0,000	5,00	4,50	1,058
02.02.2022 23	24,00	0,00	54,53	44,13	10,40	90,530	90,530	0,000	5,00	4,50	0,939
03.02.2022 23	24,00	0,00	51,89	42,59	9,30	90,230	90,230	0,000	5,00	4,50	0,837
04.02.2022 23	24,00	0,00	53,79	43,61	10,18	90,150	90,150	0,000	5,00	4,50	0,916
05.02.2022 23	24,00	0,00	58,18	46,40	11,78	89,900	89,900	0,000	5,00	4,50	1,059
06.02.2022 23	24,00	0,00	57,53	45,83	11,70	89,920	89,920	0,000	5,00	4,50	1,050
07.02.2022 23	24,00	0,00	58,65	46,60	12,05	89,930	89,930	0,000	5,00	4,50	1,080
08.02.2022 23	24,00	0,00	50,75	41,53	9,22	90,090	90,090	0,000	5,00	4,50	0,827
09.02.2022 23	24,00	0,00	49,93	40,94	8,99	87,770	92,080	-4,310	5,00	4,50	0,787
10.02.2022 23	24,00	0,00	56,09	44,97	11,12	86,420	92,490	-6,070	5,00	4,50	0,958
11.02.2022 23	24,00	0,00	55,37	44,56	10,81	88,340	90,760	-2,420	5,00	4,50	0,952
12.02.2022 23	24,00	0,00	53,88	43,65	10,23	87,860	91,480	-3,620	5,00	4,50	0,897
13.02.2022 23	24,00	0,00	55,22	44,48	10,74	89,170	90,070	-0,900	5,00	4,50	0,957
14.02.2022 23	24,00	0,00	54,88	44,21	10,67	89,730	89,730	0,000	5,00	4,50	0,957
15.02.2022 23	24,00	0,00	54,85	44,22	10,63	89,740	89,740	0,000	5,00	4,50	0,952
16.02.2022 23	24,00	0,00	53,47	43,40	10,07	89,790	89,790	0,000	5,00	4,50	0,906
17.02.2022 23	24,00	0,00	54,81	44,21	10,60	89,660	89,660	0,000	5,00	4,50	0,949
18.02.2022 23	24,00	0,00	53,59	43,48	10,11	89,610	89,910	-0,300	5,00	4,50	0,906
Среднее	24,00	0,00	55,78	44,66	11,12	89,088	90,097	-1,009	5,00	4,50	0,990
Итого	672,00	0,00				2494,470	2522,710	-28,240			27,720

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru