

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2022 по 18.04.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: BKT-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Софьи Перовской, д. 8

Номер прибора: 00095350

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2022 23	24,00	0,00	56,35	44,92	11,43	87,610	87,610	0,000	5,00	4,50	1,001
23.03.2022 23	24,00	0,00	57,74	46,03	11,71	87,440	87,440	0,000	5,00	4,50	1,023
24.03.2022 23	24,00	0,00	55,59	44,59	11,00	87,130	87,130	0,000	5,00	4,50	0,956
25.03.2022 23	24,00	0,00	57,03	45,77	11,26	90,530	90,530	0,000	5,00	4,50	1,018
26.03.2022 23	24,00	0,00	58,03	46,40	11,63	90,620	90,620	0,000	5,00	4,50	1,053
27.03.2022 23	24,00	0,00	58,23	46,53	11,70	90,520	90,520	0,000	5,00	4,50	1,058
28.03.2022 23	24,00	0,00	58,18	46,48	11,70	90,630	90,630	0,000	5,00	4,50	1,057
29.03.2022 23	24,00	0,00	60,32	47,98	12,34	90,530	90,530	0,000	5,00	4,50	1,115
30.03.2022 23	24,00	0,00	57,73	46,57	11,16	90,470	90,470	0,000	5,00	4,50	1,008
31.03.2022 23	24,00	0,00	57,94	46,97	10,97	34,630	34,630	0,000	5,00	4,50	0,380
01.04.2022 23	24,00	0,00	58,28	45,07	13,21	36,460	36,460	0,000	5,00	4,50	0,481
02.04.2022 23	24,00	0,00	52,71	38,30	14,41	28,690	28,700	-0,010	5,00	4,50	0,412
03.04.2022 23	24,00	0,00	52,57	39,78	12,79	54,670	54,810	-0,140	5,00	4,50	0,699
04.04.2022 23	24,00	0,00	54,58	40,57	14,01	56,560	56,560	0,000	5,00	4,50	0,789
05.04.2022 23	24,00	0,00	55,01	40,22	14,79	48,100	48,750	-0,650	5,00	4,50	0,709
06.04.2022 23	24,00	0,00	56,45	37,61	18,84	31,180	34,050	-2,870	5,00	4,50	0,584
07.04.2022 23	24,00	0,00	54,22	35,24	18,98	18,030	19,460	-1,430	5,00	4,50	0,343
08.04.2022 23	24,00	0,00	58,00	45,05	12,95	66,230	66,230	0,000	5,00	4,50	0,856
09.04.2022 23	24,00	0,00	57,24	45,34	11,90	73,370	73,370	0,000	5,00	4,50	0,871
10.04.2022 23	24,00	0,00	55,14	41,74	13,40	28,380	28,370	0,010	5,00	4,50	0,381
11.04.2022 23	24,00	0,00	48,65	39,21	9,44	32,290	32,290	0,000	5,00	4,50	0,305
12.04.2022 23	24,00	0,00	56,09	44,46	11,63	79,850	79,850	0,000	5,00	4,50	0,927
13.04.2022 23	24,00	0,00	56,45	43,04	13,41	63,260	63,260	0,000	5,00	4,50	0,846
14.04.2022 23	24,00	0,00	55,82	37,74	18,08	42,790	42,790	0,000	5,00	4,50	0,774
15.04.2022 23	24,00	0,00	56,43	41,23	15,20	53,160	53,160	0,000	5,00	4,50	0,807
16.04.2022 23	24,00	0,00	31,29	21,42	9,87	0,850	0,890	-0,040	5,00	4,50	0,008
17.04.2022 23	24,00	0,00	16,10	15,15	0,95	0,000	0,000	0,000	5,00	4,50	0,000
18.04.2022 23	24,00	0,00	16,29	16,33	-0,04	0,000	0,000	0,000	5,00	4,50	0,000
Среднее	24,00	0,00	52,45	40,35	12,10	55,499	55,683	-0,183	5,00	4,50	0,695
Итого	672,00	0,00				1553,980	1559,110	-5,130			19,461

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru