

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 6

Номер прибора: 00270084

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	0,00	46,58	39,70	6,88	180,040	180,040	0,000	0,60	0,53	1,239	1,239
22.03.2026 23	24,00	0,00	45,58	39,00	6,58	179,530	179,530	0,000	0,60	0,52	1,182	1,181
23.03.2026 23	24,00	0,00	46,00	39,48	6,52	188,310	188,310	0,000	0,60	0,52	1,228	1,228
24.03.2026 23	24,00	0,00	47,13	39,92	7,21	178,590	178,590	0,000	0,59	0,52	1,288	1,288
25.03.2026 23	24,00	0,00	47,38	40,09	7,29	178,990	178,990	0,000	0,59	0,52	1,304	1,305
26.03.2026 23	24,00	0,00	45,73	39,03	6,70	178,930	178,930	0,000	0,59	0,52	1,198	1,199
27.03.2026 23	24,00	0,00	45,33	38,72	6,61	178,600	178,600	0,000	0,59	0,52	1,180	1,181
28.03.2026 23	24,00	0,00	44,18	37,94	6,24	178,300	178,300	0,000	0,59	0,52	1,112	1,113
29.03.2026 23	24,00	0,00	46,56	39,60	6,96	178,750	178,750	0,000	0,59	0,52	1,242	1,244
30.03.2026 23	24,00	0,00	44,89	38,51	6,38	162,800	162,800	0,000	0,60	0,53	1,040	1,039
31.03.2026 23	24,00	0,00	45,17	38,59	6,58	179,410	179,410	0,000	0,58	0,51	1,182	1,181
01.04.2026 23	24,00	0,00	47,02	39,86	7,16	179,140	179,140	0,000	0,60	0,52	1,283	1,283
02.04.2026 23	24,00	0,00	46,98	39,48	7,50	99,340	99,340	0,000	0,54	0,50	0,745	0,745
03.04.2026 23	24,00	0,00	46,19	39,39	6,80	156,420	156,450	-0,030	0,61	0,54	1,067	1,064
04.04.2026 23	24,00	0,00	46,76	40,11	6,65	189,420	189,420	0,000	0,61	0,53	1,260	1,260
05.04.2026 23	24,00	0,00	45,64	39,07	6,57	180,380	180,380	0,000	0,60	0,52	1,185	1,185
06.04.2026 23	24,00	0,00	47,76	39,75	8,01	99,420	99,450	-0,030	0,53	0,48	0,797	0,797
07.04.2026 23	24,00	0,00	43,41	37,57	5,84	187,330	187,330	0,000	0,68	0,60	1,096	1,094
08.04.2026 23	24,00	0,00	49,10	41,13	7,97	187,040	187,040	0,000	0,73	0,65	1,489	1,491
09.04.2026 23	24,00	0,00	50,53	42,20	8,33	186,510	186,510	0,000	0,74	0,66	1,553	1,554
10.04.2026 23	24,00	0,00	46,92	39,75	7,17	186,140	186,140	0,000	0,74	0,66	1,336	1,335
11.04.2026 23	24,00	0,00	47,48	39,99	7,49	183,510	183,510	0,000	0,52	0,44	1,375	1,374
12.04.2026 23	24,00	0,00	53,22	42,67	10,55	183,410	183,410	0,000	0,42	0,35	1,932	1,935
13.04.2026 23	24,00	0,00	50,59	42,25	8,34	160,550	160,450	0,100	0,39	0,32	1,338	1,338
14.04.2026 23	24,00	0,00	52,50	44,30	8,20	204,540	204,540	0,000	0,41	0,32	1,678	1,677
15.04.2026 23	24,00	0,00	51,12	43,43	7,69	206,160	206,160	0,000	0,55	0,45	1,586	1,585
16.04.2026 23	24,00	0,00	51,07	43,39	7,68	202,950	202,950	0,000	0,57	0,47	1,560	1,559
17.04.2026 23	24,00	0,00	54,31	47,78	6,53	276,700	276,700	0,000	0,66	0,48	1,812	1,807
18.04.2026 23	24,00	0,00	41,25	38,55	2,70	72,730	72,330	0,400	0,34	0,29	0,204	0,195
19.04.2026 23	24,00	0,00	22,47	22,13	0,34	2,150	0,960	1,190	0,20	0,20	0,000	0,000
Среднее	24,00	0,00	46,63	39,78	6,85	170,203	170,149	0,054	0,57	0,49	1,216	1,216
Итого	720,00	0,00				5106,090	5104,460	1,630			36,491	36,473

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
21.03.2026	94940,670	106357,210	934,219	8129,95	274,33
20.04.2026	100046,760	111461,670	970,710	8849,95	274,33

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru