

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4А

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 74026

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	0,00	52,27	42,32	9,95	52,300	52,240	0,060	0,59	0,54	0,522	0,520
22.11.2025 23	24,00	0,00	51,21	42,84	8,37	82,170	82,170	0,000	0,59	0,54	0,687	0,688
23.11.2025 23	24,00	0,00	51,42	42,81	8,61	82,010	82,010	0,000	0,59	0,54	0,707	0,706
24.11.2025 23	24,00	0,00	49,79	41,49	8,30	72,850	72,850	0,000	0,59	0,54	0,602	0,605
25.11.2025 23	24,00	0,00	47,39	38,67	8,72	58,400	58,400	0,000	0,59	0,54	0,510	0,509
26.11.2025 23	24,00	0,00	44,76	36,79	7,97	58,140	58,140	0,000	0,59	0,54	0,462	0,463
27.11.2025 23	24,00	0,00	47,38	37,87	9,51	57,330	57,330	0,000	0,59	0,54	0,544	0,545
28.11.2025 23	24,00	0,00	47,71	37,81	9,90	53,420	53,420	0,000	0,59	0,54	0,526	0,529
29.11.2025 23	24,00	0,00	46,32	35,51	10,81	45,790	45,790	0,000	0,59	0,54	0,496	0,495
30.11.2025 23	24,00	0,00	43,94	33,89	10,05	42,880	42,880	0,000	0,59	0,54	0,430	0,431
01.12.2025 23	24,00	0,00	43,03	33,38	9,65	43,080	43,080	0,000	0,59	0,54	0,416	0,416
02.12.2025 23	24,00	0,00	46,58	34,98	11,60	42,940	42,940	0,000	0,59	0,54	0,499	0,498
03.12.2025 23	24,00	0,00	48,23	35,58	12,65	42,870	42,870	0,000	0,59	0,54	0,544	0,542
04.12.2025 23	24,00	0,00	48,04	35,57	12,47	43,310	43,310	0,000	0,59	0,54	0,539	0,540
05.12.2025 23	24,00	0,00	48,02	35,81	12,21	45,470	45,470	0,000	0,59	0,54	0,556	0,555
06.12.2025 23	24,00	0,00	48,20	35,69	12,51	44,380	44,380	0,000	0,59	0,54	0,553	0,555
07.12.2025 23	24,00	0,00	48,45	35,97	12,48	45,300	45,300	0,000	0,59	0,54	0,563	0,565
08.12.2025 23	24,00	0,00	46,32	35,04	11,28	45,130	45,130	0,000	0,59	0,54	0,506	0,509
09.12.2025 23	24,00	0,00	47,61	36,51	11,10	49,950	49,950	0,000	0,59	0,54	0,555	0,554
10.12.2025 23	24,00	0,00	48,63	38,60	10,03	61,580	61,580	0,000	0,59	0,54	0,615	0,618
11.12.2025 23	24,00	0,00	50,20	38,45	11,75	53,990	53,990	0,000	0,59	0,54	0,634	0,634
12.12.2025 23	24,00	0,00	49,37	36,31	13,06	43,820	43,820	0,000	0,59	0,54	0,573	0,572
13.12.2025 23	24,00	0,00	51,62	36,23	15,39	40,450	40,450	0,000	0,59	0,54	0,619	0,623
14.12.2025 23	24,00	0,00	58,83	39,13	19,70	40,190	40,190	0,000	0,59	0,54	0,793	0,792
15.12.2025 23	24,00	0,00	55,19	37,72	17,47	40,400	40,400	0,000	0,59	0,54	0,704	0,706
16.12.2025 23	24,00	0,00	54,54	37,14	17,40	40,430	40,430	0,000	0,59	0,54	0,701	0,703
17.12.2025 23	24,00	0,00	52,22	36,25	15,97	40,530	40,530	0,000	0,59	0,54	0,647	0,647
18.12.2025 23	24,00	0,00	48,43	37,28	11,15	55,890	55,890	0,000	0,59	0,54	0,621	0,623
19.12.2025 23	24,00	0,00	46,31	37,28	9,03	64,910	64,910	0,000	0,59	0,54	0,586	0,586
20.12.2025 23	24,00	0,00	46,21	36,94	9,27	62,910	62,910	0,000	0,59	0,54	0,584	0,583
Среднее	24,00	0,00	48,94	37,33	11,61	51,761	51,759	0,002	0,59	0,54	0,576	0,577
Итого	720,00	0,00				1552,820	1552,760	0,060			17,294	17,314

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
21.11.2025	0,140	0,110	0,000	1258,00	4,00
20.12.2025	1552,960	1552,870	17,294	1978,00	4,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru