

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4А

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 74026

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
21.02.2026	24,00	56,16	50,01	6,15	22,960	20,540	2,420	0,392	0,343	2,420	0,235
22.02.2026	24,00	54,57	48,60	5,97	23,040	19,850	3,190	0,392	0,343	3,190	0,261
23.02.2026	24,00	54,99	48,04	6,95	21,860	19,920	1,940	0,392	0,343	1,940	0,223
24.02.2026	24,00	56,64	50,17	6,47	22,350	19,900	2,450	0,392	0,343	2,450	0,238
25.02.2026	24,00	55,77	49,45	6,32	21,790	19,910	1,880	0,392	0,343	1,880	0,209
26.02.2026	24,00	56,19	48,98	7,21	21,810	19,880	1,930	0,392	0,343	1,930	0,230
27.02.2026	24,00	55,68	49,37	6,31	22,490	19,900	2,590	0,392	0,343	2,590	0,241
28.02.2026	24,00	55,89	49,56	6,33	22,650	19,860	2,790	0,392	0,343	2,790	0,254
01.03.2026	24,00	54,92	49,05	5,87	23,470	19,750	3,720	0,392	0,343	3,720	0,281
02.03.2026	24,00	58,62	51,87	6,75	21,730	19,270	2,460	0,392	0,343	2,460	0,240
03.03.2026	24,00	56,64	50,16	6,48	18,800	16,340	2,460	0,392	0,343	2,460	0,216
04.03.2026	24,00	58,45	51,73	6,72	18,620	16,200	2,420	0,392	0,343	2,420	0,221
05.03.2026	24,00	53,23	47,21	6,02	21,750	19,350	2,400	0,392	0,343	2,400	0,217
06.03.2026	24,00	57,91	51,02	6,89	21,130	19,340	1,790	0,392	0,343	1,790	0,213
07.03.2026	24,00	56,98	50,22	6,76	22,330	19,250	3,080	0,392	0,343	3,080	0,271
08.03.2026	24,00	57,08	50,39	6,69	22,230	19,220	3,010	0,392	0,343	3,010	0,264
09.03.2026	24,00	53,54	47,36	6,18	22,670	19,190	3,480	0,392	0,343	3,480	0,266
10.03.2026	24,00	56,70	50,14	6,56	21,220	19,260	1,960	0,392	0,343	1,960	0,214
11.03.2026	24,00	55,56	49,42	6,14	21,800	19,250	2,550	0,392	0,343	2,550	0,231
12.03.2026	24,00	58,28	51,62	6,66	21,860	19,270	2,590	0,392	0,343	2,590	0,248
13.03.2026	24,00	56,83	50,43	6,40	21,700	19,280	2,420	0,392	0,343	2,420	0,234
14.03.2026	24,00	55,91	49,56	6,35	21,520	19,260	2,260	0,392	0,343	2,260	0,226
15.03.2026	24,00	54,19	48,28	5,91	23,240	19,100	4,140	0,392	0,343	4,140	0,293
16.03.2026	24,00	57,40	51,02	6,38	21,530	19,280	2,250	0,392	0,343	2,250	0,229
17.03.2026	24,00	56,40	50,16	6,24	21,150	19,270	1,880	0,392	0,343	1,880	0,204
18.03.2026	24,00	56,20	50,07	6,13	21,380	19,250	2,130	0,392	0,343	2,130	0,210
19.03.2026	24,00	58,66	51,89	6,77	21,310	19,260	2,050	0,392	0,343	2,050	0,225
20.03.2026	24,00	57,48	51,11	6,37	21,420	19,380	2,040	0,392	0,343	2,040	0,220
Среднее	24,00	56,32	49,89	6,43	21,779	19,269	2,510	0,392	0,343	2,510	0,236
Итого	672,00				609,810	539,530	70,280			70,280	6,614

Механические показания: V1= V2=

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru