

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4А

Номер прибора: 74026

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	0,00	47,44	38,52	8,92	66,360	66,360	0,000	0,59	0,54	0,590	0,592
22.03.2026 23	24,00	0,00	46,42	37,93	8,49	66,500	66,500	0,000	0,59	0,54	0,564	0,565
23.03.2026 23	24,00	0,00	46,84	38,37	8,47	69,610	69,610	0,000	0,59	0,54	0,587	0,590
24.03.2026 23	24,00	0,00	48,11	38,76	9,35	66,220	66,220	0,000	0,59	0,54	0,619	0,619
25.03.2026 23	24,00	0,00	48,04	38,81	9,23	64,910	66,810	-1,900	0,59	0,54	0,598	0,617
26.03.2026 23	24,00	0,00	46,38	37,79	8,59	66,220	66,220	0,000	0,59	0,54	0,567	0,569
27.03.2026 23	24,00	0,00	46,01	37,60	8,41	66,380	66,380	0,000	0,59	0,54	0,554	0,558
28.03.2026 23	24,00	0,00	45,01	36,88	8,13	66,230	66,230	0,000	0,59	0,54	0,537	0,538
29.03.2026 23	23,00	0,00	47,33	38,40	8,93	63,600	63,600	0,000	0,59	0,54	0,570	0,568
30.03.2026 23	24,00	0,00	45,59	37,39	8,20	66,510	66,510	0,000	0,59	0,54	0,546	0,545
31.03.2026 23	24,00	0,00	45,98	38,58	7,40	67,110	66,870	0,240	0,59	0,54	0,493	0,495
01.04.2026 23	24,00	0,00	47,86	39,02	8,84	66,740	67,010	-0,270	0,59	0,54	0,589	0,592
02.04.2026 23	24,00	0,00	47,55	38,12	9,43	37,960	37,960	0,000	0,59	0,54	0,360	0,358
03.04.2026 23	24,00	0,00	47,13	38,22	8,91	58,380	58,370	0,010	0,59	0,54	0,520	0,520
04.04.2026 23	24,00	0,00	47,59	39,03	8,56	70,440	70,440	0,000	0,59	0,54	0,600	0,603
05.04.2026 23	24,00	0,00	46,41	37,95	8,46	67,160	67,160	0,000	0,59	0,54	0,567	0,568
06.04.2026 23	24,00	0,00	48,94	38,54	10,40	37,190	37,150	0,040	0,59	0,54	0,389	0,386
07.04.2026 23	24,00	0,00	44,15	36,75	7,40	69,670	69,670	0,000	0,59	0,54	0,511	0,516
08.04.2026 23	24,00	0,00	50,19	39,93	10,26	69,870	69,870	0,000	0,59	0,54	0,716	0,717
09.04.2026 23	24,00	0,00	51,47	40,89	10,58	71,050	70,000	1,050	0,59	0,54	0,753	0,741
10.04.2026 23	24,00	0,00	47,78	38,58	9,20	70,040	70,040	0,000	0,59	0,54	0,643	0,644
11.04.2026 23	24,00	0,00	48,41	39,10	9,31	68,970	68,970	0,000	0,59	0,54	0,639	0,642
12.04.2026 23	24,00	0,00	52,29	43,81	8,48	68,640	68,640	0,000	0,59	0,54	0,582	0,582
13.04.2026 23	24,00	0,00	51,84	45,91	5,93	60,170	60,170	0,000	0,59	0,54	0,357	0,357
14.04.2026 23	24,00	0,00	53,46	48,42	5,04	77,320	77,320	0,000	0,59	0,54	0,391	0,390
15.04.2026 23	24,00	0,00	51,96	43,63	8,33	67,810	66,740	1,070	0,59	0,54	0,565	0,556
16.04.2026 23	24,00	0,00	52,06	41,92	10,14	77,400	77,080	0,320	0,59	0,54	0,781	0,782
17.04.2026 23	24,00	0,00	55,36	43,96	11,40	20,940	20,940	0,000	0,59	0,54	0,239	0,239
18.04.2026 23	24,00	0,00	16,61	16,76	-0,15	0,000	0,000	0,000	0,59	0,54	0,000	-0,000
19.04.2026 23	24,00	0,00	16,15	16,29	-0,14	0,000	0,000	0,000	0,59	0,54	0,000	-0,000
Среднее	23,97	0,00	46,35	38,20	8,15	59,647	59,628	0,019	0,59	0,54	0,514	0,515
Итого	719,00	0,00				1789,400	1788,840	0,560			15,427	15,448

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
21.03.2026	7498,700	7507,620	84,354	4138,00	4,00
20.04.2026	9288,100	9296,460	99,781	4857,00	4,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru