

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.05.2026 по 20.06.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4А

Номер прибора: 74026

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.05.2026 23	24,00	56,64	48,59	8,05	14,500	11,150	3,350	4,00	3,50	0,241
22.05.2026 23	24,00	57,17	48,64	8,53	14,140	10,970	3,170	4,00	3,50	0,237
23.05.2026 23	24,00	56,75	48,50	8,25	15,230	11,160	4,070	4,00	3,50	0,279
24.05.2026 23	24,00	56,16	47,81	8,35	14,290	10,430	3,860	4,00	3,50	0,265
25.05.2026 23	24,00	55,89	48,45	7,44	12,390	9,100	3,290	4,00	3,50	0,218
26.05.2026 23	24,00	56,57	48,27	8,30	14,830	11,160	3,670	4,00	3,50	0,257
27.05.2026 23	24,00	57,22	48,80	8,42	14,800	11,070	3,730	4,00	3,50	0,266
28.05.2026 23	24,00	56,94	48,89	8,05	15,060	11,160	3,900	4,00	3,50	0,270
29.05.2026 23	24,00	56,37	48,19	8,18	14,320	11,060	3,260	4,00	3,50	0,240
30.05.2026 23	24,00	56,33	47,92	8,41	14,690	11,000	3,690	4,00	3,50	0,260
31.05.2026 23	24,00	55,37	47,22	8,15	16,240	11,310	4,930	4,00	3,50	0,309
01.06.2026 23	24,00	39,06	37,39	1,67	6,680	4,490	2,190	4,00	3,50	0,068
02.06.2026 23	24,00	18,90	17,19	1,71	2,080	0,010	2,070	4,00	3,50	0,016
03.06.2026 23	24,00	17,29	17,30	-0,01	0,660	0,000	0,660	4,00	3,50	0,001
04.06.2026 23	24,00	18,22	17,14	1,08	0,650	0,000	0,650	4,00	3,50	0,002
05.06.2026 23	24,00	18,16	17,91	0,25	0,640	0,020	0,620	4,00	3,50	0,001
06.06.2026 23	24,00	19,53	17,28	2,25	0,840	0,000	0,840	4,00	3,50	0,004
07.06.2026 23	24,00	19,13	17,59	1,54	0,920	0,010	0,910	4,00	3,50	0,007
08.06.2026 23	24,00	19,24	17,72	1,52	0,580	0,010	0,570	4,00	3,50	0,001
09.06.2026 23	24,00	19,36	17,81	1,55	0,800	0,010	0,790	4,00	3,50	0,005
10.06.2026 23	24,00	53,38	46,97	6,41	11,860	7,930	3,930	4,00	3,50	0,218
11.06.2026 23	24,00	56,61	48,79	7,82	14,440	11,090	3,350	4,00	3,50	0,239
12.06.2026 23	24,00	56,45	48,67	7,78	14,380	11,020	3,360	4,00	3,50	0,240
13.06.2026 23	24,00	56,72	48,85	7,87	14,450	11,120	3,330	4,00	3,50	0,237
14.06.2026 23	24,00	55,13	47,50	7,63	14,400	11,050	3,350	4,00	3,50	0,232
15.06.2026 23	24,00	56,57	48,74	7,83	14,420	11,240	3,180	4,00	3,50	0,231
16.06.2026 23	24,00	56,47	48,66	7,81	14,430	11,020	3,410	4,00	3,50	0,239
17.06.2026 23	24,00	56,24	48,40	7,84	13,790	11,030	2,760	4,00	3,50	0,209
18.06.2026 23	24,00	56,71	49,07	7,64	13,820	11,090	2,730	4,00	3,50	0,212
19.06.2026 23	24,00	56,53	49,07	7,46	13,370	11,090	2,280	4,00	3,50	0,185
20.06.2026 23	24,00	56,72	49,01	7,71	14,540	11,040	3,500	4,00	3,50	0,246
Среднее	24,00	46,06	40,08	5,98	10,588	7,834	2,755	4,00	3,50	0,175
Итого	744,00				328,240	242,840	85,400			5,435

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.05.2026	4825,430	4202,440	609,460	56,322
20.06.2026	5153,670	4445,280	693,780	61,757

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru