

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.07.2026 по 20.08.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4А

Номер прибора: 74026

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.07.2026 23	24,00	57,69	50,11	7,58	13,420	11,220	2,200	4,00	3,50	0,187
22.07.2026 23	24,00	56,71	49,59	7,12	13,660	11,590	2,070	4,00	3,50	0,174
23.07.2026 23	24,00	56,71	49,58	7,13	14,100	11,220	2,880	4,00	3,50	0,211
24.07.2026 23	24,00	57,09	49,61	7,48	13,360	11,090	2,270	4,00	3,50	0,186
25.07.2026 23	24,00	57,30	49,78	7,52	13,790	11,090	2,700	4,00	3,50	0,206
26.07.2026 23	24,00	56,95	49,27	7,68	13,860	11,180	2,680	4,00	3,50	0,207
27.07.2026 23	24,00	56,14	48,83	7,31	12,990	10,040	2,950	4,00	3,50	0,207
28.07.2026 23	24,00	56,24	48,92	7,32	11,350	8,220	3,130	4,00	3,50	0,201
29.07.2026 23	24,00	56,88	49,27	7,61	15,080	11,110	3,970	4,00	3,50	0,268
30.07.2026 23	24,00	56,15	48,71	7,44	13,790	11,190	2,600	4,00	3,50	0,202
31.07.2026 23	24,00	56,60	49,24	7,36	14,120	11,110	3,010	4,00	3,50	0,221
01.08.2026 23	24,00	56,38	49,18	7,20	14,570	11,240	3,330	4,00	3,50	0,232
02.08.2026 23	24,00	56,71	49,66	7,05	14,790	11,310	3,480	4,00	3,50	0,237
03.08.2026 23	24,00	56,68	49,50	7,18	13,740	11,320	2,420	4,00	3,50	0,189
04.08.2026 23	24,00	57,00	49,95	7,05	13,930	11,220	2,710	4,00	3,50	0,206
05.08.2026 23	24,00	56,78	49,51	7,27	13,250	11,180	2,070	4,00	3,50	0,175
06.08.2026 23	24,00	56,71	49,57	7,14	13,700	11,190	2,510	4,00	3,50	0,193
07.08.2026 23	24,00	56,94	49,68	7,26	13,580	11,170	2,410	4,00	3,50	0,190
08.08.2026 23	24,00	57,12	49,95	7,17	13,980	11,230	2,750	4,00	3,50	0,206
09.08.2026 23	24,00	56,78	49,69	7,09	14,110	11,230	2,880	4,00	3,50	0,210
10.08.2026 23	24,00	56,75	49,69	7,06	13,740	11,100	2,640	4,00	3,50	0,198
11.08.2026 23	24,00	57,65	50,23	7,42	13,600	10,840	2,760	4,00	3,50	0,208
12.08.2026 23	24,00	56,83	49,67	7,16	13,880	11,050	2,830	4,00	3,50	0,208
13.08.2026 23	24,00	57,21	49,91	7,30	13,400	10,980	2,420	4,00	3,50	0,192
14.08.2026 23	24,00	56,25	49,00	7,25	13,710	10,980	2,730	4,00	3,50	0,202
15.08.2026 23	24,00	56,67	49,30	7,37	14,040	11,110	2,930	4,00	3,50	0,214
16.08.2026 23	24,00	55,72	48,84	6,88	14,330	11,330	3,000	4,00	3,50	0,212
17.08.2026 23	24,00	57,16	49,80	7,36	14,060	11,100	2,960	4,00	3,50	0,216
18.08.2026 23	24,00	55,97	48,74	7,23	13,490	10,570	2,920	4,00	3,50	0,206
19.08.2026 23	24,00	56,75	49,42	7,33	14,330	11,220	3,110	4,00	3,50	0,226
20.08.2026 23	24,00	55,59	48,38	7,21	14,110	11,110	3,000	4,00	3,50	0,213
Среднее	24,00	56,71	49,44	7,28	13,802	11,017	2,785	4,00	3,50	0,207
Итого	744,00				427,860	341,540	86,320			6,403

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.07.2026	5568,040	4775,860	776,230	68,092
20.08.2026	5995,900	5117,400	861,270	74,495

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru