

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12485

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.10.2025 23	24,00	52,14	46,90	5,24	0,000	22,720	-22,720	6,000	5,500	-0,829
22.10.2025 23	24,00	54,67	48,11	6,55	0,000	22,620	-22,620	6,000	5,500	-0,851
23.10.2025 23	24,00	50,49	47,76	2,73	0,000	22,550	-22,550	6,000	5,500	-0,844
24.10.2025 23	24,00	52,47	48,92	3,55	0,000	22,850	-22,850	6,000	5,500	-0,876
25.10.2025 23	24,00	52,08	47,41	4,68	0,000	22,680	-22,680	6,000	5,500	-0,840
26.10.2025 23	24,00	53,21	47,39	5,81	5,276	20,500	-15,224	6,000	5,500	-0,539
27.10.2025 23	24,00	52,89	47,38	5,51	0,000	22,710	-22,710	6,000	5,500	-0,841
28.10.2025 23	24,00	51,12	46,85	4,28	0,000	22,660	-22,660	6,000	5,500	-0,827
29.10.2025 23	24,00	50,89	48,17	2,72	0,000	22,660	-22,660	6,000	5,500	-0,853
30.10.2025 23	24,00	52,21	47,00	5,21	0,000	22,540	-22,540	6,000	5,500	-0,824
31.10.2025 23	24,00	50,73	47,37	3,36	0,000	22,710	-22,710	6,000	5,500	-0,840
01.11.2025 23	24,00	55,89	46,99	8,90	0,000	22,700	-22,700	6,000	5,500	-0,831
02.11.2025 23	24,00	50,11	47,56	2,55	0,000	22,650	-22,650	6,000	5,500	-0,844
03.11.2025 23	24,00	54,91	47,45	7,45	0,000	22,650	-22,650	6,000	5,500	-0,838
04.11.2025 23	24,00	54,18	47,13	7,05	0,000	22,410	-22,410	6,000	5,500	-0,826
05.11.2025 23	24,00	56,09	47,43	8,66	0,000	22,660	-22,660	6,000	5,500	-0,840
06.11.2025 23	24,00	50,07	46,50	3,57	0,000	22,570	-22,570	6,000	5,500	-0,819
07.11.2025 23	24,00	51,77	47,57	4,20	0,000	22,440	-22,440	6,000	5,500	-0,833
08.11.2025 23	24,00	50,67	47,39	3,29	0,000	22,620	-22,620	6,000	5,500	-0,836
09.11.2025 23	24,00	54,35	46,66	7,69	0,000	22,170	-22,170	6,000	5,500	-0,804
10.11.2025 23	24,00	50,95	48,56	2,39	0,000	22,560	-22,560	6,000	5,500	-0,860
11.11.2025 23	24,00	56,89	47,50	9,39	11,295	20,460	-9,165	6,000	5,500	-0,250
12.11.2025 23	24,00	51,67	46,25	5,42	26,950	22,800	4,150	6,000	5,500	0,292
13.11.2025 23	24,00	54,59	48,07	6,52	25,754	22,170	3,584	6,000	5,500	0,293
14.11.2025 23	24,00	52,48	46,78	5,70	26,900	22,970	3,930	6,000	5,500	0,295
15.11.2025 23	24,00	54,77	48,45	6,32	27,250	22,870	4,380	6,000	5,500	0,335
16.11.2025 23	24,00	53,30	47,38	5,92	27,320	22,890	4,430	6,000	5,500	0,323
17.11.2025 23	24,00	55,01	48,68	6,34	26,690	22,940	3,750	6,000	5,500	0,308
18.11.2025 23	24,00	54,75	48,52	6,24	26,290	23,060	3,230	6,000	5,500	0,282
19.11.2025 23	24,00	53,97	47,86	6,11	26,030	23,110	2,920	6,000	5,500	0,264
20.11.2025 23	24,00	53,57	47,71	5,86	27,010	23,050	3,960	6,000	5,500	0,301
Среднее	24,00	53,00	47,54	5,46	8,283	22,547	-14,264	6,000	5,500	-0,479
Итого	744,00				256,764	698,950	-442,186			-14,852

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.10.2025	7187,508	6685,864	67,524
20.11.2025	7444,272	7384,814	52,671

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 12.11.2025 по 20.11.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12485

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
12.11.2025 23	24,00	51,67	46,25	5,42	26,950	22,800	4,150	6,000	5,500	0,292
13.11.2025 23	24,00	54,59	48,07	6,52	25,754	22,170	3,584	6,000	5,500	0,293
14.11.2025 23	24,00	52,48	46,78	5,70	26,900	22,970	3,930	6,000	5,500	0,295
15.11.2025 23	24,00	54,77	48,45	6,32	27,250	22,870	4,380	6,000	5,500	0,335
16.11.2025 23	24,00	53,30	47,38	5,92	27,320	22,890	4,430	6,000	5,500	0,323
17.11.2025 23	24,00	55,01	48,68	6,34	26,690	22,940	3,750	6,000	5,500	0,308
18.11.2025 23	24,00	54,75	48,52	6,24	26,290	23,060	3,230	6,000	5,500	0,282
19.11.2025 23	24,00	53,97	47,86	6,11	26,030	23,110	2,920	6,000	5,500	0,264
20.11.2025 23	24,00	53,57	47,71	5,86	27,010	23,050	3,960	6,000	5,500	0,301
Среднее	24,00	53,79	47,74	6,05	26,688	22,873	3,815	6,000	5,500	0,299
Итого	216,00				240,194	205,860	34,334			2,694

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
12.11.2025	7204,078	7178,954	49,978
20.11.2025	7444,272	7384,814	52,671

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru