

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12485

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.11.2025 23	24,00	52,98	46,95	6,03	26,370	23,060	3,310	0,588	0,539	0,275
22.11.2025 23	24,00	55,56	49,24	6,32	27,220	22,970	4,250	0,588	0,539	0,331
23.11.2025 23	24,00	53,99	48,22	5,77	27,350	22,970	4,380	0,588	0,539	0,319
24.11.2025 23	24,00	53,51	47,88	5,63	26,730	22,940	3,790	0,588	0,539	0,287
25.11.2025 23	24,00	54,10	48,32	5,78	26,550	22,930	3,620	0,588	0,539	0,287
26.11.2025 23	24,00	55,01	48,94	6,07	26,440	22,790	3,650	0,588	0,539	0,295
27.11.2025 23	24,00	56,62	50,48	6,15	27,160	22,780	4,380	0,588	0,539	0,336
28.11.2025 23	24,00	54,50	48,56	5,94	26,450	22,970	3,480	0,588	0,539	0,284
29.11.2025 23	24,00	54,13	48,32	5,81	27,880	22,880	5,000	0,588	0,539	0,346
30.11.2025 23	24,00	53,59	47,86	5,73	27,060	23,060	4,000	0,588	0,539	0,300
01.12.2025 23	24,00	53,84	47,97	5,86	27,170	23,030	4,140	0,588	0,539	0,310
02.12.2025 23	24,00	58,98	52,04	6,94	26,690	23,040	3,650	0,588	0,539	0,329
03.12.2025 23	24,00	56,80	50,42	6,38	26,910	23,120	3,790	0,588	0,539	0,317
04.12.2025 23	24,00	54,30	48,41	5,89	26,770	23,030	3,740	0,588	0,539	0,296
05.12.2025 23	24,00	54,41	48,33	6,07	26,280	23,140	3,140	0,588	0,539	0,273
06.12.2025 23	24,00	54,52	48,45	6,08	27,190	22,940	4,250	0,588	0,539	0,321
07.12.2025 23	24,00	53,59	47,90	5,69	27,860	22,790	5,070	0,588	0,539	0,345
08.12.2025 23	24,00	58,45	51,52	6,93	26,900	23,080	3,820	0,588	0,539	0,335
09.12.2025 23	24,00	57,26	50,83	6,44	27,160	23,420	3,740	0,588	0,539	0,320
10.12.2025 23	24,00	56,55	50,22	6,34	26,670	23,660	3,010	0,588	0,539	0,282
11.12.2025 23	24,00	55,30	49,16	6,14	27,110	23,560	3,550	0,588	0,539	0,298
12.12.2025 23	24,00	55,12	49,06	6,06	27,400	23,760	3,640	0,588	0,539	0,302
13.12.2025 23	24,00	56,65	50,02	6,64	27,470	23,870	3,600	0,588	0,539	0,318
14.12.2025 23	24,00	57,70	51,11	6,60	28,790	23,440	5,350	0,588	0,539	0,399
15.12.2025 23	24,00	55,15	48,98	6,17	28,160	23,570	4,590	0,588	0,539	0,345
16.12.2025 23	24,00	57,93	51,07	6,86	27,850	23,700	4,150	0,588	0,539	0,351
17.12.2025 23	24,00	56,72	50,12	6,60	27,180	23,790	3,390	0,588	0,539	0,309
18.12.2025 23	24,00	56,89	50,51	6,38	27,840	23,790	4,050	0,588	0,539	0,332
19.12.2025 23	24,00	54,67	48,71	5,96	27,790	23,670	4,120	0,588	0,539	0,318
20.12.2025 23	24,00	53,67	47,89	5,78	28,170	24,430	3,740	0,588	0,539	0,298
Среднее	24,00	55,42	49,25	6,17	27,219	23,273	3,946	0,588	0,539	0,315
Итого	720,00				816,570	698,180	118,390			9,459

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.11.2025	7444,272	7384,814	52,671
20.12.2025	8260,842	8082,994	62,131

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru