

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12485

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	53,17	44,78	8,40	35,455	35,867	-0,412	0,686	0,637	0,273	0,301
22.11.2025 23	24,00	50,94	42,57	8,37	64,058	65,132	-1,074	0,686	0,637	0,538	0,545
23.11.2025 23	24,00	51,09	44,87	6,22	63,886	64,634	-0,748	0,686	0,637	0,399	0,402
24.11.2025 23	24,00	49,66	40,95	8,71	58,360	58,990	-0,630	0,686	0,637	0,508	0,514
25.11.2025 23	24,00	47,01	37,59	9,42	45,832	46,113	-0,281	0,686	0,637	0,432	0,434
26.11.2025 23	24,00	44,36	35,71	8,65	45,672	45,874	-0,202	0,686	0,637	0,398	0,397
27.11.2025 23	24,00	46,83	36,77	10,06	45,123	45,282	-0,159	0,686	0,637	0,454	0,456
28.11.2025 23	24,00	47,26	37,45	9,81	42,480	42,717	-0,237	0,686	0,637	0,420	0,419
29.11.2025 23	24,00	46,01	34,11	11,90	36,830	37,276	-0,446	0,686	0,637	0,439	0,444
30.11.2025 23	24,00	43,78	32,61	11,17	34,000	34,449	-0,449	0,686	0,637	0,382	0,385
01.12.2025 23	24,00	42,41	32,01	10,40	34,199	34,705	-0,506	0,686	0,637	0,355	0,361
02.12.2025 23	24,00	45,84	33,20	12,64	34,024	34,563	-0,539	0,686	0,637	0,427	0,437
03.12.2025 23	24,00	47,56	33,83	13,73	33,997	34,535	-0,538	0,686	0,637	0,466	0,474
04.12.2025 23	24,00	47,53	33,77	13,77	34,264	34,804	-0,541	0,686	0,637	0,472	0,479
05.12.2025 23	24,00	47,48	34,02	13,47	36,066	36,662	-0,596	0,686	0,637	0,485	0,494
06.12.2025 23	24,00	47,58	33,81	13,77	35,223	35,848	-0,625	0,686	0,637	0,484	0,494
07.12.2025 23	24,00	48,06	34,17	13,90	35,938	36,590	-0,652	0,686	0,637	0,499	0,508
08.12.2025 23	24,00	45,95	33,36	12,59	35,980	36,640	-0,659	0,686	0,637	0,453	0,461
09.12.2025 23	24,00	46,60	34,20	12,40	38,276	39,096	-0,820	0,686	0,637	0,477	0,485
10.12.2025 23	24,00	48,18	36,60	11,58	48,547	48,871	-0,324	0,686	0,637	0,563	0,566
11.12.2025 23	24,00	49,57	36,40	13,17	43,368	44,134	-0,766	0,686	0,637	0,569	0,581
12.12.2025 23	24,00	48,89	34,43	14,45	35,231	36,009	-0,778	0,686	0,637	0,510	0,521
13.12.2025 23	24,00	50,18	33,72	16,45	32,020	32,706	-0,686	0,686	0,637	0,524	0,538
14.12.2025 23	24,00	58,02	36,15	21,87	31,791	32,381	-0,590	0,686	0,637	0,694	0,708
15.12.2025 23	24,00	54,81	35,10	19,71	31,938	32,462	-0,524	0,686	0,637	0,631	0,640
16.12.2025 23	24,00	53,46	34,42	19,04	32,012	32,510	-0,498	0,686	0,637	0,606	0,619
17.12.2025 23	24,00	51,81	33,99	17,83	32,080	32,573	-0,493	0,686	0,637	0,574	0,581
18.12.2025 23	24,00	48,22	34,98	13,24	42,502	43,332	-0,830	0,686	0,637	0,567	0,574
19.12.2025 23	24,00	45,99	35,37	10,62	50,970	51,577	-0,607	0,686	0,637	0,542	0,548
20.12.2025 23	24,00	45,81	34,99	10,82	49,469	49,913	-0,444	0,686	0,637	0,534	0,540
Среднее	24,00	48,47	35,86	12,61	40,653	41,208	-0,555	0,686	0,637	0,489	0,497
Итого	720,00				1219,589	1236,246	-16,657			14,676	14,904

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.11.2025	6109,929	6028,557	92,268
20.12.2025	7329,518	7264,803	106,944

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru