

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Номер прибора: 12485

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.02.2026 23	24,00	55,89	50,00	5,89	29,110	24,570	4,540	0,588	0,539	0,345
22.02.2026 23	24,00	54,00	48,25	5,75	27,620	23,880	3,740	0,588	0,539	0,295
23.02.2026 23	24,00	54,26	48,44	5,81	28,380	23,720	4,660	0,588	0,539	0,337
24.02.2026 23	24,00	56,11	49,91	6,21	27,370	24,000	3,370	0,588	0,539	0,297
25.02.2026 23	24,00	55,12	49,06	6,06	27,900	23,830	4,070	0,588	0,539	0,320
26.02.2026 23	24,00	55,15	48,97	6,17	27,800	23,840	3,960	0,588	0,539	0,318
27.02.2026 23	24,00	55,42	49,20	6,22	27,220	24,060	3,160	0,588	0,539	0,288
28.02.2026 23	24,00	55,14	48,99	6,15	27,950	23,830	4,120	0,588	0,539	0,325
01.03.2026 23	24,00	54,70	48,86	5,84	28,560	23,620	4,940	0,588	0,539	0,353
02.03.2026 23	24,00	57,79	51,09	6,70	27,440	24,020	3,420	0,588	0,539	0,316
03.03.2026 23	24,00	55,73	49,48	6,25	22,908	19,020	3,888	0,588	0,539	0,292
04.03.2026 23	24,00	57,47	50,80	6,67	23,358	19,590	3,768	0,588	0,539	0,309
05.03.2026 23	24,00	52,68	47,00	5,68	27,430	23,360	4,070	0,588	0,539	0,302
06.03.2026 23	24,00	57,13	50,36	6,78	27,160	23,420	3,740	0,588	0,539	0,325
07.03.2026 23	24,00	55,90	49,43	6,47	27,450	23,250	4,200	0,588	0,539	0,335
08.03.2026 23	24,00	56,26	49,73	6,53	27,590	23,240	4,350	0,588	0,539	0,345
09.03.2026 23	24,00	52,90	47,08	5,82	27,900	23,060	4,840	0,588	0,539	0,337
10.03.2026 23	24,00	56,02	49,57	6,45	27,090	23,290	3,800	0,588	0,539	0,317
11.03.2026 23	24,00	55,09	48,98	6,11	27,040	23,340	3,700	0,588	0,539	0,303
12.03.2026 23	24,00	57,56	50,95	6,61	27,060	23,360	3,700	0,588	0,539	0,322
13.03.2026 23	24,00	56,33	49,95	6,38	26,870	23,400	3,470	0,588	0,539	0,303
14.03.2026 23	24,00	55,52	49,44	6,09	27,490	23,200	4,290	0,588	0,539	0,328
15.03.2026 23	24,00	53,47	47,80	5,68	27,850	23,040	4,810	0,588	0,539	0,333
16.03.2026 23	24,00	56,60	50,23	6,37	27,010	23,360	3,650	0,588	0,539	0,311
17.03.2026 23	24,00	55,98	49,47	6,51	26,630	23,420	3,210	0,588	0,539	0,291
18.03.2026 23	24,00	55,44	49,39	6,05	26,920	23,240	3,680	0,588	0,539	0,299
19.03.2026 23	24,00	57,82	51,30	6,52	26,840	23,390	3,450	0,588	0,539	0,310
20.03.2026 23	23,53	57,01	50,64	6,37	26,211	23,030	3,181	0,588	0,539	0,288
Среднее	23,98	55,66	49,44	6,22	27,148	23,228	3,921	0,588	0,539	0,316
Итого	671,53				760,158	650,380	109,778			8,847

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.02.2026	9671,857	9530,254	69,388
20.03.2026	10432,014	10180,634	78,235

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru