

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12485

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.03.2026 23	24,00	56,13	50,03	6,10	28,200	23,600	4,600	6,000	5,500	0,348
22.03.2026 23	24,00	56,95	50,76	6,19	27,740	23,750	3,990	6,000	5,500	0,327
23.03.2026 23	24,00	56,60	50,36	6,23	14,125	10,750	3,375	6,000	5,500	0,211
24.03.2026 23	24,00	54,96	50,34	4,62	10,741	6,020	4,721	6,000	5,500	0,240
25.03.2026 23	24,00	58,17	51,70	6,47	27,760	23,770	3,990	6,000	5,500	0,336
26.03.2026 23	24,00	57,86	51,43	6,43	26,850	24,070	2,780	6,000	5,500	0,280
27.03.2026 23	24,00	58,19	51,70	6,49	27,050	24,010	3,040	6,000	5,500	0,294
28.03.2026 23	24,00	58,03	51,54	6,49	27,490	23,910	3,580	6,000	5,500	0,318
29.03.2026 23	24,00	58,02	51,54	6,47	28,100	23,700	4,400	6,000	5,500	0,356
30.03.2026 23	24,00	58,53	51,94	6,59	26,920	24,000	2,920	6,000	5,500	0,292
31.03.2026 23	24,00	57,36	51,39	5,97	14,180	10,460	3,720	6,000	5,500	0,227
01.04.2026 23	24,00	56,20	49,24	6,96	22,679	19,390	3,289	6,000	5,500	0,284
02.04.2026 23	24,00	55,21	49,22	5,99	27,150	23,630	3,520	6,000	5,500	0,292
03.04.2026 23	24,00	54,72	48,99	5,73	27,510	23,460	4,050	6,000	5,500	0,308
04.04.2026 23	24,00	54,02	48,28	5,74	27,400	23,400	4,000	6,000	5,500	0,304
05.04.2026 23	24,00	54,75	48,83	5,91	27,260	23,310	3,950	6,000	5,500	0,308
06.04.2026 23	24,00	57,07	50,59	6,48	23,915	20,320	3,595	6,000	5,500	0,290
07.04.2026 23	24,00	53,95	48,20	5,75	26,950	23,510	3,440	6,000	5,500	0,282
08.04.2026 23	24,00	57,89	50,82	7,07	25,879	22,300	3,579	6,000	5,500	0,320
09.04.2026 23	24,00	54,87	48,71	6,15	27,200	23,460	3,740	6,000	5,500	0,306
10.04.2026 23	24,00	57,39	50,79	6,61	27,140	23,400	3,740	6,000	5,500	0,322
11.04.2026 23	24,00	57,55	50,87	6,67	27,170	23,400	3,770	6,000	5,500	0,326
12.04.2026 23	24,00	56,16	49,79	6,37	26,820	23,450	3,370	6,000	5,500	0,297
13.04.2026 23	24,00	56,86	50,31	6,54	27,200	23,160	4,040	6,000	5,500	0,330
14.04.2026 23	24,00	56,50	49,94	6,56	26,731	23,100	3,631	6,000	5,500	0,312
15.04.2026 23	24,00	55,95	49,64	6,32	26,910	23,130	3,780	6,000	5,500	0,313
16.04.2026 23	24,00	57,47	50,83	6,64	26,050	23,320	2,730	6,000	5,500	0,276
17.04.2026 23	24,00	57,79	51,11	6,68	26,350	23,180	3,170	6,000	5,500	0,298
18.04.2026 23	24,00	55,95	49,53	6,41	26,410	23,020	3,390	6,000	5,500	0,299
19.04.2026 23	24,00	55,86	49,35	6,51	27,476	22,600	4,876	6,000	5,500	0,369
20.04.2026 23	24,00	55,59	49,28	6,31	26,660	22,940	3,720	6,000	5,500	0,311
Среднее	24,00	56,53	50,23	6,30	25,484	21,791	3,693	6,000	5,500	0,302
Итого	744,00				790,017	675,520	114,497			9,375

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.03.2026	10432,014	10180,634	78,235
20.04.2026	11222,031	10856,154	87,610

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru