

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.04.2026 по 20.05.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Номер прибора: 12485

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.04.2026 23	24,00	56,38	49,79	6,59	26,814	22,920	3,894	6,00	5,50	0,326
22.04.2026 23	24,00	55,67	49,15	6,52	26,512	22,830	3,682	6,00	5,50	0,313
23.04.2026 23	24,00	53,98	45,22	8,75	24,460	22,120	2,340	6,00	5,50	0,298
24.04.2026 23	24,00	53,44	45,73	7,71	21,731	17,600	4,131	6,00	5,50	0,310
25.04.2026 23	20,00	53,05	43,65	9,40	16,651	12,810	3,841	6,00	5,50	0,287
26.04.2026 23	22,00	53,13	44,02	9,10	17,409	12,430	4,979	6,00	5,50	0,330
27.04.2026 23	22,00	53,87	44,29	9,57	16,429	12,480	3,949	6,00	5,50	0,294
28.04.2026 23	21,00	54,57	44,22	10,36	15,664	12,420	3,244	6,00	5,50	0,272
29.04.2026 23	21,00	53,97	43,98	9,99	15,764	12,310	3,454	6,00	5,50	0,277
30.04.2026 23	21,00	53,29	43,64	9,64	15,572	12,640	2,932	6,00	5,50	0,249
01.05.2026 23	20,00	53,67	43,81	9,86	15,806	12,540	3,266	6,00	5,50	0,268
02.05.2026 23	21,00	53,82	43,55	10,27	15,540	12,390	3,150	6,00	5,50	0,264
03.05.2026 23	22,00	53,04	43,50	9,55	16,356	12,570	3,786	6,00	5,50	0,283
04.05.2026 23	22,00	52,93	42,86	10,08	13,941	10,810	3,131	6,00	5,50	0,247
05.05.2026 23	20,00	54,28	43,40	10,89	13,913	11,040	2,873	6,00	5,50	0,245
06.05.2026 23	20,00	54,19	43,43	10,75	14,397	10,860	3,537	6,00	5,50	0,273
07.05.2026 23	21,00	53,52	43,24	10,28	13,495	10,990	2,505	6,00	5,50	0,224
08.05.2026 23	23,00	55,16	45,60	9,57	14,267	10,060	4,207	6,00	5,50	0,283
09.05.2026 23	22,00	53,91	44,22	9,69	16,018	12,620	3,398	6,00	5,50	0,269
10.05.2026 23	22,00	54,50	44,71	9,79	16,575	12,590	3,985	6,00	5,50	0,299
11.05.2026 23	20,00	54,46	44,79	9,67	15,959	12,790	3,169	6,00	5,50	0,264
12.05.2026 23	20,00	54,42	44,62	9,80	15,233	12,570	2,663	6,00	5,50	0,241
13.05.2026 23	20,00	53,79	44,42	9,37	15,704	12,540	3,164	6,00	5,50	0,256
14.05.2026 23	21,00	54,33	45,62	8,71	15,754	12,590	3,164	6,00	5,50	0,250
15.05.2026 23	22,00	54,34	46,57	7,78	15,504	11,570	3,934	6,00	5,50	0,266
16.05.2026 23	19,00	55,02	45,53	9,49	15,818	12,540	3,278	6,00	5,50	0,262
17.05.2026 23	20,00	54,40	45,75	8,66	16,567	12,680	3,887	6,00	5,50	0,283
18.05.2026 23	20,00	54,40	45,30	9,10	15,510	12,290	3,220	6,00	5,50	0,253
19.05.2026 23	20,00	54,13	45,21	8,92	15,466	12,560	2,906	6,00	5,50	0,239
20.05.2026 23	20,00	55,28	46,37	8,90	15,704	12,620	3,084	6,00	5,50	0,245
Среднее	21,27	54,16	44,87	9,29	16,818	13,393	3,425	6,00	5,50	0,272
Итого	638,00				504,534	401,780	102,754			8,172

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.04.2026	11222,031	10856,154	0,000	87,610
20.05.2026	11726,564	11257,934	0,000	95,783

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru