

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.05.2026 по 20.06.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Номер прибора: 12485

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.05.2026 23	20,00	55,27	46,55	8,72	15,412	12,790	2,622	6,00	5,50	0,226
22.05.2026 23	20,00	55,84	46,91	8,93	15,643	12,340	3,303	6,00	5,50	0,256
23.05.2026 23	21,00	55,86	46,90	8,96	16,172	12,400	3,772	6,00	5,50	0,277
24.05.2026 23	20,00	55,19	45,65	9,54	16,129	12,230	3,899	6,00	5,50	0,288
25.05.2026 23	24,00	53,51	45,09	8,42	10,885	6,550	4,335	6,00	5,50	0,242
26.05.2026 23	21,00	55,24	45,53	9,71	15,356	12,110	3,246	6,00	5,50	0,259
27.05.2026 23	20,00	55,87	46,67	9,20	13,457	10,440	3,017	6,00	5,50	0,229
28.05.2026 23	20,00	55,46	45,31	10,15	13,477	10,620	2,857	6,00	5,50	0,232
29.05.2026 23	22,00	55,02	44,89	10,13	13,669	10,330	3,339	6,00	5,50	0,249
30.05.2026 23	20,00	54,93	44,14	10,79	13,546	10,180	3,366	6,00	5,50	0,255
31.05.2026 23	19,00	54,18	43,37	10,81	14,396	10,480	3,916	6,00	5,50	0,279
01.06.2026 23	21,00	38,19	35,22	2,98	6,801	4,280	2,521	6,00	5,50	0,089
02.06.2026 23	24,00	18,89	18,18	0,72	0,702	0,000	0,702	6,00	5,50	0,006
03.06.2026 23	24,00	18,76	18,15	0,62	0,493	0,000	0,493	6,00	5,50	0,004
04.06.2026 23	24,00	19,55	18,28	1,27	0,735	0,000	0,735	6,00	5,50	0,007
05.06.2026 23	24,00	19,72	18,47	1,25	0,857	0,000	0,857	6,00	5,50	0,008
06.06.2026 23	24,00	20,48	18,79	1,69	0,739	0,000	0,739	6,00	5,50	0,008
07.06.2026 23	24,00	21,01	19,14	1,88	0,687	0,000	0,687	6,00	5,50	0,008
08.06.2026 23	24,00	21,05	19,32	1,73	0,653	0,000	0,653	6,00	5,50	0,007
09.06.2026 23	24,00	21,11	19,54	1,57	0,741	0,000	0,741	6,00	5,50	0,008
10.06.2026 23	24,00	49,14	43,33	5,81	9,026	4,950	4,076	6,00	5,50	0,182
11.06.2026 23	21,00	55,47	46,41	9,05	16,649	13,040	3,609	6,00	5,50	0,278
12.06.2026 23	20,00	55,52	46,54	8,98	16,539	13,020	3,519	6,00	5,50	0,273
13.06.2026 23	21,00	55,65	46,17	9,48	16,268	13,280	2,988	6,00	5,50	0,255
14.06.2026 23	20,00	54,16	45,54	8,62	16,372	13,070	3,302	6,00	5,50	0,258
15.06.2026 23	21,00	55,55	46,71	8,85	16,628	13,410	3,218	6,00	5,50	0,258
16.06.2026 23	21,00	55,33	46,73	8,60	15,821	12,360	3,461	6,00	5,50	0,258
17.06.2026 23	21,00	55,01	46,77	8,24	15,068	12,110	2,958	6,00	5,50	0,229
18.06.2026 23	21,00	55,73	47,32	8,41	15,242	12,150	3,092	6,00	5,50	0,237
19.06.2026 23	20,00	55,55	47,31	8,24	15,054	12,140	2,914	6,00	5,50	0,226
20.06.2026 23	21,00	55,45	47,04	8,40	15,275	12,080	3,195	6,00	5,50	0,243
Среднее	21,65	45,41	38,58	6,83	10,919	8,270	2,649	6,00	5,50	0,182
Итого	671,00				338,491	256,360	82,131			5,633

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.05.2026	11726,564	11257,934	0,000	95,783
20.06.2026	12065,056	11514,294	0,000	101,416

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru