

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.06.2026 по 20.07.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Номер прибора: 12485

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P1, МПа	P2, МПа	
21.06.2026 23	21,00	56,00	47,58	8,41	15,747	12,280	3,467	0,59	0,54	0,257
22.06.2026 23	21,00	55,26	46,97	8,29	15,293	12,030	3,263	0,59	0,54	0,241
23.06.2026 23	21,00	55,66	47,29	8,36	15,646	12,390	3,256	0,59	0,54	0,244
24.06.2026 23	20,00	56,07	47,57	8,50	15,424	11,950	3,474	0,59	0,54	0,256
25.06.2026 23	20,00	55,73	47,37	8,36	15,728	12,180	3,548	0,59	0,54	0,258
26.06.2026 23	21,00	55,74	47,29	8,44	15,975	11,980	3,995	0,59	0,54	0,278
27.06.2026 23	21,00	55,74	47,20	8,55	16,065	11,880	4,185	0,59	0,54	0,287
28.06.2026 23	22,00	55,19	47,08	8,11	16,700	12,280	4,420	0,59	0,54	0,295
29.06.2026 23	23,00	56,30	47,81	8,50	16,979	11,890	5,089	0,59	0,54	0,330
30.06.2026 23	21,00	55,94	47,52	8,41	16,300	11,810	4,490	0,59	0,54	0,299
01.07.2026 23	21,00	55,27	47,15	8,12	16,178	11,940	4,238	0,59	0,54	0,283
02.07.2026 23	21,00	55,48	47,20	8,28	15,869	11,710	4,159	0,59	0,54	0,282
03.07.2026 23	20,00	56,91	48,45	8,45	16,167	11,750	4,417	0,59	0,54	0,300
04.07.2026 23	23,00	56,82	48,26	8,56	16,315	11,870	4,445	0,59	0,54	0,303
05.07.2026 23	22,00	55,91	47,56	8,35	16,334	11,780	4,554	0,59	0,54	0,302
06.07.2026 23	22,00	55,86	47,54	8,33	16,778	11,780	4,998	0,59	0,54	0,320
07.07.2026 23	22,00	56,27	47,72	8,55	16,593	11,520	5,073	0,59	0,54	0,327
08.07.2026 23	24,00	56,41	47,95	8,46	16,755	11,960	4,795	0,59	0,54	0,317
09.07.2026 23	23,00	56,74	48,12	8,62	16,688	11,800	4,888	0,59	0,54	0,322
10.07.2026 23	24,00	56,19	47,89	8,30	16,863	11,730	5,133	0,59	0,54	0,328
11.07.2026 23	24,00	56,35	47,86	8,48	18,076	11,750	6,326	0,59	0,54	0,384
12.07.2026 23	23,00	56,02	47,68	8,34	18,083	11,730	6,353	0,59	0,54	0,381
13.07.2026 23	24,00	55,69	47,49	8,20	17,677	11,730	5,947	0,59	0,54	0,361
14.07.2026 23	24,00	54,73	47,85	6,88	12,866	7,140	5,726	0,59	0,54	0,301
15.07.2026 23	23,00	55,93	47,71	8,22	17,823	11,600	6,223	0,59	0,54	0,375
16.07.2026 23	24,00	56,62	48,21	8,41	17,659	11,800	5,859	0,59	0,54	0,365
17.07.2026 23	24,00	56,23	47,85	8,37	17,148	11,790	5,358	0,59	0,54	0,340
18.07.2026 23	24,00	55,49	47,25	8,24	17,815	11,730	6,085	0,59	0,54	0,366
19.07.2026 23	24,00	56,23	47,89	8,34	18,471	11,650	6,821	0,59	0,54	0,405
20.07.2026 23	24,00	56,40	47,99	8,41	17,808	11,660	6,148	0,59	0,54	0,374
Среднее	22,37	55,97	47,64	8,33	16,594	11,703	4,891	0,59	0,54	0,316
Итого	671,00				497,824	351,090	146,734			9,479

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.06.2026	12065,056	11514,294	0,000	101,416
20.07.2026	12562,880	11865,384	0,000	110,895

Отчет подготовил: инженер-программист

Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru