

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.07.2026 по 20.08.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Номер прибора: 12485

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.07.2026 23	24,00	56,97	48,28	8,69	15,120	10,070	5,050	6,00	5,50	0,321
22.07.2026 23	16,00	57,08	47,43	9,65	0,000	3,740	-3,740	6,00	5,50	-0,137
23.07.2026 23	0,00	56,01	46,79	9,22	0,000	10,240	-10,240	6,00	5,50	-0,373
24.07.2026 23	0,00	55,82	46,85	8,97	0,000	10,350	-10,350	6,00	5,50	-0,378
25.07.2026 23	0,00	56,53	46,98	9,55	0,000	9,910	-9,910	6,00	5,50	-0,363
26.07.2026 23	0,00	55,67	46,39	9,28	0,000	10,390	-10,390	6,00	5,50	-0,375
27.07.2026 23	1,00	54,11	45,82	8,29	0,000	9,373	-9,373	6,00	5,50	-0,334
28.07.2026 23	0,00	55,17	46,13	9,04	0,000	7,994	-7,994	6,00	5,50	-0,289
29.07.2026 23	0,00	57,86	47,07	10,79	0,000	11,450	-11,450	6,00	5,50	-0,420
30.07.2026 23	0,00	55,65	46,58	9,07	0,000	11,330	-11,330	6,00	5,50	-0,411
31.07.2026 23	0,00	57,13	46,72	10,41	0,000	11,030	-11,030	6,00	5,50	-0,401
01.08.2026 23	0,00	57,88	46,79	11,09	0,000	11,130	-11,130	6,00	5,50	-0,405
02.08.2026 23	0,00	55,88	47,31	8,58	0,000	11,050	-11,050	6,00	5,50	-0,408
03.08.2026 23	0,00	55,61	47,24	8,38	0,000	11,170	-11,170	6,00	5,50	-0,411
04.08.2026 23	0,00	54,65	47,55	7,10	0,000	11,140	-11,140	6,00	5,50	-0,414
05.08.2026 23	0,00	54,30	47,30	7,01	0,000	10,810	-10,810	6,00	5,50	-0,399
06.08.2026 23	0,00	54,76	47,20	7,56	0,000	10,980	-10,980	6,00	5,50	-0,404
07.08.2026 23	0,00	56,74	47,36	9,38	0,000	10,980	-10,980	6,00	5,50	-0,406
08.08.2026 23	0,00	55,61	47,68	7,93	0,000	10,930	-10,930	6,00	5,50	-0,407
09.08.2026 23	0,00	57,75	47,32	10,43	0,000	11,040	-11,040	6,00	5,50	-0,407
10.08.2026 23	0,00	52,79	47,28	5,51	0,000	10,920	-10,920	6,00	5,50	-0,403
11.08.2026 23	0,00	55,31	47,60	7,71	0,000	10,610	-10,610	6,00	5,50	-0,395
12.08.2026 23	0,00	54,76	47,22	7,54	0,000	10,830	-10,830	6,00	5,50	-0,399
13.08.2026 23	0,00	54,65	47,31	7,33	0,000	10,710	-10,710	6,00	5,50	-0,396
14.08.2026 23	0,00	54,18	46,57	7,61	0,000	10,810	-10,810	6,00	5,50	-0,391
15.08.2026 23	0,00	55,64	47,00	8,64	0,000	10,860	-10,860	6,00	5,50	-0,398
16.08.2026 23	0,00	54,84	46,62	8,23	0,000	11,030	-11,030	6,00	5,50	-0,400
17.08.2026 23	0,00	54,90	47,41	7,49	0,000	10,950	-10,950	6,00	5,50	-0,405
18.08.2026 23	1,00	55,60	46,20	9,40	0,000	10,100	-10,100	6,00	5,50	-0,364
19.08.2026 23	0,00	52,98	47,24	5,75	0,000	11,210	-11,210	6,00	5,50	-0,413
20.08.2026 23	0,00	57,18	45,92	11,26	0,000	11,120	-11,120	6,00	5,50	-0,397
Среднее	1,35	55,61	47,01	8,61	0,488	10,460	-9,972	6,00	5,50	-0,361
Итого	42,00				15,120	324,256	-309,137			-11,181

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.07.2026	12562,880	11865,384	0,000	110,895
20.08.2026	12578,000	12189,641	0,000	99,714

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru