

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 08.09.2026 по 20.09.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Номер прибора: 12485

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
08.09.2026 23	19,00	54,00	44,71	9,30	11,815	9,570	2,245	6,00	5,50	0,186
09.09.2026 23	21,00	53,70	44,34	9,36	11,889	9,560	2,329	6,00	5,50	0,188
10.09.2026 23	18,00	52,44	43,45	8,99	11,652	9,660	1,992	6,00	5,50	0,171
11.09.2026 23	19,00	55,31	45,49	9,82	10,952	9,690	1,262	6,00	5,50	0,150
12.09.2026 23	19,00	55,01	45,30	9,71	11,705	9,780	1,925	6,00	5,50	0,178
13.09.2026 23	18,00	54,36	45,06	9,30	12,041	9,760	2,281	6,00	5,50	0,187
14.09.2026 23	20,00	55,34	45,63	9,71	11,357	9,650	1,707	6,00	5,50	0,169
15.09.2026 23	17,00	55,58	45,79	9,79	10,686	9,710	0,976	6,00	5,50	0,135
16.09.2026 23	19,00	55,39	45,50	9,88	11,191	9,680	1,511	6,00	5,50	0,159
17.09.2026 23	20,00	54,56	44,56	10,00	11,683	9,830	1,853	6,00	5,50	0,179
18.09.2026 23	19,00	54,55	44,74	9,81	11,773	10,200	1,573	6,00	5,50	0,170
19.09.2026 23	20,00	51,73	43,11	8,61	12,201	10,180	2,021	6,00	5,50	0,171
20.09.2026 23	19,00	55,38	45,75	9,63	12,559	9,880	2,679	6,00	5,50	0,211
Среднее	19,08	54,41	44,88	9,53	11,654	9,781	1,873	6,00	5,50	0,173
Итого	248,00				151,503	127,150	24,353			2,255

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
08.09.2026	12582,779	12387,361	0,000	92,745
20.09.2026	12734,281	12514,511	0,000	95,000

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru