

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 01.11.2025 по 20.11.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Керченская, д. 17 блок 1

Номер прибора: 1006983

Дата	Теплосистема 1 - отопление							Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т		
01.11.2025 23	24,00	23,03	28,05	-5,02	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02.11.2025 23	24,00	22,92	27,89	-4,97	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03.11.2025 23	24,00	23,09	27,94	-4,85	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04.11.2025 23	24,00	23,23	27,91	-4,68	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05.11.2025 23	24,00	59,95	49,66	10,29	80,910	79,380	1,530	0,856	0,830
06.11.2025 23	24,00	59,20	49,91	9,29	245,089	243,697	1,392	2,275	2,262
07.11.2025 23	24,00	60,78	50,63	10,15	244,378	243,055	1,323	2,479	2,465
08.11.2025 23	24,00	59,68	49,63	10,05	235,136	233,916	1,220	2,363	2,350
09.11.2025 23	24,00	52,39	44,34	8,05	61,796	63,918	-2,122	0,490	0,489
10.11.2025 23	24,00	25,32	25,46	-0,14	0,000	0,079	-0,079	0,000	0,000
11.11.2025 23	24,00	26,80	24,91	1,89	0,562	0,922	-0,360	0,001	0,002
12.11.2025 23	24,00	23,84	22,20	1,64	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.11.2025 23	24,00	23,35	21,83	1,52	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14.11.2025 23	24,00	23,05	24,39	-1,34	0,000	0,008	-0,008	0,000	0,000
15.11.2025 23	24,00	57,12	47,51	9,61	107,291	108,467	-1,176	1,019	1,014
16.11.2025 23	24,00	56,06	47,08	8,98	112,802	112,440	0,362	1,012	1,008
17.11.2025 23	24,00	58,40	48,13	10,27	113,626	113,110	0,516	1,166	1,161
18.11.2025 23	24,00	57,37	47,83	9,54	240,419	239,327	1,092	2,292	2,282
19.11.2025 23	24,00	57,09	47,15	9,94	227,581	226,554	1,027	2,260	2,249
20.11.2025 23	24,00	57,06	47,21	9,85	226,782	225,749	1,033	2,233	2,223
Среднее	24,00	42,49	37,98	4,50	94,819	94,531	0,288	0,922	0,917
Итого	480,00				1896,372	1890,622	5,750	18,444	18,335

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
01.11.2025	143487,080	135926,197	1826,078	1720,514
20.11.2025	145383,452	137816,819	1844,522	1738,849

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru