

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 08.09.2026 по 20.09.2026

Потребитель: ТСН "Дружба"

Тип прибора: ТСРВ-024М

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 61

Номер прибора: 102837

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	
08.09.2026 23	24,00	44,07	37,69	6,38	50,690	44,004	6,686	5,30	0,00	0,506
09.09.2026 23	24,00	43,43	37,12	6,31	50,740	43,542	7,198	5,19	0,00	0,512
10.09.2026 23	24,00	41,88	36,14	5,74	50,570	43,383	7,186	4,95	0,00	0,475
11.09.2026 23	24,00	45,09	38,10	6,99	50,691	43,370	7,321	4,87	0,00	0,555
12.09.2026 23	24,00	45,23	38,25	6,98	50,447	43,302	7,145	4,87	0,00	0,549
13.09.2026 23	24,00	45,25	38,26	6,99	50,687	43,760	6,927	4,82	0,00	0,545
14.09.2026 23	24,00	44,89	38,10	6,79	51,059	44,458	6,602	4,92	0,00	0,528
15.09.2026 23	24,00	45,75	38,68	7,07	51,528	44,393	7,135	4,90	0,00	0,564
16.09.2026 23	24,00	45,49	38,43	7,06	51,767	44,366	7,401	4,96	0,00	0,571
17.09.2026 23	24,00	45,54	38,45	7,09	52,309	44,318	7,991	4,86	0,00	0,593
18.09.2026 23	24,00	45,05	38,19	6,86	51,352	44,731	6,620	4,86	0,00	0,535
19.09.2026 23	24,00	43,25	37,11	6,14	51,572	44,503	7,069	4,85	0,00	0,505
20.09.2026 23	24,00	46,40	39,06	7,34	51,742	44,366	7,377	4,81	0,00	0,588
Среднее	24,00	44,72	37,97	6,75	51,166	44,038	7,128	4,94	0,00	0,540
Итого	312,00				665,154	572,496	92,659			7,026

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
08.09.2026	0,000	0,000	151,504	16,571
20.09.2026	665,154	572,496	241,877	23,597

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru