

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 39

Тип прибора: TCPB-043

Номер прибора: 1801456

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
21.10.2025 23	24,00	54,49	52,13	2,36	40,342	33,717	6,625	3,569	3,642	6,625	0,364
22.10.2025 23	24,00	55,72	53,19	2,53	40,394	33,615	6,779	3,569	3,492	6,779	0,383
23.10.2025 23	24,00	56,68	54,22	2,46	41,063	34,171	6,892	3,569	3,696	6,892	0,396
24.10.2025 23	24,00	57,43	54,98	2,45	40,505	34,431	6,074	3,569	3,604	6,074	0,363
25.10.2025 23	24,00	58,09	55,51	2,58	40,182	34,602	5,580	3,569	3,710	5,580	0,348
26.10.2025 23	24,00	56,66	54,18	2,48	39,841	34,371	5,470	3,569	3,602	5,470	0,329
27.10.2025 23	24,00	56,40	53,97	2,43	40,512	34,029	6,483	3,569	3,626	6,483	0,375
28.10.2025 23	24,00	57,91	55,34	2,57	40,109	34,595	5,514	3,569	3,704	5,514	0,343
29.10.2025 23	24,00	57,06	54,48	2,58	40,201	34,011	6,190	3,569	3,650	6,190	0,369
30.10.2025 23	24,00	53,13	50,89	2,24	40,342	33,426	6,916	3,569	3,668	6,916	0,350
31.10.2025 23	24,00	53,92	51,55	2,37	39,990	34,009	5,981	3,569	3,634	5,981	0,353
01.11.2025 23	24,00	53,55	51,24	2,31	39,822	34,028	5,794	3,569	3,663	5,794	0,333
02.11.2025 23	24,00	53,08	50,71	2,37	39,981	34,048	5,933	3,569	3,632	5,933	0,333
03.11.2025 23	24,00	53,25	50,85	2,40	40,513	33,348	7,165	3,569	3,650	7,165	0,398
04.11.2025 23	24,00	52,87	50,42	2,45	40,605	33,105	7,500	3,569	3,640	7,500	0,411
05.11.2025 23	24,00	53,54	51,20	2,34	40,192	33,423	6,769	3,569	3,608	6,769	0,376
06.11.2025 23	24,00	55,15	52,54	2,61	39,831	33,258	6,573	3,569	3,687	6,573	0,395
07.11.2025 23	24,00	59,32	56,24	3,08	38,540	32,224	6,316	3,569	3,609	6,316	0,398
08.11.2025 23	24,00	60,90	57,84	3,06	38,482	32,458	6,024	3,569	3,685	6,024	0,396
09.11.2025 23	24,00	60,79	57,98	2,81	38,801	32,117	6,684	3,569	3,602	6,684	0,420
10.11.2025 23	24,00	60,92	58,55	2,37	37,884	33,041	4,843	3,569	3,706	4,843	0,316
11.11.2025 23	24,00	60,19	57,77	2,42	37,727	32,788	4,939	3,569	3,701	4,939	0,318
12.11.2025 23	24,00	60,84	58,49	2,35	37,432	32,539	4,893	3,569	3,677	4,893	0,317
13.11.2025 23	23,55	57,76	52,21	5,55	33,261	28,444	4,817	3,569	3,664	4,817	0,289
14.11.2025 23	24,00	59,82	57,58	2,24	39,049	34,400	4,649	3,569	3,632	4,649	0,299
15.11.2025 23	24,00	54,52	52,62	1,90	38,891	33,264	5,627	3,569	3,634	5,627	0,286
16.11.2025 23	24,00	59,94	57,65	2,29	38,955	33,549	5,406	3,569	3,606	5,406	0,337
17.11.2025 23	24,00	50,81	49,21	1,60	39,067	32,501	6,566	3,569	3,566	6,566	0,297
18.11.2025 23	24,00	56,09	52,97	3,12	39,335	32,978	6,357	3,569	3,593	6,357	0,383
19.11.2025 23	24,00	55,47	50,00	5,47	38,646	33,557	5,089	3,569	3,587	5,089	0,404
20.11.2025 23	24,00	59,34	50,00	9,34	38,837	33,551	5,286	3,569	3,622	5,286	0,557
Среднее	23,99	56,63	53,76	2,88	39,333	33,342	5,991	3,569	3,638	5,991	0,362
Итого	743,55				1219,332	1033,598	185,734			185,734	11,236

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
20.10.2025 23	41169,001	35124,069	358,983
20.11.2025 23	42388,333	36157,667	370,219

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1