

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 39

Номер прибора: 1801456

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.02.2026 23	24,00	72,25	37,56	34,69	43,849	44,397	-0,548	0,497	0,337	1,523	1,542
22.02.2026 23	24,00	71,32	42,11	29,21	71,317	72,418	-1,101	0,492	0,339	1,985	2,015
23.02.2026 23	24,00	74,50	48,71	25,79	96,751	98,376	-1,625	0,493	0,336	2,496	2,538
24.02.2026 23	24,00	73,08	47,87	25,21	95,175	96,731	-1,556	0,489	0,338	2,400	2,439
25.02.2026 23	24,00	73,33	47,84	25,49	94,868	96,536	-1,668	0,490	0,338	2,419	2,461
26.02.2026 23	24,00	75,02	48,50	26,52	95,843	97,594	-1,751	0,492	0,336	2,543	2,589
27.02.2026 23	24,00	75,65	48,97	26,68	98,730	100,539	-1,809	0,504	0,339	2,636	2,685
28.02.2026 23	23,85	75,62	48,87	26,75	98,928	100,347	-1,419	0,506	0,339	2,648	2,686
01.03.2026 23	24,00	75,02	48,46	26,56	97,889	99,672	-1,783	0,503	0,340	2,602	2,649
02.03.2026 23	24,00	63,34	43,03	20,31	94,042	95,616	-1,574	0,497	0,345	1,934	1,970
03.03.2026 23	24,00	73,41	47,72	25,69	97,305	98,914	-1,609	0,500	0,339	2,500	2,542
04.03.2026 23	24,00	76,28	49,07	27,21	98,788	100,337	-1,549	0,504	0,337	2,690	2,733
05.03.2026 23	24,00	75,63	48,52	27,11	97,562	99,769	-2,207	0,504	0,338	2,647	2,707
06.03.2026 23	24,00	75,82	48,63	27,19	97,160	99,269	-2,109	0,504	0,338	2,643	2,700
07.03.2026 23	24,00	76,76	49,26	27,50	97,884	99,934	-2,050	0,503	0,335	2,694	2,751
08.03.2026 23	24,00	75,72	48,73	26,99	98,044	100,452	-2,408	0,504	0,335	2,648	2,713
09.03.2026 23	24,00	76,03	48,72	27,31	97,148	99,463	-2,315	0,503	0,336	2,655	2,718
10.03.2026 23	24,00	75,74	48,88	26,86	97,652	100,049	-2,397	0,503	0,335	2,625	2,690
11.03.2026 23	24,00	74,80	48,92	25,88	97,609	99,849	-2,240	0,503	0,335	2,531	2,589
12.03.2026 23	24,00	62,43	46,82	15,61	65,876	66,853	-0,977	0,336	0,218	1,771	1,797
13.03.2026 23	24,00	28,79	33,54	-4,75	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14.03.2026 23	24,00	42,67	38,47	4,20	35,146	35,960	-0,814	0,176	0,118	0,788	0,773
15.03.2026 23	24,00	71,23	49,17	22,06	100,160	99,835	0,325	0,510	0,342	2,214	2,206
16.03.2026 23	24,00	73,67	48,86	24,81	90,650	90,745	-0,095	0,467	0,325	2,229	2,232
17.03.2026 23	24,00	74,02	46,88	27,14	75,898	76,685	-0,787	0,417	0,318	2,060	2,081
18.03.2026 23	24,00	73,45	49,81	23,64	93,584	95,255	-1,671	0,490	0,334	2,207	2,246
19.03.2026 23	24,00	68,75	47,53	21,22	90,417	92,094	-1,677	0,485	0,340	1,926	1,961
20.03.2026 23	24,00	55,94	41,77	14,17	62,659	63,558	-0,899	0,373	0,280	1,269	1,286
Среднее	23,99	70,01	46,54	23,47	85,033	86,473	-1,440	0,455	0,310	2,189	2,225
Итого	671,85				2380,934	2421,247	-40,313			61,281	62,300

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.02.2026 23	73395,577	73175,253	1529,059	1527,340
20.03.2026 23	75776,511	75596,500	1590,340	1589,640

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru