

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2022 по 20.04.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Софьи Перовской, д. 18

Тип прибора: ТСРВ-043
Номер прибора: 1801820

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									V _{co} , м³	Теплота (Гкал) Q
	BP, (ч)	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м³	V ₄ , м³	V _{co} , м³	P ₃ , кг/м³	P ₄ , кг/м³		
22.03.2022 23	24,00	74,14	65,08	9,06	25,150	24,400	0,750	6,316	5,966	0,750	0,257
23.03.2022 23	24,00	75,90	66,91	8,99	25,270	24,520	0,750	6,305	5,939	0,750	0,257
24.03.2022 23	24,00	72,41	64,77	7,64	25,660	24,930	0,730	6,365	5,964	0,730	0,226
25.03.2022 23	24,00	72,97	65,98	6,99	29,020	28,170	0,850	6,832	6,332	0,850	0,239
26.03.2022 23	24,00	74,34	67,03	7,31	29,110	28,330	0,780	6,849	6,345	0,780	0,245
27.03.2022 23	24,00	74,48	67,02	7,46	29,150	28,400	0,750	6,836	6,343	0,750	0,247
28.03.2022 23	24,00	72,41	62,17	10,24	26,300	25,550	0,750	6,786	5,969	0,750	0,314
29.03.2022 23	24,00	75,37	63,65	11,72	27,940	27,030	0,910	7,595	6,331	0,910	0,362
30.03.2022 23	24,00	70,58	60,92	9,66	30,250	29,290	0,960	7,787	6,417	0,960	0,326
31.03.2022 23	24,00	70,97	59,17	11,80	29,600	28,660	0,940	7,406	6,229	0,940	0,380
01.04.2022 23	24,00	67,43	56,03	11,40	24,490	23,690	0,800	6,640	5,811	0,800	0,300
02.04.2022 23	24,00	72,34	60,25	12,09	29,800	28,840	0,960	7,396	6,174	0,960	0,400
03.04.2022 23	24,00	66,92	59,01	7,91	28,370	27,480	0,890	7,182	6,097	0,890	0,264
04.04.2022 23	24,00	71,14	56,39	14,75	24,440	23,660	0,780	6,642	5,820	0,780	0,377
05.04.2022 23	24,00	72,47	59,45	13,02	24,770	24,000	0,770	6,690	5,844	0,770	0,348
06.04.2022 23	24,00	73,36	61,25	12,11	26,190	25,350	0,840	6,870	5,935	0,840	0,344
07.04.2022 23	24,00	69,28	56,42	12,86	27,820	26,910	0,910	7,104	6,046	0,910	0,384
08.04.2022 23	24,00	72,36	59,69	12,67	24,610	23,810	0,800	6,659	5,830	0,800	0,341
09.04.2022 23	24,00	71,57	58,25	13,32	25,420	24,590	0,830	6,759	5,876	0,830	0,362
10.04.2022 23	24,00	66,70	56,07	10,63	28,550	27,600	0,950	7,208	6,108	0,950	0,339
11.04.2022 23	24,00	64,86	53,37	11,49	27,910	26,970	0,940	7,100	6,047	0,940	0,357
12.04.2022 23	24,00	71,28	58,03	13,25	24,120	23,300	0,820	6,624	5,823	0,820	0,342
13.04.2022 23	24,00	71,14	57,22	13,92	24,880	24,020	0,860	6,704	5,860	0,860	0,372
14.04.2022 23	24,00	71,42	57,12	14,30	24,830	23,960	0,870	6,686	5,850	0,870	0,379
15.04.2022 23	24,00	69,58	49,03	20,55	19,090	18,410	0,680	6,754	6,176	0,680	0,368
16.04.2022 23	24,00	59,45	47,72	11,73	22,210	21,500	0,710	4,805	6,604	0,710	0,368
17.04.2022 23	24,00	59,71	49,62	10,09	21,370	20,750	0,620	4,079	6,559	0,620	0,312
18.04.2022 23	24,00	57,69	47,16	10,53	22,100	21,530	0,570	4,079	6,643	0,570	0,330
19.04.2022 23	24,00	31,30	30,29	1,01	5,650	5,480	0,170	4,079	2,412	0,170	0,059
20.04.2022 23	24,00	18,28	17,18	1,10	0,000	0,010	-0,010	4,079	0,003	-0,010	0,000
Среднее	24,00	67,06	56,41	10,65	24,469	23,705	0,764	6,441	5,778	0,764	0,307
Итого	720,00				734,070	711,140	22,930			22,930	9,198

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м³	V ₄ , м³	Q, Гкал
21.03.2022 23	24911,120	22740,870	338,053
20.04.2022 23	25645,190	23452,010	347,251

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru