

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.04.2022 по 21.05.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Софьи Перовской, д. 18

Тип прибора: ТСРВ-043
Номер прибора: 1801820

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									V _{co} , м³	Теплота (Гкал) Q
	BP, (ч)	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м³	V ₄ , м³	V _{co} , м³	P ₃ , кг/м³	P ₄ , кг/м³		
21.04.2022 23	24,00	17,84	16,34	1,50	0,000	0,000	0,000	4,079	0,003	0,000	0,000
22.04.2022 23	24,00	16,50	15,84	0,66	0,000	0,000	0,000	4,079	0,004	0,000	0,000
23.04.2022 23	24,00	17,12	16,40	0,72	0,000	0,000	0,000	4,079	0,003	0,000	0,000
24.04.2022 23	24,00	17,50	17,20	0,30	0,000	0,000	0,000	4,079	0,003	0,000	0,000
25.04.2022 23	24,00	17,43	17,03	0,40	0,000	0,000	0,000	4,079	0,003	0,000	0,000
26.04.2022 23	24,00	17,91	17,70	0,21	0,000	0,000	0,000	4,079	0,003	0,000	0,000
27.04.2022 23	24,00	17,53	17,33	0,20	0,000	0,000	0,000	4,079	0,003	0,000	0,000
28.04.2022 23	24,00	17,20	16,80	0,40	0,000	0,000	0,000	4,079	0,003	0,000	0,000
29.04.2022 23	24,00	17,08	16,70	0,38	0,000	0,000	0,000	4,079	0,003	0,000	0,000
30.04.2022 23	24,00	17,17	16,77	0,40	0,000	0,000	0,000	4,079	0,003	0,000	0,000
01.05.2022 23	24,00	17,36	17,02	0,34	0,000	0,000	0,000	4,079	0,003	0,000	0,000
02.05.2022 23	24,00	16,78	15,77	1,01	0,000	0,000	0,000	4,079	0,003	0,000	0,000
03.05.2022 23	24,00	16,84	16,27	0,57	0,000	0,000	0,000	4,079	0,003	0,000	0,000
04.05.2022 23	24,00	16,75	16,22	0,53	0,000	0,000	0,000	4,079	0,003	0,000	0,000
05.05.2022 23	24,00	16,80	16,34	0,46	0,000	0,000	0,000	4,079	0,003	0,000	0,000
06.05.2022 23	24,00	24,30	20,83	3,47	6,280	6,100	0,180	4,079	2,842	0,180	0,071
07.05.2022 23	24,00	38,69	32,46	6,23	21,870	21,290	0,580	4,079	9,546	0,580	0,155
08.05.2022 23	24,00	43,15	33,50	9,65	26,030	25,250	0,780	4,079	9,802	0,780	0,285
09.05.2022 23	24,00	41,97	36,10	5,87	26,550	25,860	0,690	4,079	9,858	0,690	0,198
10.05.2022 23	24,00	41,74	35,70	6,04	25,580	24,890	0,690	4,079	9,776	0,690	0,209
11.05.2022 23	24,00	47,71	40,31	7,40	26,310	25,710	0,600	4,079	9,851	0,600	0,253
12.05.2022 23	24,00	57,71	46,58	11,13	19,840	19,330	0,510	4,079	9,456	0,510	0,283
13.05.2022 23	24,00	57,74	45,96	11,78	20,240	19,690	0,550	4,079	9,487	0,550	0,302
14.05.2022 23	24,00	59,75	47,96	11,79	21,390	20,880	0,510	4,079	9,631	0,510	0,314
15.05.2022 23	24,00	59,46	48,59	10,87	21,760	21,120	0,640	4,079	9,682	0,640	0,295
16.05.2022 23	24,00	49,77	34,24	15,53	14,570	14,220	0,350	4,079	6,772	0,350	0,235
17.05.2022 23	24,00	54,36	39,79	14,57	17,730	17,320	0,410	4,079	7,914	0,410	0,257
18.05.2022 23	24,00	59,21	47,59	11,62	21,900	21,270	0,630	4,079	9,660	0,630	0,323
19.05.2022 23	24,00	58,34	48,89	9,45	21,850	21,270	0,580	4,079	9,770	0,580	0,275
20.05.2022 23	24,00	57,11	43,54	13,57	20,190	19,660	0,530	4,079	9,400	0,530	0,298
21.05.2022 23	24,00	59,15	48,63	10,52	22,110	21,630	0,480	4,079	9,816	0,480	0,284
Среднее	24,00	34,45	29,05	5,41	10,781	10,500	0,281	4,079	4,623	0,281	0,130
Итого	744,00				334,200	325,490	8,710			8,710	4,037

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м³	V ₄ , м³	Q, Гкал
20.04.2022 23	25645,190	23452,010	347,251
21.05.2022 23	25979,390	23777,500	351,288

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru