

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: УК "ЖКС"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 15

Номер прибора: 1800773

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	66,29	42,99	23,30	54,477	54,103	0,375	0,555	0,544	1,245	1,238
22.03.2026 23	24,00	68,44	45,89	22,55	61,179	61,184	-0,005	0,585	0,570	1,378	1,380
23.03.2026 23	24,00	69,97	46,61	23,36	60,631	60,867	-0,236	0,585	0,570	1,415	1,422
24.03.2026 23	24,00	69,69	46,39	23,30	60,548	60,775	-0,227	0,584	0,570	1,409	1,416
25.03.2026 23	24,00	69,65	46,31	23,34	60,353	60,777	-0,424	0,584	0,569	1,407	1,419
26.03.2026 23	24,00	68,44	45,67	22,77	60,298	60,496	-0,199	0,583	0,569	1,371	1,377
27.03.2026 23	24,00	69,79	46,38	23,41	60,153	60,478	-0,325	0,582	0,567	1,406	1,416
28.03.2026 23	24,00	62,13	40,39	21,74	45,129	45,260	-0,130	0,563	0,554	1,045	1,052
29.03.2026 23	24,00	68,06	45,98	22,08	61,584	61,478	0,105	0,582	0,567	1,358	1,357
30.03.2026 23	24,00	68,32	46,21	22,11	62,064	61,769	0,295	0,583	0,567	1,370	1,366
31.03.2026 23	24,00	69,40	47,61	21,79	67,210	66,975	0,235	0,602	0,583	1,463	1,460
01.04.2026 23	24,00	61,06	40,48	20,58	46,870	46,616	0,254	0,575	0,564	1,053	1,049
02.04.2026 23	24,00	67,47	45,26	22,21	61,498	60,795	0,704	0,588	0,573	1,356	1,342
03.04.2026 23	24,00	67,96	47,60	20,36	68,441	67,965	0,476	0,604	0,583	1,392	1,384
04.04.2026 23	24,00	67,34	46,73	20,61	67,386	67,001	0,385	0,602	0,583	1,388	1,381
05.04.2026 23	24,00	69,47	48,06	21,41	67,795	67,456	0,338	0,601	0,582	1,450	1,445
06.04.2026 23	24,00	67,88	45,52	22,36	60,801	60,486	0,314	0,588	0,573	1,336	1,331
07.04.2026 23	24,00	68,48	47,46	21,02	68,715	68,365	0,350	0,607	0,586	1,443	1,437
08.04.2026 23	24,00	70,46	48,02	22,44	68,441	68,249	0,192	0,605	0,585	1,534	1,531
09.04.2026 23	24,00	72,14	48,46	23,68	68,178	67,840	0,337	0,603	0,583	1,613	1,606
10.04.2026 23	24,00	70,80	48,09	22,71	68,231	67,950	0,281	0,604	0,584	1,548	1,544
11.04.2026 23	24,00	71,52	48,48	23,04	68,300	68,038	0,263	0,605	0,585	1,573	1,568
12.04.2026 23	24,00	68,77	47,29	21,48	68,113	67,677	0,437	0,605	0,585	1,463	1,454
13.04.2026 23	24,00	64,41	40,28	24,13	47,666	47,628	0,038	0,555	0,546	1,108	1,110
14.04.2026 23	24,00	68,18	46,35	21,83	66,767	66,022	0,745	0,599	0,580	1,456	1,442
15.04.2026 23	24,00	69,12	47,19	21,93	67,124	66,592	0,532	0,600	0,580	1,470	1,460
16.04.2026 23	24,00	48,08	34,68	13,40	42,442	42,279	0,163	0,493	0,485	0,719	0,717
17.04.2026 23	24,00	48,08	36,27	11,81	31,157	30,839	0,318	0,335	0,332	0,704	0,698
18.04.2026 23	24,00	15,22	15,33	-0,11	0,000	0,000	0,000	0,123	0,134	0,000	0,000
Среднее	24,00	65,06	44,21	20,85	58,329	58,137	0,193	0,561	0,547	1,292	1,290
Итого	696,00				1691,549	1685,959	5,590			37,476	37,401

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
21.03.2026	65912,998	223151,561	1578,248
20.04.2026	67604,547	224837,520	1615,724

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru