

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 1 блок В

Номер прибора: 1204840

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.10.2025 23	24,00	56,22	46,78	9,44	39,203	35,453	3,751	3,997	3,498	3,751	0,496
22.10.2025 23	24,00	57,60	47,61	9,99	38,654	34,889	3,766	3,997	3,498	3,766	0,514
23.10.2025 23	24,00	57,95	47,96	9,99	38,948	34,880	4,068	3,997	3,498	4,068	0,530
24.10.2025 23	24,00	59,12	48,94	10,18	38,348	35,068	3,280	3,997	3,498	3,280	0,504
25.10.2025 23	24,00	59,70	49,42	10,28	38,632	35,081	3,551	3,997	3,498	3,551	0,522
26.10.2025 23	24,00	58,71	48,65	10,06	39,049	34,972	4,076	3,997	3,498	4,076	0,534
27.10.2025 23	24,00	58,21	48,29	9,92	38,999	34,935	4,064	3,997	3,498	4,064	0,529
28.10.2025 23	24,00	59,33	49,18	10,15	38,895	35,066	3,829	3,997	3,498	3,829	0,530
29.10.2025 23	24,00	58,50	48,17	10,33	37,723	33,405	4,318	3,997	3,498	4,318	0,540
30.10.2025 23	24,00	54,49	45,37	9,12	34,392	30,663	3,729	3,997	3,498	3,729	0,426
31.10.2025 23	23,97	51,55	42,64	8,91	35,266	31,892	3,373	3,997	3,498	3,373	0,427
01.11.2025 23	24,00	53,88	44,32	9,56	28,395	25,233	3,162	3,997	3,498	3,162	0,409
02.11.2025 23	24,00	51,45	42,55	8,90	34,666	32,145	2,521	3,997	3,498	2,521	0,395
03.11.2025 23	24,00	51,86	42,80	9,06	34,797	31,901	2,896	3,997	3,498	2,896	0,414
04.11.2025 23	24,00	51,60	42,64	8,96	35,718	31,646	4,071	3,997	3,498	4,071	0,465
05.11.2025 23	24,00	51,33	42,53	8,80	35,147	31,828	3,319	3,997	3,498	3,319	0,421
06.11.2025 23	24,00	49,45	41,27	8,18	35,196	31,354	3,841	3,997	3,498	3,841	0,412
07.11.2025 23	24,00	56,10	45,65	10,45	33,510	30,569	2,941	3,997	3,498	2,941	0,441
08.11.2025 23	23,78	61,34	48,75	12,59	31,748	28,674	3,073	3,997	3,498	3,073	0,503
09.11.2025 23	24,00	59,26	47,45	11,81	33,173	29,337	3,837	3,997	3,498	3,837	0,520
10.11.2025 23	24,00	61,44	48,99	12,45	32,816	30,208	2,607	3,997	3,498	2,607	0,493
11.11.2025 23	24,00	58,94	47,88	11,06	34,512	31,661	2,850	3,997	3,498	2,850	0,473
12.11.2025 23	24,00	61,54	49,76	11,78	35,615	31,904	3,711	3,997	3,498	3,711	0,550
13.11.2025 23	24,00	55,57	45,68	9,89	34,507	31,301	3,206	3,997	3,498	3,206	0,439
14.11.2025 23	24,00	56,52	45,72	10,80	33,456	30,111	3,344	3,997	3,498	3,344	0,464
15.11.2025 23	24,00	52,59	43,33	9,26	35,089	31,859	3,230	3,997	3,498	3,230	0,414
16.11.2025 23	24,00	60,67	48,99	11,68	35,780	32,223	3,556	3,997	3,498	3,556	0,539
17.11.2025 23	24,00	50,98	43,13	7,85	30,345	26,828	3,517	3,997	3,498	3,517	0,367
18.11.2025 23	24,00	56,66	46,72	9,94	34,884	31,726	3,158	3,997	3,498	3,158	0,451
19.11.2025 23	24,00	56,21	46,69	9,52	35,094	32,156	2,938	3,997	3,498	2,938	0,430
20.11.2025 23	24,00	59,82	49,26	10,56	36,152	33,107	3,046	3,997	3,498	3,046	0,488
Среднее	23,99	56,41	46,36	10,05	34,905	31,669	3,440	3,997	3,498	3,440	0,472
Итого	743,75				1098,709	992,077	106,631			106,631	14,640

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.10.2025	-6005,415	144,083
20.11.2025	-5905,095	158,723

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru