

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 1 блок В

Тип прибора: TCPB-024M

Номер прибора: 1204840

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.11.2025 23	23,18	58,52	48,21	10,31	33,815	31,222	2,593	0,392	0,343	2,593	0,431
22.11.2025 23	24,00	61,52	49,81	11,71	34,839	31,964	2,875	0,392	0,343	2,875	0,505
23.11.2025 23	23,85	58,60	47,95	10,65	34,664	31,449	3,215	0,392	0,343	3,215	0,474
24.11.2025 23	24,00	60,62	49,50	11,12	34,711	31,972	2,739	0,392	0,343	2,739	0,482
25.11.2025 23	23,82	52,69	45,63	7,06	7,919	24,109	-16,191	0,392	0,343	-16,191	-0,497
26.11.2025 23	24,00	61,05	49,27	11,78	32,440	29,875	2,564	0,392	0,343	2,564	0,467
27.11.2025 23	24,00	60,07	48,41	11,66	33,428	30,094	3,334	0,392	0,343	3,334	0,505
28.11.2025 23	24,00	60,85	48,91	11,94	33,683	30,784	2,899	0,392	0,343	2,899	0,499
29.11.2025 23	24,00	58,36	47,26	11,10	33,466	31,139	2,327	0,392	0,343	2,327	0,445
30.11.2025 23	24,00	58,76	47,52	11,24	34,574	30,993	3,581	0,392	0,343	3,581	0,508
01.12.2025 23	24,00	51,12	42,70	8,42	34,353	31,033	3,320	0,392	0,343	3,320	0,382
02.12.2025 23	24,00	56,04	45,93	10,11	34,035	31,048	2,987	0,392	0,343	2,987	0,439
03.12.2025 23	24,00	55,42	45,56	9,86	34,510	30,940	3,570	0,392	0,343	3,570	0,453
04.12.2025 23	24,00	56,53	46,02	10,51	32,815	30,150	2,665	0,392	0,343	2,665	0,429
05.12.2025 23	24,00	60,18	48,59	11,59	34,130	31,268	2,862	0,392	0,343	2,862	0,493
06.12.2025 23	24,00	60,81	49,03	11,78	33,700	30,900	2,800	0,392	0,343	2,800	0,491
07.12.2025 23	24,00	60,48	48,63	11,85	34,329	30,482	3,847	0,392	0,343	3,847	0,539
08.12.2025 23	24,00	60,14	48,20	11,94	31,876	29,341	2,535	0,392	0,343	2,535	0,463
09.12.2025 23	24,00	60,96	48,87	12,09	32,757	29,506	3,251	0,392	0,343	3,251	0,506
10.12.2025 23	24,00	61,15	49,59	11,56	33,935	31,301	2,634	0,392	0,343	2,634	0,479
11.12.2025 23	24,00	58,74	46,97	11,77	31,439	28,051	3,387	0,392	0,343	3,387	0,476
12.12.2025 23	24,00	60,82	48,92	11,90	32,734	30,229	2,505	0,392	0,343	2,505	0,470
13.12.2025 23	24,00	60,79	48,80	11,99	33,346	30,136	3,210	0,392	0,343	3,210	0,506
14.12.2025 23	24,00	60,78	47,68	13,10	31,608	27,710	3,899	0,392	0,343	3,899	0,545
15.12.2025 23	24,00	60,71	47,53	13,18	30,299	27,183	3,115	0,392	0,343	3,115	0,501
16.12.2025 23	24,00	60,42	47,01	13,41	30,110	27,209	2,901	0,392	0,343	2,901	0,495
17.12.2025 23	24,00	58,71	46,11	12,60	30,396	27,306	3,090	0,392	0,343	3,090	0,477
18.12.2025 23	24,00	61,08	48,29	12,79	31,953	28,726	3,228	0,392	0,343	3,228	0,516
19.12.2025 23	24,00	61,12	48,44	12,68	31,676	28,358	3,318	0,392	0,343	3,318	0,512
20.12.2025 23	24,00	60,92	47,85	13,07	30,788	27,161	3,627	0,392	0,343	3,627	0,524
Среднее	23,96	59,27	47,77	11,49	31,615	29,396	2,423	0,392	0,343	2,423	0,451
Итого	718,85				964,328	891,643	72,685			72,685	13,516

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.11.2025	-5905,095	158,723
20.12.2025	-5838,504	172,239

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru